

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17865056-1
Сатып алудың атауы:	Климаттық ауа баптау жүйелері үшін шығыс материалдарын мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87968187-ОИ2
Лоттың атауы:	Сорғы
Лоттың сипаттауы:	вакуумдық (турбомолекулалықсыз), өнімділігі 1500 л/с дейін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Вакуумдық сорғы (ИКИ Расходники Астана)
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Астана қ., Нұра ауданы, Домалақ ана көшесі, 11
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	<p>Эвакуациялық (вакуумдық) станция прецизиялық кондиционерлерді монтаждау және жөндеу кезінде тоңазытқыш контурын ауадан, ылғалдан және конденсацияланбайтын газдардан тазартуға арналған. Хладагентпен толтыру алдында терең вакуум жасауды қамтамасыз етеді. Тауардың техникалық сипаттамалары:</p> <p>Жабдық түрі – екі сатылы вакуумдық станция. Өнімділігі – кемінде 220 л/мин (8 CFM).</p> <p>Шекті вакуум – 15 микроннан (0,02 мбар) аспайтын.</p> <p>Электрмен жабдықтау – 220-240 В, 50 Гц.</p> <p>Қозғалтқыш қуаты – кемінде 370 Вт.</p> <p>Қозғалтқыштың айналу жылдамдығы – кемінде 1400 айн/мин.</p> <p>Май түрі – синтетикалық немесе өндіруші ұсынған вакуумдық май.</p> <p>Май резервуарының көлемі – кемінде 400 мл.</p> <p>Газды балласты клапанның болуы.</p> <p>Майдың тоңазытқыш контурына түсуіне жол бермеу үшін кері клапанның болуы.</p> <p>Вакуум манометрі (кіріктірілген немесе сыртқы вакуумметрді қосу мүмкіндігі).</p> <p>Жалғағыш штуцерлер 1/4" SAE, 3/8" SAE және 1/2" ACME немесе адаптерлер жиынтығы арқылы.</p> <p>R134a, R404A, R407C, R410A, R448A, R449A, R32, R1234yf және басқа да кең таралған хладагенттермен жұмыс істеу мүмкіндігі.</p> <p>Шу деңгейі – 70 дБ-ден аспайтын.</p> <p>Жабдықтың салмағы – 15 кг-нан аспайтын.</p> <p>Жеткізілім жиынтығына мыналар кіруі тиіс:</p> <ul style="list-style-type: none">• вакуумдық станция;• вакуумдық май (кемінде 0,5 л);• қуат кабелі;• өтпелі адаптерлер жиынтығы;• пайдалану жөніндегі нұсқаулық;• кепілдік талоны. <p>Тауар жаңа, бұрын қолданыста болмаған.</p> <p>Зауыттық қаптамасы зақымдалмаған күйде болуы керек.</p> <p>Бұйымның паспорты немесе сапа сертификаты болуы тиіс</p> <p>ГОСТ 13954</p>

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17865056-1
Наименование закупки:	Государственные закупки расходных материалов для систем климатического кондиционирования
Номер лота:	№ 87968187-ОИ2
Наименование лота:	Насос
Описание лота:	вакуумный (кроме турбомолекулярного), производительность до 1500 л/с
Дополнительное описание лота:	Вакуумный насос (ИКИ Расходники Астана)
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711510000, г.Астана, район Нұра г.Астана, район Нұра ул.Домалак ана,11
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней с момента заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	<p>Вакуумный насос предназначен для профессионального вакуумирования холодильных контуров прецизионных кондиционеров, систем кондиционирования перед заправкой хладагентом, после монтажа или ремонта трубопроводов. Тип оборудования – двухступенчатая вакуумная станция.</p> <p>Производительность – не менее 220 л/мин (8 CFM).</p> <p>Предельный вакуум – не более 15 микрон (0,02 мбар).</p> <p>Электропитание – 220-240 В, 50 Гц.</p> <p>Мощность двигателя – не менее 0,55 кВт.</p> <p>Скорость вращения двигателя - Не менее 1400 об/мин</p> <p>Тип масла – синтетическое или вакуумное масло, рекомендованное производителем.</p> <p>Объем масляного резервуара – не менее 400 мл.</p> <p>Наличие газобалластного клапана.</p> <p>Наличие обратного клапана для предотвращения попадания масла в холодильный контур.</p> <p>Манометр вакуума (встроенный или возможность подключения внешнего вакуумметра).</p> <p>Присоединительные штуцеры 1/4" SAE, 3/8" SAE и 1/2" ACME либо через комплект адаптеров.</p> <p>Возможность работы с хладагентами R134a, R404A, R407C, R410A, R448A, R449A и другими распространенными хладагентами.</p> <p>Уровень шума – не более 70 дБ.</p> <p>Масса оборудования – не более 15 кг.</p> <p>В комплект поставки должны входить:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Вакуумный насос двухступенчатый; 2. вакуумное масло (не менее 0,5 л); 3. кабель питания; 4. комплект переходников. <p>Товар должен быть новым, ранее не использованным.</p> <p>Заводская упаковка без повреждений.</p> <p>Наличие паспорта изделия или сертификата качества.</p> <p>ГОСТ 13954</p>