

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17761029-1
Сатып алудың атауы:	Приобретение манометра согласно технической спецификаций
Лоттың нөмірі:	№ 88182379-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Манометр
Лоттың сипаттауы:	техникалық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Приобретение технического манометра
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	234030100, Атырау облысы, Индер ауданы, Индербор к. Кенжетаев көшесі, 2 үй
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа отырғаннан кейін 16 күнтізбе ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Өнім атауы Техникалық манометр Модель/түрі МТ-100 немесе техникалық параметрлері бойынша баламасы Қолданылуы ГРПШ құрамындағы газ қысымын өлшеу және бақылау үшін Өлшеу диапазоны 0–1,0 МПа (0–10 бар) Шкала бірлігі МПа Номиналды корпус диаметрі 100 мм Дәлдік класы 1,5 Қосылу түрі Төменгі, радиалды қосылу Қосылу өлшемі G1/2" немесе қолданыстағы қосылу арматурасына сәйкес келетін өлшем Өлшенетін орта Табиғи газ және газбен жабдықтау жүйесіндегі газ Корпус Металл, коррозиядан қорғалған Жұмыс температурасы Өндірушінің техникалық құжаттамасына сәйкес, сыртқы орта жағдайында пайдалануға жарамды Нормативтік талап ГОСТ 2405-88 және өндірушінің техникалық құжаттамасына сәйкес Салыстырып тексеру Жарамды мемлекеттік салыстырып тексеру (поверка) құжаты/таңбасы болуы тиіс Жеткізу жиынтығы Манометр, паспорт/пайдалану құжаты, салыстырып тексеру туралы құжат Сапа талабы Жаңа, бұрын пайдаланылмаған, механикалық зақымдануы жоқ болуы тиіс Манометрдің өлшеу диапазоны, қосылу өлшемі және басқа негізгі параметрлері ГРПШ-да орнатылған қолданыстағы манометрге сәйкес болуы тиіс. Манометр газбен жұмыс істейтін жабдықта қолдануға жарамды болуы қажет.ГРПШ жабдығына сәйкестігі тексеріледі

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17761029-1
Наименование закупки:	Приобретение манометра согласно технической спецификаций
Номер лота:	№ 88182379-ЗЦП1
Наименование лота:	Манометр
Описание лота:	технический
Дополнительное описание лота:	Приобретение технического манометра
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	234030100, Атырауская область, Индерский район, п.Индерборский Ул.Кенжетаева, дом 2
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование изделия Технический манометр Модель/тип МТ-100 или эквивалент по техническим характеристикам Назначение Для измерения и контроля давления газа в составе ГРПШ Диапазон измерения 0–1,0 МПа (0–10 бар) Единица шкалы МПа Номинальный диаметр корпуса 100 мм Класс точности 1,5 Тип присоединения Нижнее, радиальное присоединение Присоединительный размер G1/2" либо размер, соответствующий существующей присоединительной арматуре Измеряемая среда Природный газ и газ в системах газоснабжения Корпус Металлический, с защитой от коррозии Рабочая температура В соответствии с технической документацией изготовителя, пригодный для эксплуатации в условиях наружной установки Нормативные требования В соответствии с ГОСТ 2405-88 и технической документацией изготовителя Поверка Наличие действующего документа/отметки о государственной поверке обязательно Комплект поставки Манометр, паспорт/эксплуатационная документация, документ о поверке Требования к качеству Новый, ранее не использованный, без механических повреждений Диапазон измерения, присоединительный размер и другие основные параметры манометра должны соответствовать установленному на действующем ГРПШ манометру. Манометр должен быть пригоден для применения на газовом оборудовании.Проверяется соответствие действующему оборудованию ГРПШ.