

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17300948-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87409452-3ЦП1
Лоттың атауы :	Кондиционер (сплит-жүйе)
Лоттың сипаттауы:	қабырғалық, салқындату ауданы 50 ш.м. дейін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Хирургиялық корпустың КТ кабинетіндегі кондиционер (сплит-жүйе) (пульт). Энергия тиімділігі класы А + төмен емес. "1. Шу деңгейі 28 дБ-ден аспайды. Ауаны ағызу. Жұмыс режимі салқындату / жылыту. Орнату жинағы. Орнату-Қабырға. Жылдамдықтар саны 3-тен кем емес. Таймер, жылдамдықты реттеу. Жылыту кезінде тұтынылатын қуат 790 Вт аспайды. Салқындату кезінде тұтынылатын қуат 840 Вт-тан аспайды. Салқындату өнімділігі 9000 БТУ/сағ кем емес, салқындату қуаты 2700 Вт кем емес. Жылыту қуаты кемінде 2850 Вт. Қызмет көрсетілетін алаң кемінде 25 ш.м. максималды ауа алмасу 480 м3/сағ. Байланыстың максималды ұзындығы-15 м.жұқа сүзгілер. Қашықтан басқару пульті. Жинақтау: Сплит-жүйе, мыс инсталляциясы (мыс құбыры), қашықтан басқару пульті. Фазалар саны 1. Ішкі блоктың өлшемдері (Мхшхв) 19* 79* 27см ±2. Сыртқы блоктың өлшемдері (Мхшхв) 50*78*29см ±2. Ішкі блоктың салмағы шамамен 8 кг. Сыртқы блоктың салмағы шамамен 24 кг. салмағы шамамен 32 кг. кондиционердің кепілдік мерзімі кемінде 36 ай. Жеткізуші кондиционерді монтаждау бойынша ілеспе қызметтерді көрсетуге міндетті (бұрын ескі кондиционерді бөлшектеуді жүзеге асырған). Шарттың құнына орнатуға байланысты барлық шығындар кіреді (қысқы жиынтық, оралған құбыр, дренаждық түтік, кронштейн (жиынтық), кабель арнасы, дренажға арналған сорғы және монтаждау үшін қажет нәрсенің бәрі) ГОСТ 26963-86
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	591010000, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. Брусиловский көшесі 20
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс беруші өтінім бергеннен кейін күнтізбелік 16 күннен аспайды.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Хирургиялық корпусстың КТ кабинетіндегі кондиционер (сплит-жүйе) (пульт). Энергия тиімділігі класы А + төмен емес. "1. Шу деңгейі 28 дБ-ден аспайды. Ауаны ағызу. Жұмыс режимі салқындату / жылыту. Орнату жинағы. Орнату-Қабырға. Жылдамдықтар саны 3-тен кем емес. Таймер, жылдамдықты реттеу. Жылыту кезінде тұтынылатын қуат 790 Вт аспайды. Салқындату кезінде тұтынылатын қуат 840 Вт-тан аспайды. Салқындату өнімділігі 9000 БТУ/сағ кем емес, салқындату қуаты 2700 Вт кем емес. Жылыту қуаты кемінде 2850 Вт. Қызмет көрсетілетін алаң кемінде 25 ш.м. максималды ауа алмасу 480 м3/сағ. Байланыстың максималды ұзындығы-15 м.жұқа сүзгілер. Қашықтан басқару пульті. Жинақтау: Сплит-жүйе, мыс инсталляциясы (мыс құбыры), қашықтан басқару пульті. Фазалар саны 1. Ішкі блоктың өлшемдері (Мхшхв) 19* 79* 27см ±2. Сыртқы блоктың өлшемдері (Мхшхв) 50*78*29см ±2. Ішкі блоктың салмағы шамамен 8 кг. Сыртқы блоктың салмағы шамамен 24 кг. салмағы шамамен 32 кг. кондиционердің кепілдік мерзімі кемінде 36 ай. Жеткізуші кондиционерді монтаждау бойынша ілеспе қызметтерді көрсетуге міндетті (бұрын ескі кондиционерді бөлшектеуді жүзеге асырған). Шарттың құнына орнатуға байланысты барлық шығындар кіреді (қысқы жиынтық, оралған құбыр, дренаждық түтік, кронштейн (жиынтық), кабель арнасы, дренажға арналған сорғы және монтаждау үшін қажет нәрсенің бәрі) ГОСТ 26963-86.Жеткізуші техникалық реттеу жөніндегі Қазақстан Республикасы заңнамаларымен сәйкес жеткізілетін тауардың талаптарға, белгіленген техникалық регламенттерге, стандарттар ережелеріне немесе басқа да құжаттарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті. Тауарды жеткізу тікелей тапсырыс берушінің қоймасына өнім берушінің күшімен жүзеге асырылады. Тапсырыс берушінің жағынан жүк тасушылар берілмейді. Өнім беруші өкілінің қатысуы міндетті.
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17300948-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 87409452-3ЦП1
Наименование лота:	Кондиционер (сплит-система)
Описание лота:	настенный, площадь охлаждения до 50 кв.м
Дополнительное описание лота:	Кондиционер (сплит-система) в кабинете КТ хирургического корпуса (пультовая). Класс энергоэффективности не ниже А+. "1. Уровень шума не более 28 дБ. Осушение воздуха. Режим работы охлаждение/обогрев. Монтажный комплект. Монтаж - Настенный. Количество скоростей не менее 3. Таймер, Регулировка скорости. Потребляемая мощность при обогреве не более 790Вт. Потребляемая мощность при охлаждении не более 840 Вт. Холодопроизводительность не менее 9000 БТЕ/ч. Мощность охлаждения не менее 2700 Вт. Мощность обогрева не менее 2850 Вт. Обслуживаемая площадь не менее 25кв.м. Максимальный воздухообмен 480 м³/час. Максимальная длина коммуникаций 15 м. Фильтры тонкой очистки. Пульт ДУ. Комплектация: Сплит-система, медная инсталляция (медная труба), пульт ДУ. Количество фаз 1. Габариты внутреннего блока (ГхШхВ) 19* 79* 27см ±2. Габариты внешнего блока (ГхШхВ) 50*78*29см ±2. Вес внутреннего блока около 8 кг. Вес внешнего блока около 24 кг. Вес около 32 кг. Гарантийный срок кондиционера не менее 36 месяцев. Поставщик обязан оказать сопутствующие услуги по монтажу кондиционера (предварительно осуществив демонтаж старого кондиционера). В стоимость договора включены все расходы связанные с установкой (зимний комплект, труба упакованная, дренажная трубка, кронштейн (комплект), кабель канал, помпа для дренажа и все необходимое для проведения монтажа) ГОСТ 26963-86
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	591010000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск улица Брусиловского, 20

Срок поставки:	не более 16 календарных дней после подачи заявки заказчиком.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Кондиционер (сплит-система) в кабинете КТ хирургического корпуса (пультовая). Класс энергоэффективности не ниже А+. "1. Уровень шума не более 28 дБ. Осушение воздуха. Режим работы охлаждения/обогрев. Монтажный комплект. Монтаж -Настенный. Количество скоростей не менее 3. Таймер, Регулировка скорости. Потребляемая мощность при обогреве не более 790Вт. Потребляемая мощность при охлаждении не более 840 Вт. Холодопроизводительность не менее 9000 БТЕ/ч. Мощность охлаждения не менее 2700 Вт. Мощность обогрева не менее 2850 Вт. Обслуживаемая площадь не менее 25кв.м. Максимальный воздухообмен 480 м³/час. Максимальная длина коммуникаций 15 м. Фильтры тонкой очистки. Пульт ДУ. Комплектация: Сплит-система, медная инсталляция (медная труба), пульт ДУ. Количество фаз 1. Габариты внутреннего блока (ГхШхВ) 19* 79* 27см ±2. Габариты внешнего блока (ГхШхВ) 50*78*29см ±2. Вес внутреннего блока около 8 кг. Вес внешнего блока около 24 кг. Вес около 32 кг. Гарантийный срок кондиционера не менее 36 месяцев. Поставщик обязан оказать сопутствующие услуги по монтажу кондиционера (предварительно осуществив демонтаж старого кондиционера). В стоимость договора включены все расходы связанные с установкой (зимний комплект, труба упакованная, дренажная трубка, кронштейн (комплект), кабель канал, помпа для дренажа и все необходимое для проведения монтажа) ГОСТ 26963-86.Поставщик обязан представить документы, подтверждающие соответствие поставляемого товара требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании. Доставка товара осуществляется не посредственно на склад заказчика силами Поставщика. Со стороны Заказчика грузчики не предоставляются. Присутствие представителя поставщика обязательно.