

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17591865-1
Сатып алудың атауы:	Жылыту қазандықтары үшін қосалқы бөлшектер сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87602577-ЗЦП2
Лоттың атауы :	Қазан қауіпсіздігі тобы
Лоттың сипаттауы:	жылыту жүйесін максималды рұқсат етілген жұмыс қысымынан асып кетуден қорғауға және одан ауаныбұрып жіберуге арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қазан қауіпсіздігі тобы жылыту жүйесін максималды рұқсат етілген жұмыс қысымынан асып кетуден қорғауға және одан ауаныбұрып жіберуге арналған
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	194020100, Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы, Есік қ. Абая 336
Жеткізу мерзімі:	До 31 декабря 2026 года согласно заявки Заказчика
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Бақыланатын орта ауа, Газ, сұйықтық Салмағы 0.3 кг KSG 30 қорғаныс тобы (жылу және су жүйелері үшін). Қосылу 1"; 3 bar қауіпсіздік клапаны. Жұмыс ортасы: су. ГОСТ 24570-81

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17591865-1
Наименование закупки:	Приобретение запасных частей для отопительных котлов/
Номер лота:	№ 87602577-ЗЦП2
Наименование лота:	Группа безопасности котла
Описание лота:	для защиты систем отопления от превышения максимально допустимого рабочего давления и отвода воздуха из них
Дополнительное описание лота:	Группа безопасности котла для защиты систем отопления от превышения максимально допустимого рабочего давления и отвода воздуха из них
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	194020100, Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик Абай 336
Срок поставки:	Тапсырыс берушінің сұранысы негізінде 2026 жылдың 31 желтоқсанына дейін
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Контролируемая среда Воздух, Газ, Жидкость Вес 0.3 кг Группа защиты KSG 30 (для систем тепло и водоснабжения). Присоединение 1"; предохранительный клапан 3 bar. Рабочая среда: вода. ГОСТ 24570-81