

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17785073-1
Сатып алудың атауы:	«Антипаника» жүйесімен жабдықталған екі жармалы өртке қарсы есікті сатып алу және орнату; есік блогының өлшемдері: кемінде 2000 x 1400 x 60 мм.
Лоттың нөмірі:	№ 87889694-3ЦП1
Лоттың атауы:	Есіктің блогы
Лоттың сипаттауы:	ішкі, металлдан жасалған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	"Шұғыл эвакуациялау" жүйесімен жабдықталған екі жармалы өртке қарсы есік; есік блогының өлшемдері: кемінде 2000 x 1400 x 60 мм.
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Муса Баймұханов көшесі,45А
Жеткізу мерзімі:	тапсырыс берушінің өтініші берілген күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"Антипаника" жүйесі бар қосжарнақты металл өртке қарсы есік эвакуация жолдарында, үй-жайларда және ғимараттарда жобалық талаптарға сәйкес орнатуға арналған мақсаты есік блогының мөлшері кемінде 2000 × 1400 мм (в × III) қосжарнақты, металл, саңырау түрі зауытта дайындау, сериялық отқа төзімділік шегі кемінде EI 60 жайма материалы болат табақ отқа төзімді жылу оқшаулағышпен толтырылған кенептер саны 2 жапырақ кенептің қалыңдығы кемінде 60 мм болат, күшейтілген, дәнекерленген есік жақтауы, өндірушінің дизайнына сәйкес отқа төзімді толтырумен / қорғаумен тығыздау жалынға төзімді тығыздағыш Қақпаның периметрі бойынша "Антипаника" ашылу жүйесі, кілтті пайдаланбай ішінен ашу эвакуация бағыты бойынша ашылу бағыты " Антипаника "жүйесімен үйлесімді отқа төзімді құлып/Ысырма екінші қақпақ тік пассивті ригельдермен жабдықталған жабуды Үйлестіруші екі қақпақта да сериялық құрылғыны қамтамасыз ету жапқыштарды жабу Күшейтілген болат ілмектер, өртке қарсы полотнолардың массасына есептелген шынылау жабыны көзделмейді металл бойынша ұнтақты полимерлі жабын тапсырыс берушінің келісімі бойынша түсі Сертификатталған есік блогының конструкциясына және жобаның талаптарына сәйкес табалдырық жеткізу жинағы есік блогы, қорап, кемінде 2 кенеп, ілмектер, құлып, "Антипаника" жүйесі, жақындатқыштар, жабу үйлестірушісі, ригельдер, бекіту элементтері Құжаттама өнімнің паспорты, монтаждау және пайдалану жөніндегі Нұсқаулық сертификаттау өртке қарсы құрылымға қолданыстағы сәйкестік сертификатының болуы. Сертификат тиісті өлшемдегі кемінде 2000 × 1400 мм (В × W) және "Антипаникамен" орындалатын екі есікті есікке таралуы керек отқа төзімділікті растау сертификат/сынақ хаттамасы тиісті типтегі және есік блогының көрсетілген өлшемі үшін кемінде EI 60 отқа төзімділік шегін растауы керек нормативтерге сәйкестік өнім қолданыстағы нормативтік талаптарға сәйкес келуі керек Қазақстан Республикасының құжаттарын және қос жармалы өртке қарсы есіктер үшін қолданылатын стандарттарды өздігінен жабуға қойылатын талаптарды және екеуінің де жабылу кезектілігін Стандартпен қарастырылған; "Антипаника" құрылғылары ГОСТ 31471 сәйкес келуі керек. Жеткізу шарттары бұрын пайдаланылмаған жаңа өнім, зауыттық қаптамада кепілдік жеткізу күнінен бастап кемінде 12 ай немесе өндірушінің кепілдігіне сәйкес. Жеткізуші: ескі есіктерді бөлшектеуді орындауға; жаңа есіктерді монтаждауды жүргізуге; монтаждау тігістерін жанбайтын материалдармен герметизациялауды орындауға; есік жақтауын сенімді бекітуді қамтамасыз етуге; орнатқаннан кейін құлыптардың жарамдылығын және кенептің тығыздығын тексеруге міндетті.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17785073-1
Наименование закупки:	Приобретение дверь противопожарная, двустворчатая с системой
Номер лота:	№ 87889694-ЗЦП1
Наименование лота:	Блок дверной
Описание лота:	внутренний, металлический
Дополнительное описание лота:	Дверь противопожарная, двустворчатая с системой "Антипаника", размер дверного блока не менее 2000*1400*60 мм
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	231010000, Атырауская область, г.Атырау улица Мусы Баймуханова,45А
Срок поставки:	в течении 16 календарных дней с момента подачи заявки заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Дверь металлическая противопожарная двустворчатая с системой «Антипаника» Назначение Для установки на путях эвакуации, в помещениях и зданиях в соответствии с проектными требованиями Размер дверного блока не менее 2000 × 1400 мм (В × Ш) Тип Двустворчатая, металлическая, глухая Изготовление Заводского изготовления, серийное Предел огнестойкости Не менее EI 60 Материал полотен Стальной лист с огнестойким теплоизоляционным заполнением Количество полотен 2 створки Толщина полотна Не менее 60 мм Дверная коробка Стальная, усиленная, сварная, с огнестойким заполнением/защитой согласно конструкции производителя Уплотнение Огнестойкий уплотнитель по периметру притвора Система открывания «Антипаника», открывание изнутри без использования ключа Направление открывания По направлению эвакуации Запирающее устройство Огнестойкий замок/защёлка, совместимые с системой «Антипаника» Вторая створка Оснащена вертикальными пассивными ригелями Доводчики На обеих створках Координатор закрывания Предусмотреть устройство последовательного закрывания створок Петли Усиленные стальные, рассчитанные на массу противопожарных полотен Остекление Не предусматривается Покрытие Порошковое полимерное покрытие по металлу Цвет По согласованию с Заказчиком Порог В соответствии с конструкцией сертифицированного дверного блока и требованиями проекта Комплект поставки Дверной блок, коробка, не менее 2 полотна, петли, замок, система «Антипаника», доводчики, координатор закрывания, ригели, крепёжные элементы Документация Паспорт изделия, инструкция по монтажу и эксплуатации Сертификация Наличие действующего сертификата соответствия на противопожарную конструкцию. Сертификат должен распространяться именно на двустворчатую дверь не менее EI 60 соответствующего размера не менее 2000 × 1400 мм (В × Ш) и исполнения с «Антипаникой» Подтверждение огнестойкости Сертификат/протокол испытаний должен подтверждать предел огнестойкости не менее EI 60 для соответствующего типа и указанного размера дверного блока Соответствие нормативам Изделие должно соответствовать требованиям действующих нормативных документов Республики Казахстан и применимых стандартов Для двустворчатых противопожарных дверей требования к самозакрыванию и последовательности закрывания обеих створок предусмотрены стандартом; устройства «Антипаника» должны соответствовать ГОСТ 31471. Условия поставки Новое изделие, ранее не бывшее в эксплуатации, в заводской упаковке Гарантия не менее 12 месяцев с даты поставки либо согласно гарантии изготовителя. Поставщик обязан: выполнить демонтаж старых дверей; произвести монтаж новых дверей; выполнить герметизацию монтажных швов негорючими материалами; обеспечить надежное крепление дверной коробки; после установки проверить исправность замков и плотность прилегания полотна.