Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17860719-1
Сатып алудың атауы:	Жылыту радиаторын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87869226-ЗЦПЗ
Лоттың атауы:	Жылыту радиаторы
Лоттың сипаттауы:	циркуляциялы, сұйық толтырылған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	радиатор сечение 975х770, длина 2890., 4620 м3/ч, 960 Па. Исполнение: стандартное, сторона обслуживания левая.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	551041100, Павлодар облысы, Павлодар қ., Павлодарское а. ул. Бухар Жырау 9/2
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Желдету және ауаны баптау жүйелеріне арналған Радиатор. 1 желдету және ауаны баптау жүйелеріндегі ауаны жылытуға арналған мақсат 2 орындау түрі: арна, су. 3 жалпы бөлім: 975 × 770 мм. 4 Ұзындығы: 2890 ММ. 5 ауа ағыны: 4620 м3/сағ. 6 ауа кедергісі: 960 Па. 7 Орындау: Стандартты. 8 қызмет көрсету жағы: сол. 9 монтаждау: тиісті мөлшердегі желдету қондырғысының/ауа өткізгіштің құрамында. 10 салқындатқыш: жобалық параметрлерге сәйкес су немесе салқындатқыштың сулы ерітіндісі. 11 Конструкция: желдету жүйесінің құрамында пайдалануға арналған жылу алмасу беті бар жылу алмасу блогы. 12 материалдар: корпус және конструкция элементтерікоррозияға төзімді материалдар немесе қорғаныш жабыны бар материалдар; жылу алмасу беті-бұйымның конструкциясында көзделген материалдар. 13 сапаға қойылатын талаптар: бұрын пайдаланылмаған, механикалық зақымданусыз, деформациясыз және коррозия іздері жоқ жаңа тауар. 14 сәйкестік: Тауар Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын техникалық регламенттер мен нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес келуі тиіс. 15 толықтығы: монтаждау және пайдалану үшін қажетті толық зауыттық жиынтықтағы Радиатор. 16 құжаттама: бұйымға Паспорт/техникалық құжаттама, монтаждау және пайдалану жөніндегі Нұсқаулық, ҚР заңнамасының сапасы мен талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттар. Пайдаланылған, қалпына келтірілген немесе жөндеуден кейін жабдықты жеткізуге жол берілмейді. Габариттік өлшемдер мен қосу параметрлері жабдықты жобада көзделген орынға орнату мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс. Қызмет көрсету бағыты — сол жақ. Өнім беруші тауардың нақты сипаттамаларының мәлімделген техникалық параметрлерге сәйкестігін қамтамасыз етуге міндетті. Барлық өлшемдер мен техникалық параметрлер өндірушінің төлқұжатымен немесе техникалық құжаттамасымен расталуы керек. Кепілдік мерзімітауар пайдалануға берілген күннен бастап кемінде 12 ай. Тауарды жеткізу орны: Камзин көшесі 39/2. Өнім Тапсырыс берушімен келісіледі.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17860719-1
Наименование закупки:	Приобретение радиатор отопительный
Номер лота:	№ 87869226-ЗЦПЗ
Наименование лота:	Радиатор отопительный
Описание лота:	циркуляционный, жидконаполненный
Дополнительное описание лота:	радиатор сечение 975х770, длина 2890., 4620 м3/ч, 960 Па. Исполнение: стандартное, сторона обслуживания левая.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	551041100, Павлодарская область, г.Павлодар, с.Павлодарское ул. Бухар Жырау 9/2
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней с момента заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Радиатор для систем вентиляции и кондиционирования воздуха. 1 Назначение Для нагрева приточного воздуха в системах вентиляции и кондиционирования 2 Тип исполнения: Канальный, водяной. 3 Габаритное сечение: 975 × 770 мм. 4 Длина: 2890 мм. 5 Расход воздуха: 4620 м³/ч. 6 Расчётное сопротивление по воздуху: 960 Па. 7 Исполнение: Стандартное. 8 Сторона обслуживания: Левая. 9 Монтаж: В составе вентиляционной установки/воздуховода соответствующего типоразмера. 10 Теплоноситель: Вода или водный раствор теплоносителя, в соответствии с проектными параметрами. 11 Конструкция: Теплообменный блок с оребрённой поверхностью теплообмена, рассчитанный на эксплуатацию в составе системы приточной вентиляции. 12 Материалы: Корпус и элементы конструкции — коррозионностойкие материалы либо материалы с защитным покрытием; теплообменная поверхность — материалы, предусмотренные конструкцией изделия 13 Требования к качеству: Новый товар, ранее не эксплуатировавшийся, без механических повреждений, деформаций и следов коррозии. 14 Соответствие: Товар должен соответствовать требованиям технических регламентов и нормативных документов, действующих на территории Республики Казахстан. 15 Комплектность: Радиатор в полной заводской комплектации, необходимой для монтажа и эксплуатации. 16 Документация: Паспорт/техническая документация на изделие, инструкция по монтажу и эксплуатации, документы, подтверждающие качество и соответствие требованиям законодательства РК. Не допускается поставка бывшего в употреблении, восстановленного или после ремонта оборудования. Габаритные размеры и присоединительные параметры должны обеспечивать возможность установки оборудования в предусмотренное проектом место. Направление обслуживания — левое. Поставщик обязан обеспечить соответствие фактических характеристик товара заявленным техническим параметрам. Все размеры и технические параметры должны быть подтверждены паспортом или технической документацией производителя. Гарантийный срок — не менее 12 месяцев с даты ввода товара в эксплуатацию. Место поставки товара: ул. Камзина 39/2. Товар согласовать с Заказчиком.