

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17799873-1
Сатып алудың атауы:	«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Батыс Қазақстан облысы бойынша филиалы үшін газдану сигнализаторы тауарлар техникалық спецификацияға сәйкес(техникалық ерекшелікті мұқият қарау)
Лоттың нөмірі:	№ 88270086-3ЦП1
Лоттың атауы:	Стационарлық сигнализатор
Лоттың сипаттауы:	газдануды бақылау үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	КЕ АҚ БҚО филиалы үшін газдану сигнализаторы
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	271010000, Батыс Қазақстан облысы, Орал қ. А.Молдағұлова, 22 үй
Жеткізу мерзімі:	Өтінім берілген күннен бастап 2026 жылғы 31 желтоқсан бойы күнтізбелік 30 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Газдануды бақылау үшін сигнализатор ҚР СТ 2096-29-1-2011 1.Мақсаты Табиғи газбен газдану сигнализаторлары газ тұтынушыларының үй-жайларындағы атмосферада табиғи газдың (CH₄) қауіпті концентрацияларының пайда болуын үздіксіз автоматты бақылауға және олар туралы хабарлауға, сондай-ақ қорғаныс құралдарын (отын беруді ажырату клапанын) басқаруға арналған. Бақыланатын үй-жайда газ концентрациясы белгіленген 1-ші және 2-ші сигнал беру шектеріне жеткен жағдайда жарық және дыбыстық дабыл беруді қамтамасыз етеді, сондай-ақ сыртқы құрылғыларға сигнализатордың күйі туралы сигналдарды береді. 2.ШЕГІ 1-10% НКПР* ШЕГІ 2-20% НКПР* Дабылдың іске қосылу уақыты, 15 с аспайды, Дабылды қыздыру уақыты, 60 с аспайды, Айнымалы ток электр қуатының параметрлері: - айнымалы ток кернеуі, 187-ден 244 В-қа дейін - айнымалы ток жиілігі 49-дан 51-ге дейін, Гц Қуат тұтыну, 6 ВА аспайды, Газдану сигнализаторларының қоректену кернеуі, 24 В Өлшеудің жұмыс шарттары: - қоршаған орта температурасы, -10-дан +40°С-қа дейін - қоршаған ортаның салыстырмалы ылғалдылығы, 30-дан 80-ге дейін% RVC үшін клапанды жабу импульстарының амплитудасы кемінде 5Ом, 32 – 40 Клапанның жабылу импульстарының жиілігі, артық емес-0,5 Гц, Клапанның жабылу импульсінің ұзақтығы, 0,2 с аспайды 3.Жеткізу мерзімі: Тапсырыс берушінің өтінімі берілген күннен бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде. 4. Жеткізу орны: БҚО Орал қ., Жамбыл көшесі 81 үй. 5. Жеткізуші тауарлардың сапасына кемінде 12 (он екі) ай кепілдік береді. 6. Жеткізу жеткізушінің есебінен Тапсырыс берушінің қоймасына дейін түсіріліммен жүзеге асырылады. 7. Сапалы емес тауар табылған жағдайда өнім беруші оны 3 (үш) күн ішінде ауыстыруға міндетті.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17799873-1
Наименование закупки:	Для Некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Западно-Казахстанской области" государственные закупки товара сигнализатор загазованности согласно технической спецификации (внимательно ознакомьтесь с технической спецификацией) /
Номер лота:	№ 88270086-3ЦП1
Наименование лота:	Сигнализатор стационарный
Описание лота:	для контроля загазованности
Дополнительное описание лота:	Сигнализатор загазованности для Филиала НАО по ЗКО
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	271010000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск ул. А.Молдагуловой, 22
Срок поставки:	В течение 30 календарных дней со дня подачи заявки по 31 декабря 2026 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Сигнализатор загазованности СТ РК 2096-29-1-2011 1. Назначение Сигнализаторы загазованности природным газом предназначены для: непрерывного автоматического контроля и оповещения об опасных концентрациях природного газа (СН4) в атмосфере помещений потребителей газа, управления средствами защиты (запорный клапан топливоснабжения), выдачи светового и звукового сигнала в случае возникновения в контролируемом помещении концентраций газа, соответствующих сигнальным уровням ПОРОГ 1, ПОРОГ 2; выдачи сигналов состояния на внешние устройства. 2. ПОРОГ 1 - 10 % НКПР* ПОРОГ 2 - 20 % НКПР* Время срабатывания сигнализации, не более 15 с, Время прогрева сигнализатора, не более 60 с, Параметры электрического питания от сети переменного тока: - напряжение переменного тока, от 187 до 244 В - частота переменного тока от 49 до 51, Гц Потребляемая мощность, не более 6 ВА, Напряжение питания сигнализаторов загазованности, 24 В Рабочие условия измерений: - температура окружающей среды, от -10 до +40°С - относительная влажность окружающей среды, от 30 до 80% Амплитуда импульсов закрытия клапана для R_{вх} не менее 50м, в 32 – 40 Частота следования импульсов закрытия клапана, не более - 0,5 Гц, Длительность импульса закрытия клапана, не более 0,2 с 3. Срок поставки: в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подачи заявки Заказчика по 31 декабря 2026. 4. Место поставки: ЗКО г.Уральск., ул. Жамбыла, 81. 5. Поставщик дает гарантию на качество товаров не менее 12(двенадцать) месяцев. 6. Поставка осуществляется за счет поставщика до склада заказчика с выгрузкой. 7. При обнаружении не качественного товара, поставщик обязан его заменить в течении 3-х (трех) дней.