Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17846993-1
Сатып алудың атауы:	АХЧ бөліміне арналған тауарлар.
Лоттың нөмірі:	№ 80808296-ОИЗ
Лоттың атауы:	Электржылу релесі
Лоттың сипаттауы:	ауыспалы жіне тұрақты тоқтың
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қайта жүктеу жылу релесі.
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Желтоқсан көшесі, 62
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Шамадан тыс жүктеме жылу релесі. Үш фазалы электр қозғалтқыштарын шамадан тыс жүктемеден, фазаның үзілуінен және токтардың рұқсат етілмеген асимметриясынан қорғауға арналған. Корпустың номиналды тогы (стандартты өлшем) кемінде 25 А. іске қосу тогын реттеу диапазоны: 1-25 А, орындалуына байланысты,реттеу диапазондары 1-1,6 А; 1,6–2,5 А; 2,5-4 А; 4-6 А; 5,5-8 А; 7-10 А; 9-13 А; 12-18 А; 17-25 А. Қуат полюстерінің саны: 3. Номиналды жұмыс кернеуі: 690 В айнымалы токқа дейін. Желі жиілігі: 50/60 Гц. Ажырату класы: 10А. көмекші түйреуіштер: 1 қалыпты ашық (1НО) + 1 қалыпты жабық (1НЗ). Орындау: жеке монтаждау негізін қолданбай, тиісті мөлшердегі контакторға тікелей орната отырып, тік. Температуралық өтемақы қарастырылған. Фазаның үзілуінен және Ток симметриясынан қорғау қарастырылған. Іске қосылғаннан кейін қайтару режимі: қолмен/автоматты. Іске қосу күйінің индикациясы қарастырылған. Ағымдағы орнатуды реттеу механикалық, алдыңғы панельдегі реттеу элементі арқылы. Орнату-тікелей үйлесімді модульдік контакторға. Алдыңғы бөлікті қорғау дәрежесі — IP20. Электр қозғалтқыштарын басқару және қорғау құрылғылары үшін ГОСТ IEC/EN 60947-4-1 талаптарына сәйкестігі.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17846993-1
Наименование закупки:	Товары для АХЧ.
Номер лота:	№ 80808296-ОИЗ
Наименование лота:	Реле электротепловое
Описание лота:	переменного и постоянного тока
Дополнительное описание лота:	Тепловое реле перезагрузки.
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751110000, г.Алматы, Алмалинский район город Алматы, Алмалинский район, улица Желтоксан, 62
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней со дня получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Тепловое реле перегрузки. Предназначено для защиты трехфазных электродвигателей от перегрузки, обрыва фазы и недопустимой несимметрии токов. Номинальный ток корпуса (типоразмера) не менее 25 А. Диапазон регулировки тока срабатывания: 1–25 А, в зависимости от исполнения, с наличием диапазонов регулировки 1–1,6 А; 1,6–2,5 А; 2,5–4 А; 4–6 А; 5,5–8 А; 7–10 А; 9–13 А; 12–18 А; 17–25 А. Количество силовых полюсов: 3. Номинальное рабочее напряжение: до 690 В АС. Частота сети: 50/60 Гц. Класс расцепления: 10А. Вспомогательные контакты: 1 нормально разомкнутый (1НО) + 1 нормально замкнутый (1НЗ). Исполнение: втычное, с непосредственной установкой на контактор соответствующего типоразмера, без применения отдельного монтажного основания. Предусмотрена температурная компенсация. Предусмотрена защита от обрыва фазы и токовой несимметрии. Режим возврата после срабатывания: ручной/автоматический. Предусмотрена индикация состояния срабатывания. Регулировка уставки тока — механическая, посредством регулировочного элемента на лицевой панели. Монтаж — непосредственно на совместимый модульный контактор. Степень защиты лицевой части — IP20. Соответствие требованиям ГОСТ IEC/EN 60947-4-1 для устройств управления и защиты электродвигателей.