

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 16761764-1
Сатып алудың атауы:	Энергетиктер үшін материалдар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 84542341-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Жалғастырғыш
Лоттың сипаттауы:	шоғырсым үшін, полиэтиленді, жалғастырғыш
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жалғастырғыш Қосқыш ЗСТП 10-70-120ЭРГ
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	151011100, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы Ақтөбе қаласы, Санқибай батыр даңғылы, 24Г
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің сұранысына сәйкес 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде

**Функционалдық,
техникалық, сапалық
және пайдалану
мінездемесін сипаттау:**

• * 3 сымды кабельді қосуға арналған: * қағаз маймен сіңдірілген оқшаулаумен * сауытпен немесе сауытсыз * жалпы алюминий немесе қорғасын қабығымен * 6 және 10 кВ кернеуге * МЕМСТ 13781.0-86 талаптарына сәйкес келеді * Орнатылатын кабельдердің түрлері: ААБл, (А)СБл, (А)Сбл, (А)СБГ, ААГ, (А)СГ, ААБв, (А)СБШв, ААШв, (А)СШв, ААБ2лШв, (А)СБ2лШв * Өткізгіштердің түйіскен жерлеріне оқшаулағыш қалың қабырғалы манжеттер электр беріктігі жоғары кірпіш-қызыл түсті арнайы материалдан жасалған. Ыстық балқитын желімнің ішкі қабаты бар қалың қабырғалы манжеттер кабель өзектерінің түйіскен жерлерін сенімді оқшаулауды және тығыздауды қамтамасыз етеді * Ішкі фазааралық кеңістікті арнайы мастикамен толтыру муфта ішіндегі ауа қуыстарының пайда болуын болдырмайды және қосымша тығыздау контурын қамтамасыз етеді * Арнайы қасиеттері бар майға төзімді тығыздағышты қолдану кабельді кесу түбірін тығыздауды қамтамасыз етеді және электр өрісінің кернеулігін теңестіруге көмектеседі * Кабельдің екі шетіндегі қабықтар мен броньды байланыстыратын секіргіш сымды монтаждау аралас әдіспен жүзеге асырылады. Негізгі жабдық жер сымын металл қабықтарға бекіту үшін қолданылатын тұрақты қысымды серіппелерді қамтиды. Бронды бекіткіштер дәнекерлеу әдісімен жүзеге асырылады * Болат немесе алюминий сымдардан жасалған сауыты бар кабельге жерге тұйықтау торабын монтаждау кезінде таңдалған муфтаға сәйкес келетін ""КМПБ жерге тұйықтау жинағын"" қосымша пайдалану қажет. * Қосылатын кабельдердің металл қабықтарына жер сымын бекіту үшін тұрақты қысымды серіппелерді пайдалану жылдам және сенімді орнатуды қамтамасыз етеді. Серіппені қолдану ""А"отқа төзімді дәнекерлеуді қолдана отырып дәнекерлеу жағдайында алюминий қабығының астындағы қағаз оқшаулаудың термиялық зақымдану қаупін болдырмайды * Ішкі және сыртқы, сондай — ақ фазааралық толтырғыш тығыздағыштың екі қорғаныш термиялық тығыздағышын пайдалану құрылымның толық тығыздалуын қамтамасыз етеді * Муфта жинағы жан-жақты және қысу жеңдерін де, болт қосқыштарын да пайдалануға мүмкіндік береді * Орнату құралы: РГ (КВТ) пропан алауы, болт ұштары мен NMB-6 (КВТ)қосқыштарының бастарын бұзуға арналған жинақ * "КВТ "" термиялық тұндырғыш компоненттерін өндіру үшін қолданылатын барлық полимерлі композицияларда галогендер жоқ (HF=Halogen Free). ГОСТ 5525-88. 2026 жылы шығарылған (құжатталған) тауарды қабылдау комиссиялық түрде жүзеге асырылады. Өнім беруші тауар жеткізілімі туралы Тапсырыс берушіні 48 сағатқа дейін жазбаша хабардар етуге міндетті. Тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына түсіру өнім берушінің күшімен (жұмыс, көлік) орындалады. Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері өнім берушінің техникалық ерекшелікте (2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкестігі тұрғысынан бақылау мен тексеру жүргізетін болады. Егер тексеру нәтижелері техникалық ерекшеліктің (2-қосымша) талаптарына сәйкес келмейді деп танылса, өнім беруші тексеру сәтінен бастап 3 күн ішінде техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қабылдайды. Техникалық ерекшелік

	талаптарына сәйкессіздіктер белгіленген мерзімдерде жойылмаған немесе тиісінше жойылмаған жағдайда, Тапсырыс беруші шартты бұзуды талап ететін және өнім берушіні мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушы деп тану туралы талап-арызбен сотқа жүгінетін болады. Өнім беруші "тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы" Заңның 17-бабының 2-тармағында көзделген кепілдік міндеттемелерді орындауға міндетті.
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16761764-1
Наименование закупки:	Приобретение материалов для Энергетиков
Номер лота:	№ 84542341-ЗЦП1
Наименование лота:	Муфта
Описание лота:	для кабеля, полиэтиленовая, соединительная
Дополнительное описание лота:	Муфта соединительная ЗСТП 10-70-120ЭРГ
Количество:	30
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	151011100, Актюбинская область, г.Актобе, район Астана г. Актобе, пр. Санкибай батыра, 24Г
Срок поставки:	в течение 20-ти (двадцати) календарных дней по заявке Заказчика

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"• Предназначены для соединения 3-х жильных кабелей: • с бумажной маслопропитанной изоляцией • с броней или без брони • с общей алюминиевой или свинцовой оболочкой • на напряжение 6 и 10 кВ • Соответствует требованиям ГОСТ 13781.0-86 • Типы монтируемых кабелей: ААБл, (А)СБл, (А)СКл, (А)СБГ, ААГ, (А)СГ, ААБв, (А)СБШв, ААШв, (А)СШв, ААБ2лШв, (А)СБ2лШв • Изолирующие толстостенные манжеты на места соединения жил выполнены из специального материала кирпично-красного цвета, обладающего повышенной электрической прочностью. Толстостенные манжеты с внутренним слоем термоплавкого клея обеспечивают надежную изоляцию и герметизацию мест соединения жил кабеля • Заполнение внутреннего межфазного пространства специальной мастикой исключает образование воздушных пустот внутри муфты и обеспечивает дополнительный контур герметизации • Применение маслостойкого герметика со специальными свойствами обеспечивает герметизацию корня разделки кабеля и способствует выравниванию напряженности электрического поля • Монтаж провода перемычки, соединяющего оболочки и бронеленты на обоих концах кабеля, осуществляется комбинированным способом. Базовая комплектация включает в себя пружины постоянного давления, используемые для крепежа провода заземления к металлическим оболочкам. Крепеж на бронелентах осуществляется методом пайки • При монтаже узла заземления на кабель с броней из стальных или алюминиевых проволок необходимо дополнительно использовать ""Комплект заземления КМПБ"", соответствующий выбранной муфте. • Использование пружин постоянного давления для крепежа провода заземления к металлическим оболочкам соединяемых кабелей обеспечивает быстрый и надежный монтаж. Применение пружины исключает возможный риск термического повреждения бумажной изоляции под алюминиевой оболочкой в случае пайки с применением тугоплавкого припоя ""А"" • Использование двух защитных термоусаживаемых кожухов — внутреннего и внешнего, а также межфазного герметика-заполнителя обеспечивает полную герметизацию конструкции • Комплект муфты универсален и позволяет использовать как гильзы под опрессовку, так и болтовые соединители • Инструмент для монтажа: пропановая горелка ПГ (КВТ), набор для срыва головок болтовых наконечников и соединителей НМБ-6 (КВТ) • Все полимерные композиции, использованные для производства термоусаживаемых компонентов ""КВТ"", не содержат галогенов (HF=Halogen Free). ГОСТ 5525-88. Год выпуска 2026г. (подтвердить документально) Приемка товара осуществляется комиссионно. Поставщик обязан письменно уведомить заказчика до 48 часов о поставке товара с указанием данных официального представителя поставщика. Выгрузка товара на склад Заказчика выполняется силами (рабочие, транспортные) Поставщика. Заказчик или его представители будут проводить контроль и проверку Поставщика на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации (приложение 2). Если результаты проверки будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации (приложение 2), Поставщик
--	---

	принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации, в течение 3 дня с момента проверки. В случае не устранения или ненадлежащего устранения несоответствий требованиям технической спецификации в установленные сроки, Заказчик будет требовать расторжение договора и обратиться с иском в суд о признании Поставщика недобросовестным участником государственных закупок. Поставщик обязан выполнять гарантийные обязательства предусмотренные п.2 ст.17 Закона «О защите прав потребителей».
--	--