Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18024388-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс заттары цемент
Лоттың нөмірі:	№ 88632925-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Қуатты кабель
Лоттың сипаттауы:	маркасы ПвВГнг, кернеуі 1 000 В
Лоттың қысқаша сипаттауы:	кабель ввг медный
Саны, көлемі:	250
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	613639200, Түркістан облысы, Бәйдібек ауданы, Жарықбас а. Ж.Дауталиев 16/1
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	1. Тауар Кабель ВВГ 3х2,5Мыс, 3х2,5 мм², ПВХ оқшаулама, 660/1000Вметр 2. Техникалық талаптар Маркасы: ВВГ 3х2,5.Ток өткізгіш өзек: Мыс, бір сымды (монолит). Өзек саны: 3 дана. Қимасы: 2,5 мм².Кернеу: 660/1000 В, 50 Гц.Оқшаулама: ПВХ пластикат. Сыртқы қабық: ПВХ пластикат, қара / сұр түсті.Жұмыс температурасы: -50°С ден +50°С дейін.Қызмет мерзімі: 30 жыл кем емес.Қауіпсіздік: ГОСТ 31996-2012, СТ РК сәйкес.Тауар жаңа, зауыттық бухтада болуы тиіс. 3. Құжаттар Сәйкестік сертификаты / декларация.Зауыттық паспорт, сапа сертификаты.Тауарлық накладной, Шот-фактура. 4. Жеткізу Тауар жаңа, зауыттық қаптамасында.Жеткізу Тапсырыс берушінің қоймасына дейін Жеткізуші есебінен. 5. Қабылдау Зақымдалған, оқшауламасы сырылған кабель қабылданбайды.Ақаулы тауар 3 күн ішінде Жеткізуші есебінен ауыстырылады. Төлем тауар қабылданғаннан кейін жүргізіледі.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18024388-1
Наименование закупки:	Стройтельные материал цемент
Номер лота:	№ 88632925-ЗЦП2
Наименование лота:	Кабель силовой
Описание лота:	марка ПвВГнг, напряжение 1 000 В
Дополнительное описание лота:	кабель ввг медный
Количество:	250
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	613639200, Туркестанская область, район Байдибека, с.Жарыкбас Ж.Дауталиев 16/1
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней со дня подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	**1. Наименование товара** Кабель ВВГ 3×2,5, медный, сечением 3×2,5 мм², с ПВХ-изоляцией, на напряжение 660/1000 В, метр. **2. Технические требования** - **Марка:** ВВГ 3×2,5. - **Токопроводящая жила:** медная, однопроволочная (монолитная). - **Количество жил:** 3 шт. - **Сечение жил:** 2,5 мм². - **Номинальное напряжение:** 660/1000 В, 50 Гц. - **Изоляция жил:** из ПВХ-пластиката. - **Наружная оболочка:** из ПВХ-пластиката, чёрного / серого цвета. - **Рабочая температура:** от −50 °C до +50 °C. - **Срок службы:** не менее 30 лет. - **Требования безопасности:** соответствие ГОСТ 31996-2012 и СТ РК. - Товар должен быть новым и поставляться в заводских бухтах. **3. Документы** Поставщик обязан предоставить: - сертификат / декларацию соответствия; - заводской паспорт, сертификат качества; - товарную накладную; - счёт-фактуру. **4. Условия поставки** Товар должен быть новым, в заводской упаковке. Доставка осуществляется до склада Заказчика за счёт Поставщика. **5. Условия приёмки** Кабель с механическими повреждениями, порезами, царапинами или повреждённой изоляцией приёмке не подлежит. В случае выявления дефектов Поставщик обязан заменить товар за свой счёт в течение 3 (трёх) календарных дней. Оплата производится после фактической поставки и приёмки товара Заказчиком.