

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17764507-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88194383-3ЦП1
Лоттың атауы:	Сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	автоматтық, үш полюсті, кернеуі 230 В-тан аз
Лоттың қысқаша сипаттауы:	автоматтық, үш полюсті, 100А
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	153430100, Ақтөбе облысы, Әйтеке би ауданы, Темірбек Жүргенов а. Абылай хан көшесі №2
Жеткізу мерзімі:	20 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Үш полюсті ажыратқыш үш фазалы электр желілеріндегі электр тізбегін қосуға және ажыратуға, сондай-ақ электр жабдықтарын қорғауға арналған. Полюстер саны – 3. Номиналды ток – 100 А. Номиналды жұмыс кернеуі – 380–400 В. Құрылғының корпусы берік, электр оқшаулағыш материалдан жасалуы тиіс. Контактілері сапалы, қосылу және ажыратылу механизмі сенімді болуы керек. Бұйым электр қауіпсіздігі талаптарына сәйкес келуі тиіс. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, зақымданусыз болуы керек. Өнім қолданыстағы ГОСТ ІЕС 60947-2 немесе Қазақстан Республикасында қолданылатын баламалы стандарттардың талаптарына сәйкес болуы тиіс. Өндірушісі, моделі және монтаждау түрі тапсырыс берушімен келісіледі.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17764507-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 88194383-ЗЦП1
Наименование лота:	Выключатель
Описание лота:	автоматический, трехполюсный, напряжение менее 230 В
Дополнительное описание лота:	автоматический, трехполюсный, 100А
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	153430100, Актюбинская область, Айтекебийский район, с.Темирбека Жургенева улица Абылай хана №2
Срок поставки:	20 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Трехполюсный выключатель предназначен для включения и отключения электрических цепей в трехфазных сетях, а также для защиты электрооборудования. Количество полюсов — 3. Номинальный ток — 100 А. Номинальное рабочее напряжение — 380-400 В. Корпус должен быть прочным, изготовленным из электроизоляционного материала. Контакты должны быть качественными, механизм включения и отключения — надежным. Изделие должно соответствовать требованиям электробезопасности. Товар должен быть новым, ранее не использованным и без повреждений. Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ IEC 60947-2 или эквивалентным стандартам, применяемым в Республике Казахстан. Производитель, модель и тип монтажа согласовываются с заказчиком.