

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 16828259-1
Сатып алудың атауы:	Тауарлы материалдық құндылықтар
Лоттың нөмірі:	№ 85777695-3ЦП1
Лоттың атауы :	Клапан
Лоттың сипаттауы:	реттеуші, болат, өлшемі 10-300 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Клапан поворотный регулирующий 6с-13-4, МЭО-250/25-0,25У-99К
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	352810000, Қарағанды облысы, Шахтинск қ. ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Шахтинск қ., Индустрия көш 38/6 Шахтинсктеплоэнерго ЖШС
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Клапан поворотный регулирующий 6с-13-4, МЭО-250/25-0,25У-99К Условный диаметр (Ду): 200 мм. Номинальное давление (Ру): 100 кгс/см² (10,0 МПа). Длина (L): 500 мм. Высота (Н): 730 мм. Масса: - без электропривода - 162 кг. - с электроприводом - 189,5 Присоединение: Под приварку (встык). Материал корпуса: Сталь 25Л. Стакан золотника: сталь 20Х13Л. Седло: сталь 10Х18Н9ТЛ. Рабочая среда: пар. Температура рабочей среды: от +425 °С до +450 °С. Способ управления: МЭО-250/25-0,25У-99К Номинальный крутящий момент: 250 Нм. Время полного хода: 25 с. Номинальная скорость выходного вала: 0,25 об/мин Изделие и комплектующие должны быть новыми, «бывшие в употреблении» и восстановленные не допускаются. Окраска должна быть произведена в два этапа: 1.Огрунтовка. 2.Окрашивание. Дефекты деталей арматуры (механические повреждения, загрязнения, следы коррозии) не допускаются. ТУ 3740-002-15365247-2004 Наличие заводского паспорта, клейма и шильдика (оригинал) отдельно для клапана и отдельно для эл.привода. В паспорте должна быть отметка ОТК завода изготовителя, результат гидравлического испытания и сведения о неразрушающем контроле. Клеймо должно содержать DN, PN, товарный знак завода изготовителя материал корпуса. При поставке предоставить сертификат соответствия и Разрешение на применение в Республике Казахстан. Изготовитель должен гарантировать соответствие арматуры требованиям стандарта по ГОСТ 5762-2002. При поставке клапан и эл.привод упаковываются отдельно. Доставка и разгрузка осуществляется силами и за счет средств поставщика Тауарды жеткізу кезінде мемлекеттік стандарттық нормалармен белгіленген тауар сапа сертификаты мен сәйкестігін растау құжаттарын тансыру. Кепілдік мерзімі 12(он екі) айлық мерзімді құрайды. жеткізу «Шахтинсктеплоэнерго» ЖШС қоймасына жүргізіледі.Өткізу пунктiнiң есiгiне немесе қақпасына дейiн жеткізу қабылданбайды. қойма 9- дан 16-ға дейін. түскі ас 12- ден 13-ке дейін. тауарды жеткізушінің күші мен қаражаты есебінен Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және түсіру
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16828259-1
Наименование закупки:	Товарно материальные ценности
Номер лота:	№ 85777695-3ЦП1
Наименование лота:	Клапан
Описание лота:	регулирующий, стальной, размер 10-300 мм
Дополнительное описание лота:	Клапан поворотный регулирующий 6с-13-4, МЭО-250/25-0,25У-99К
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	352810000, Карагандинская область, г.Шахтинск КАЗАХСТАН, Карагандинская область, г.Шахтинск, ул. Индустриальная 38/6 ТОО Шахтинсктеплоэнерго
Срок поставки:	По заявке заказчика

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Клапан поворотный регулирующий 6с-13-4, МЭО-250/25-0,25У-99К Условный диаметр (Ду): 200 мм. Номинальное давление (Ру): 100 кгс/см² (10,0 МПа). Длина (L): 500 мм. Высота (Н): 730 мм. Масса: - без электропривода - 162 кг. - с электроприводом - 189,5 Присоединение: Под приварку (встык). Материал корпуса: Сталь 25Л. Стакан золотника: сталь 20Х13Л. Седло: сталь 10Х18Н9ТЛ. Рабочая среда: пар. Температура рабочей среды: от +425 °С до +450 °С. Способ управления: МЭО-250/25-0,25У-99К Номинальный крутящий момент: 250 Нм. Время полного хода: 25 с. Номинальная скорость выходного вала: 0,25 об/мин Изделие и комплектующие должны быть новыми, «бывшие в употреблении» и восстановленные не допускаются. Окраска должна быть произведена в два этапа: 1.Огрунтовка. 2.Окрашивание. Дефекты деталей арматуры (механические повреждения, загрязнения, следы коррозии) не допускаются. ТУ 3740-002-15365247-2004 Наличие заводского паспорта, клейма и шильдика (оригинал) отдельно для клапана и отдельно для эл.привода. В паспорте должна быть отметка ОТК завода изготовителя, результат гидравлического испытания и сведения о неразрушающем контроле. Клеймо должно содержать DN, PN, товарный знак завода изготовителя материал корпуса. При поставке предоставить сертификат соответствия и Разрешение на применение в Республике Казахстан. Изготовитель должен гарантировать соответствие арматуры требованиям стандарта по ГОСТ 5762-2002. При поставке клапан и эл.привод упаковываются отдельно. Доставка и разгрузка осуществляется силами и за счет средств поставщика При поставке товара предоставить сертификат качества, соответствия товара установленным государственным стандартам нормам и требованиям,Гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) месяцев. поставка осуществляется на склад ТОО Шахтинсктеплоэнерго.Доставка до дверей или ворот кпп приниматься не будет. склад работает с 9 до 16. обед с 12 до 13. Доставка и выгрузка товара в склад Заказчика за счет сил и средств Поставщика
---	---