Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

# Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17911555-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Бақылау өлшеу құралдары және автоматика |
| **Лоттың нөмірі:** | № 88382118-ЗЦП1 |
| **Лоттың атауы:** | Сұйықтықтың шекті деңгейі қадағасы |
| **Лоттың сипаттауы:** | жұмыс температурасы -50 - 150 °С |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Сұйықтық деңгейінің кондуктометриялық датчиктері |
| **Саны, көлемі:** | 10 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Пушкин көшесі 83 |
| **Жеткізу мерзімі:** | Шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | ГОСТ қарастырылмаған. Тауар жаңа, пайдаланылмаған, Шығарылған жылы 2025 жылдан ерте болмауы тиіс. Кепілдік мерзімі (айларда) 12 ай. Мақсаты: электр өткізгіштігі бар және материалға агрессивті емес датчиктері бар сұйық заттардың деңгейін бақылау құралдарын жинақтау үшін. Резервуарлардағы, қазандықтардағы және т.б. су мен басқа да электр өткізгіш сұйықтықтардың деңгейін өлшеу үшін қолданылады. Қаныққан жұпта пайдалануға жарамды. Дизайн ерекшеліктері сенсордағы сұйықтықтың жиналуына жол бермейді, оның жалған іске қосылуына жол бермейді<br>Оқшаулағыш материал: Полифенилсульфид<br>Электрод материалы: кемінде 12Х18Н10Т<br>Жұмыс орны тік және көлденең<br>Резервуар түрі ашық және жабық<br>Корпусты қорғау дәрежесі: кем дегенде IP54<br>Артық жұмыс қысымы 2,5 МПа аспайды<br>Ортаның температурасы 240 °С аспайды<br>Қоршаған ортаның температурасы -55... - дан +85 °С-қа дейін<br>Тауардың құнына барлық қажетті шығындар, сондай-ақ тауарды түсіруге, тиеуге және соңғы межелі орынға жеткізуге байланысты шығындар кіреді. |

Приложение 2
к конкурсной документации

# Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17911555-1 |
| **Наименование закупки:** | Контрольно измерительные приборы и автоматика |
| **Номер лота:** | № 88382118-ЗЦП1 |
| **Наименование лота:** | Датчик предельного уровня жидкости |
| **Описание лота:** | рабочая температура -50 - 150 °С |
| **Дополнительное описание лота:** | Кондуктометрические датчики уровня жидкости |
| **Количество:** | 10 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 711410000, г.Астана, район Байқоңыр ул. Пушкина 83 |
| **Срок поставки:** | 15 календарных дней с момента подписания договора |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | ГОСТ не предусмотрен. Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска  Не ранее 2025 года. Гарантийный срок (в месяцах) 12 месяцев. Назначение: для комплектации приборов контроля уровня жидких веществ, обладающих электрической проводимостью и не агрессивных к материалу датчиков. Используются для измерения уровня воды и прочих электропроводных жидкостей в баках, котлах и так далее. Пригоден для эксплуатации в насыщенном паре. Особенности конструкции препятствуют скапливанию жидкости на датчике, предотвращая его ложное срабатывание<br>Материал изолятора:Полифенилсульфид<br>Материал электрода: не менее 12Х18Н10Т<br>Рабочее положение  вертикальное и горизонтальное<br>Тип резервуара  открытые и закрытые<br>Степень защиты корпуса: не менее IP54<br>Рабочее избыточное давление  Не более 2,5 МПа<br>Температура среды  Не более 240 °С<br>Температура окружающей среды  от –55… до +85 °С<br><br>В стоимость товара входят все необходимые затраты, а также затраты, связанные с разгрузкой, погрузкой товара и доставкой на место конечного пункта назначения. |