Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18023094-1
Сатып алудың атауы:	ИБП үшін батарея, кернеуі 12 В, сыйымдылығы
Лоттың нөмірі:	№ 88814852-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Аккумулятор
Лоттың сипаттауы:	ИБП үшін, кернеуі 12 В, сыйымдылығы 7-20 А/сағ, қорғасын-қышқылды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Аккумулятор ИБП үшін, кернеуі 12 В, сыйымдылығы 7-20 А/сағ, қорғасын-қышқылды
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	471810000, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қ. Шаңырақ шағын ауданы, Губкин көшесі, 26
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін өтінім бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде немесе егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса күнтізбелік 60 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	1. Тауардың атауы-өрт дабылы және өртке қарсы автоматика жүйелерін резервтік электрмен қоректендіруге арналған қорғасын-қышқылды, қызмет көрсетілмейтін, герметикаланған аккумуляторлық батарея. 2. Техникалық сипаттамалары 2.2. Номиналды кернеу: 12 В. 2.3. Номиналды сыйымдылығы: 7,5 а сағ. 2.4. Жұмыс режимі: циклдік және буферлік. 2.5. 25 °С температурада циклдік режимдегі заряд кернеуі: 14,4-14,9 в. 2.6. 25 °С температурада буферлік режимдегі заряд кернеуі: 13,6-13,8 в. 2.7. Аккумулятор автоматты өрт дабылы жүйелерінде (АПС), өртке қарсы автоматика жүйелерінде, өрт туралы хабарлау жүйелерінде және резервтік электрмен жабдықтау блоктарында пайдалануға арналған болуы тиіс. 2.8. Аккумулятор негізгі электрмен жабдықтау көзі өшірілген кезде жабдықтың резервтік электрмен жабдықталуын қамтамасыз етуі тиіс. 2.9. Батарея электролитті толтыруды және тұрақты техникалық қызмет көрсетуді қажет етпеуі керек. 2.10. Корпус герметикалық, берік болуы керек және электролиттің ағып кету мүмкіндігін болдырмауы керек. 2.11. Терминалдар қолданылатын жабдықтың қосылу түріне сәйкес келуі керек. 2.12. Жалпы өлшемдер қолданылатын жабдықта батареяны орнатуға арналған бөлікке сәйкес келуі керек. 3. Тауар сапасына қойылатын талаптар 3.1. Өнім жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы керек. 3.2. Корпуста жарықтар, сызаттар, ісінулер және басқа механикалық зақымданулар болмауы керек. 3.3. Терминалдар бүтін, таза, коррозия іздері болмауы керек. 3.4. Батарея зауыттық қаптамада болуы керек. 3.5. Тауармен бірге төлқұжат немесе техникалық құжаттама ұсынылуы керек, 3.6. Аккумулятор шығарылымы 2026 жылдан ерте болмауы керек. 4. Кепілдік міндеттемелері және тауарды қайтару жөніндегі талаптар 4.1. Жеткізілетін аккумуляторлық батареялардың кепілдік мерзімі Тапсырыс беруші тауарды қабылдаған күннен бастап кемінде 12 (он екі) айды құрауы тиіс. 4,2. кепілдік Спокы ішінде зауыттық ақау техникалық сипаттамаларға сәйкес келмеуі немесе қалыпты пайдалану жағдайларында ақау анықталған жағдайда өнім беруші ақаулы тауарды өз есебінен ауыстыруға міндетті. 4.3. Тапсырыс беруші техникалық ерекшелікке сәйкес келмейтін, зақымдануы, ақаулары бар немесе пайдалануға жарамсыз тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы. 4.4. Тауардың сапасы мен техникалық сипаттамаларының сәйкессіздігі анықталған жағдайда өнім беруші Тапсырыс берушінің жазбаша хабарламасы негізінде 10 (он) жұмыс күні ішінде тауарды сапалы, жаңа және талаптарға сәйкес келетін тауарға ауыстыруға міндетті. 4.5. Ақаулы тауарды қайтаруға, ауыстыруға, тасымалдауға және жеткізуге байланысты барлық шығыстар өнім берушінің есебінен жүзеге асырылады. 4.6. Ауыстырылған тауарға кепілдік мерзімі Тапсырыс беруші жаңа тауарды қабылдаған күннен бастап есептеледі. 4.7. Өнім беруші кепілдік мерзімі ішінде тауардың сапасы мен жұмысқа қабілеттілігі үшін жауап береді.

	5. Жеткізу талаптары 5.1. Тауарды жеткізу тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес жүзеге асырылады. 5.2. Тауарды жеткізу, тиеу және түсіру жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады. 5.3. Өнім қорғауды қамтамасыз ететін зауыттық қаптамада жеткізілуі керек' 5.4. Өнім беруші жеткізілетін тауардың осы техникалық ерекшеліктің барлық талаптарына сәйкестігін қамтамасыз етуге міндетті. 5.5. Жеткізілетін аккумуляторлық батареялар Тапсырыс беруші пайдаланатын өрт дабылы және өртке қарсы автоматика жүйелерінің жабдықтарымен техникалық жағынан үйлесімді болуға тиіс ГОСТ 26881-86

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18023094-1
Наименование закупки:	Аккумулятор для ИБП, напряжение 12 В, емкость
Номер лота:	№ 88814852-ЗЦП2
Наименование лота:	Аккумулятор
Описание лота:	для ИБП, напряжение 12 В, емкость 7-20 А/ч, свинцово-кислотный
Дополнительное описание лота:	Аккумулятор для ИБП, напряжение 12 В, емкость 7-20 А/ч, свинцово-кислотный
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	471810000, Мангистауская область, г.Жанаозен микрорайон Шанырак, улица Губкина, 26
Срок поставки:	После подписания договора по заявке в течение 15 календарных дней или если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей 60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	1. Наименование товара -Аккумуляторная батарея свинцово-кислотная, необслуживаемая, герметизированная, предназначенная для резервного электропитания систем пожарной сигнализации и противопожарной автоматики. 2. Технические характеристики 2.2. Номинальное напряжение: 12 В. 2.3. Номинальная ёмкость: 7,5 А ч. 2.4. Режим работы: циклический и буферный. 2.5, Напряжение заряда в циклическом режиме при температуре 25 °С: 14,4-14,9 В. 2.6. Напряжение заряда в буферном режиме при температуре 25 °С: 13,6-13,8 В. 2.7. Аккумулятор должен быть предназначен для использования в системах автоматической пожарной сигнализации (АПС), системах противопожарной автоматики, системах оповещения о пожаре и блоках резервного электропитания. 2.8. Аккумулятор должен обеспечивать резервное электропитание оборудования при отключении основного источника электроснабжения. 2.9. Аккумулятор не должен требовать доливки электролита и регулярного технического обслуживания. 2.10. Корпус должен быть герметичным, прочным и исключать возможность утечки электролита. 2.11. Клеммы должны соответствовать типу подключения используемого оборудования. 2.12. Габаритные размеры должны соответствовать отсеку для установки аккумулятора в используемом оборудовании. 3. Требования к качеству товара 3.1. Товар должен быть новым, ранее не использованным. 3.2. Корпус не должен иметь трещин, царапин, вздутий и других механических повреждений. 3.3. Клеммы должны быть целыми, чистыми, без следов коррозии. 3.4. Аккумулятор должен поставляться в заводской упаковке. 3.5. Вместе с товаром должен предоставляться паспорт или техническая документация, 3.6. Г од выпуска аккумуляторной батареи должен быть не ранее 2026 года. 4. Гарантийные обязательства и требования по возврату товара 4.1. Гарантийный срок на поставляемые аккумуляторные батареи должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты приемки товара Заказчиком. 4,2, В случае выявления в течение гарантийного Спока заводского брака несоответствия техническим характеристикам или неисправности при нормальных условиях эксплуатации Поставщик обязан произвести замену дефектного товара за свой счёт. 4.3. Заказчик вправе отказаться от приемки товара, не соответствующего технической спецификации, имеющего повреждения, дефекты или непригодного для эксплуатации. 4.4. В случае выявления несоответствия качества и технических характеристик товара Поставщик обязан на основании письменного уведомления Заказчика произвести замену товара на качественный, новый и соответствующий требованиям товар в течение 10 (десяти) рабочих дней.

	4.5. Все расходы, связанные с возвратом, заменой, транспортировкой и доставкой дефектного товара, осуществляются за счёт Поставщика. 4.6. Гарантийный срок на заменённый товар исчисляется с даты приемки нового товара Заказчиком. 4.7. Поставщик несёт ответственность за качество и работоспособность товара в течение всего гарантийного срока. 5. Требования к поставке 5.1. Поставка товара осуществляется согласно заявке Заказчика. 5.2. Доставка, погрузка и разгрузка товара осуществляются за счёт Поставщика. 5.3. Товар должен поставляться в заводской упаковке, обеспечивающей защиту' от 5.4. Поставщик обязан обеспечить соответствие поставляемого товара всем требованиям настоящей технической спецификации. 5.5. Поставляемые аккумуляторные батареи должны быть технически совместимы с используемым Заказчиком оборудованием систем пожарной сигнализации и противопожарной автоматики ГОСТ 26881-86