

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17783465-1
Сатып алудың атауы:	Сатып алу өрт сөндіргіш ұнтақ
Лоттың нөмірі:	№ 83589536-3ЦПЗ-2
Лоттың атауы:	Өрт сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	ұнтақты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Өрт сөндіргіш
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	634800000, Шығыс Қазақстан облысы, Алтай ауданы Тәуелсіздік көшесі ,18
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн, ОТП 60 үшін
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Өрт сөндіргіш, корпустың сыйымдылығы, кемінде 11,6 * ОТВ зарядының салмағы, кг 10,0±0,4 * ОТВ беру ұзақтығы, с, кемінде 15 * ОТВ ағынының ұзындығы, м, кемінде 4 * өрт сөндіру қабілеті 144В/4А * зарядталған өрт сөндіргіштің салмағы, кг 14 * қораптың жалпы өлшемдері 170х170х655 * жиынтық: өрт сөндіргіш пломбаланған БПУ-мен зарядталған (саптамамен бірге) , өрт сөндіргіш паспортымен біріктірілген пайдалану жөніндегі Нұсқаулық * өрт сөндіргішті пайдаланудың кепілдік мерзімісатылған күннен бастап 12 ай, бірақ БПҚ дайындалған және қабылданған күннен бастап 18 айдан аспайды. * Минус 40оС-тан плюс 50оС-қа дейінгі температурада пайдалану шарттары. ГОСТ Р 51057-2001. ҚР СТ ГОСТ Р 51057-2005. Өрт сөндіргіштер Тапсырыс берушімен келісу. Жеткізуді жеткізуші ШҚО, Алтай ауданы, Алтай қаласы, Тәуелсіздік көшесі, 18 мекенжайы бойынша жүзеге асырады . Өрт сөндіргіштерге құжаттарды ұсыну

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17783465-1
Наименование закупки:	Приобретение огнетушитель порошковый
Номер лота:	№ 83589536-ЗЦПЗ-2
Наименование лота:	Огнетушитель
Описание лота:	порошковый
Дополнительное описание лота:	Огнетушитель
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	634800000, Восточно-Казахстанская область, район Алтай ул.Тәуелсіздік,18
Срок поставки:	15 календарных дней с момента заключения договора, для ОТП 60
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Огнетушитель, вместимость корпуса, не менее 11,6 • Масса заряда ОТВ, кг 10,0±0,4 • Продолжительность подачи ОТВ, с, не менее 15 • Длина струи ОТВ, м, не менее 4 • Огнетушащая способность 144В/4А • Масса заряженного огнетушителя, кг 14 • Габаритные размеры коробки 170х170х655 • Комплектация: огнетушитель заряженный с опломбированным ЗПУ (в сборе с насадком) , руководство по эксплуатации, объединенное с паспортом на огнетушитель • Гарантийный срок эксплуатации огнетушителя — 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления и приемки ОТК. • Условия эксплуатации при температуре от минус 40оС до плюс 50оС. ГОСТ Р 51057-2001. СТ РК ГОСТ Р 51057-2005. Огнетушители согласовать с Заказчиком. Доставка осуществляется Поставщиком по адресу: ВКО, район Алтай, город Алтай, ул. Тәуелсіздік, 18 . Предоставить документы на огнетушители