

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17760999-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық ерекшеліктерге сәйкес тауарларды сатып алу (05.10.2026 ҰАС)
Лоттың нөмірі:	№ 86306285-ЗЦПЗ
Лоттың атауы:	Жылу желісіне арналған құбыр
Лоттың сипаттауы:	болат, диаметрі 201-250 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Электр дәнекерленген құбыр 219Х5,0 мм ГОСТ 10705-80, 10704-91. Диаметрі 219 мм, қалыңдығы 5 мм кем емес, болат маркасы-ст20, салмағы 1 М-26,50 кг кем емес.
Саны, көлемі:	4.8
Өлшем бірлігі:	Тонна (метр)
Жеткізу орны:	475000000, Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау а. Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау ауылы, 22-квартал, № 1 Өнеркәсіптік аймақ, 10-учаске. "Маңғыстау Жылу" МКК базасы.
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде. Өтінім көлемін Тапсырыс беруші қажеттілігіне қарай айқындайды.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Электр дәнекерленген құбыр 219Х5,0 мм ГОСТ 10705-80, 10704-91. Диаметрі 219 мм, қалыңдығы 5 мм кем емес, болат маркасы-ст20, салмағы 1 М-26,50 кг кем емес.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17760999-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров согласно тех. спецификации (05.10.2026 БНИ)
Номер лота:	№ 86306285-ЗЦПЗ
Наименование лота:	Труба для тепловой сети
Описание лота:	стальная, диаметр 201-250 мм
Дополнительное описание лота:	Труба электросварная 219х5,0 мм ГОСТ 10705-80, 10704-91. ДИАМЕТР 219мм, ТОЛЩИНА, не менее 5ММ, МАРКА СТАЛИ - ст20, ВЕС 1 М - не менее 26,50кг.
Количество:	4.8
Единица измерения:	Тонна (метрическая)
Места поставки:	475000000, Мангистауская область, Мунайлинский район Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау, КВАРТАЛ 22, Промышленная зона №1, участок 10. База ГКП "Мангистау Жылу".
Срок поставки:	По заявке Заказчика в течение 16 календарных дней. Объем заявки определяет Заказчик по мере необходимости.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Труба электросварная 219х5,0 мм ГОСТ 10705-80, 10704-91. ДИАМЕТР 219мм, ТОЛЩИНА, не менее 5ММ, МАРКА СТАЛИ - ст20, ВЕС 1 М - не менее 26,50кг.