

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17851704-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық сипаттамаға сәйкес өнім.
Лоттың нөмірі:	№ 86658873-3ЦП1
Лоттың атауы:	Сым
Лоттың сипаттауы:	газ қазандығы үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	SIP сымы- 4 4*95 Техникалық сипаттамаға сәйкес
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	315430100, Жамбыл облысы, Мерке ауданы, Мерке а. Жамбыл облысы, Меркі ауданы, Сарымолдаева көшесі № 148
Жеткізу мерзімі:	15 күн (күнтізбелік) шартқа қол қойылған күннен бастап
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Оқшауланған SIP-4 4×95 мм² өзін-өзі қамтамасыз ететін сым. Мақсаты: кернеуі 1 кВ дейінгі әуе электр желілерінде электр энергиясын беру және тарату, электр беру әуе желілерінен тармақтарды орындау және монтаждау талаптарын сақтай отырып, ғимараттардың қасбеттері бойынша төсеу үшін. Техникалық сипаттамалары: Сым маркасы-SIP-4. Түрі-өзін-өзі қамтамасыз ететін оқшауланған сым. Өткізгіш өзектер саны-4. Әр тамырдың номиналды қимасы-95 мм². Жалпы белгілеу-4×95 мм². Өткізгіш өзектердің материалы-алюминий. Өзектердің құрылымы көп сымды, тығыздалған. Оқшаулау материалы-жарық тұрақтандырылған полиэтилен. Номиналды кернеу-0,6 / 1 кВ. Айнымалы ток жиілігі-50 Гц. Көтергіш оқшауланбаған тамыр жоқ. Орындау-сыртқы пайдалану үшін. Оқшаулау ультракүлгін сәулеленуге және атмосфералық факторларға төзімді болуы керек. Тамырларда сәйкестендіру белгісі болуы керек. Сым тиісті қиманың ССП-4 үшін арналған арматураны пайдалана отырып монтаждау мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс. Стандарттарға қойылатын талаптар: ГОСТ 31946-2012 " электр берудің әуе желілері үшін оқшауланған және қорғалған өзін-өзі қамтамасыз ететін сымдар. Жалпы техникалық шарттар " - оның Қазақстан Республикасында қолданылуы мен қолданылып жүрген мәртебесі расталған жағдайда. Сапаға қойылатын талаптар: Өнім жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы керек. Жарықтар, жыртқықтар және механикалық зақымдануларсыз оқшаулау. Өткізгіштердің қимасы мен Материалы мәлімделген сипаттамаларға сәйкес келуі керек. Сым барабандағы зауыттық орамада немесе оның сақталуын қамтамасыз ететін шығанақта жеткізілуі керек. Маркасы, қимасы және дайындаушысы белгіленген зауыттық таңбалаудың болуы. Сапа паспортының немесе тауардың сипаттамаларын растайтын дайындаушының құжатының болуы. Егер осы тауар үшін көзделген болса, техникалық реттеудің міндетті талаптарына сәйкестігі туралы құжаттардың болуы. Кепілдік мерзімі: тауарды қабылдаған күннен бастап кемінде 12 ай. 5. Жеткізу мерзімі Жеткізудің ең төменгі мерзімдеріне заңнаманың талаптарын ескере отырып, шарт күшіне енген күннен бастап күнтізбелік 15 күн ішінде.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17851704-1
Наименование закупки:	Товар согласно технической спецификации.
Номер лота:	№ 86658873-3ЦП1
Наименование лота:	Провод
Описание лота:	для газового котла
Дополнительное описание лота:	Провод СИП- 4 4*95 согласно технической спецификации
Количество:	100
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	315430100, Жамбылская область, Меркенский район, с.Мерке Жамбылская область, Меркенский район, с.Мерке улица К.Сарымолдаева №148
Срок поставки:	15 дней (календарных) со дня подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Провод самонесущий изолированный СИП-4 4×95 мм². Назначение: Для передачи и распределения электрической энергии в воздушных электрических сетях напряжением до 1 кВ, выполнения ответвлений от воздушных линий электропередачи и прокладки по фасадам зданий с соблюдением требований к монтажу. Технические характеристики: Марка провода — СИП-4. Тип — самонесущий изолированный провод. Количество токопроводящих жил — 4. Номинальное сечение каждой жилы — 95 мм². Общее обозначение — 4×95 мм². Материал токопроводящих жил — алюминий. Конструкция жил — многопроволочная, уплотненная. Материал изоляции — светостабилизированный полиэтилен. Номинальное напряжение — 0,6/1 кВ. Частота переменного тока — 50 Гц. Несущая неизолированная жила — отсутствует. Исполнение — для наружной эксплуатации. Изоляция должна быть устойчива к воздействию ультрафиолетового излучения и атмосферных факторов. Жилы должны иметь идентификационную маркировку. Провод должен обеспечивать возможность монтажа с использованием арматуры, предназначенной для СИП-4 соответствующего сечения. Требования к стандартам: ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия» — при условии подтверждения его применимости и действующего статуса в Республике Казахстан. Требования к качеству: Товар должен быть новым, ранее не использованным. Изоляция без трещин, разрывов и механических повреждений. Сечение и материал жил должны соответствовать заявленным характеристикам. Провод должен поставляться в заводской намотке на барабане или в бухте, обеспечивающей его сохранность. Наличие заводской маркировки с обозначением марки, сечения и изготовителя. Наличие паспорта качества или документа изготовителя, подтверждающего характеристики товара. Наличие документов о соответствии обязательным требованиям технического регулирования, если они предусмотрены для данного товара. Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с даты приемки товара. 5. Сроки поставки В течение 15 календарных дней со дня вступления договора в силу, с учетом требований законодательства к минимальным срокам поставки.

