

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17787898-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық сипаттамаға сәйкес мектеп үшін өрт сөндіргіштерді сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82260898-3ЦП1
Лоттың атауы:	Өрт сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	көмірқышқылды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Көмірқышқылды өрт сөндіргіш портативті (қолмен ұсталатын) өрт сөндіргіші; В, С және Е класты өрттерге жарамды; сөндіргіш зат түрі: CO2 (көмірқышқыл газы); заряд массасы: кемінде 5 кг; жұмыс қысымы: 15 МПа; іске қосу механизмі: иінтіректі типтегі жабу/іске қосу клапаны; заттың шығу ұзақтығы: кемінде 8 секунд; минималды жұмыс температурасы: -20°C; максималды жұмыс температурасы: 50°C; Зарядталған өрт сөндіргіштің жалпы массасы: 20,0 кг-нан аспайды
Саны, көлемі:	23
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	551041100, Павлодар облысы, Павлодар қ., Павлодарское а. Павлодар қаласы, Павлодар ауылы, Ыбырай Алтынсарин көшесі 60/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған сәттен бастап 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде. Егер Өнім беруші отандық тауар өндірушілердің тізіліміне (ОТӨ) енгізілген жағдайда, тауарды жеткізу мерзімі екі тарап шартқа қол қойған сәттен бастап күнтізбелік 61 (алпыс бір) күнді құрайды
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Өрт сөндіргіш УО-5, тасымалданатын (қолмен), өрттерге қолдану В, С, Е, ОТВ оу типі, зарядтың салмағы кемінде 5 кг, жұмыс қысымы 15 МПа, іске қосу құрылғысы-рычагты типті құлыптау-іске қосу құрылғысы, ОТВ беру ұзақтығы 8 сек, ең төменгі жұмыс температурасы -20 градус., Максималды Жұмыс температурасы 50 градус., Зарядталған өрт сөндіргіштің толық массасы 20,0 кг артық емес. Тауар ҚР СТ ГОСТ Р 51057-2005 талаптарына сәйкес келуі тиіс * Жинақтау: әрбір өрт сөндіргіш жұмыс қабілеттілігін көзбен шолып бақылау үшін бүріккіш немесе қоңырауы бар икемді шлангпен (дайындаушы зауыттың конструкторлық құжаттамасына сәйкес), кірістірілген қысым индикаторымен (манометрмен), сондай-ақ паспортпен/пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен жабдықталуы тиіс. * Таңбалау: өрт сөндіргіштің корпусында мемлекеттік (қазақ) және орыс тілдерінде: өндірушінің атауы, өрт сөндіргіштің түрі, өрт сыныптары, заряд массасы, Өндіріс күні және ОТК белгісі, қолдану жөніндегі нұсқаулықтан тұратын нақты таңбалау (затбелгі) болуға тиіс

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17787898-1
Наименование закупки:	Приобретение огнетушителей для школы, согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 82260898-3ЦП1
Наименование лота:	Огнетушитель
Описание лота:	углекислотный
Дополнительное описание лота:	Огнетушитель УО-5,переносной (ручной),применение к пожарам В, С, Е, тип ОТВ ОУ, Масса заряда не менее 5 кг, Рабочее давление 15 МПа, Пусковое устройство-Запорно-пусковым устройством рычажного типа, Продолжительность подачи ОТВ не менее 8 сек, Минимальная рабочая температура -20 град., Максимальная рабочая температура 50 град., Полная масса заряженного огнетушителя - Не более 20,0 кг.
Количество:	23
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	551041100, Павлодарская область, г.Павлодар, с.Павлодарское г.Павлодар, село Павлодарское, ул.Ыбырай Алтынсарин60/1
Срок поставки:	в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента подписания Договора. В случае если Поставщик включен в Реестр отечественных товаропроизводителей (ОТП), срок поставки Товара составляет 61 (шестьдесят один) календарный день с момента подписания Договора обеими Сторонами
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Огнетушитель УО-5,переносной (ручной),применение к пожарам В, С, Е, тип ОТВ ОУ, Масса заряда не менее 5 кг, Рабочее давление 15 МПа, Пусковое устройство-Запорно-пусковым устройством рычажного типа, Продолжительность подачи ОТВ 8 сек, Минимальная рабочая температура -20 град., Максимальная рабочая температура 50 град., Полная масса заряженного огнетушителя Не более 20,0 кг. Товар должен соответствовать требованиям СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 *Комплектация: Каждый огнетушитель должен быть укомплектован гибким шлангом с распылителем или раструбом (в соответствии с конструкторской документацией завода-изготовителя), встроенным индикатором давления (манометром) для визуального контроля работоспособности, а также паспортом/инструкцией по эксплуатации. * Маркировка: На корпусе огнетушителя должна быть четкая маркировка (этикетка) на государственном (казахском) и русском языках, содержащая: наименование производителя, тип огнетушителя, классы пожаров, массу заряда, дату производства и отметку ОТК, инструкцию по применению