

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17775871-1
Сатып алудың атауы:	Тапсырыс берушінің техникалық сипаттамаларына сәйкес, автономды жұмыс істейтін бейнебақылау жүйесіне арналған үздіксіз қуат көзі жинағын сатып алу.
Лоттың нөмірі:	№ 88224959-3ЦП1
Лоттың атауы:	Блок
Лоттың сипаттауы:	бейнебақылау жүйелерін үзіліссіз қоректеуге арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Бейнебақылау жүйесіне арналған автономды жұмыс уақыты кемінде 24 сағат болатын үздіксіз қуат көзінің жиынтығы. ҰҚК: тік Tower үлгісінде, шығысында таза синусоидасы бар желілік-интерактивті немесе онлайн түрі. Қуаты кемінде 800 ВА және 500 Вт. Ішкі батареялары жоқ, сыртқы аккумуляторлық батареялармен жұмыс істейді. Зарядтау тогы кемінде 10 А. Жерге тұйықталуы бар кемінде екі Schuko розеткасы. Батарея заряды мен жүктемені көрсететін СК-дисплей. Қысқа тұйықталудан, шамадан тыс жүктемеден, импульстік кедергілерден және батареяның терең разрядынан қорғау, жүктемені автоматты түрде өшіру функциялары болуы тиіс. Аккумуляторлық батареялар: герметикалық, қызмет көрсетуді қажет етпейтін AGM немесе GEL технологиясындағы қорғасын-қышқылды батареялар. Үй-жайларда пайдалануға қауіпсіз болуы керек. Бір батареяның кернеуі 12 В. Жалпы сыйымдылығы кемінде 240 Ач. Әрқайсысы кемінде 120 Ач болатын екі батареяға рұқсат етіледі. Бейнебақылау жүйесін 24 сағатқа дейін резервтік қуатпен қамтамасыз етуі тиіс. Буферлік режимдегі қызмет ету мерзімі кемінде 5 жыл. Қорғаныс боксы: вандалға қарсы ұнтақ жабыны, табиғи желдетуі және кілті бар механикалық құлпы бар металл шкаф. Батареяларды қауіпсіз орналастыруға, клеммаларды оқшаулауға және бөгде адамдардың қол жеткізуін шектеуге арналған. Өлшемдері батареяларға сәйкес болуы тиіс. Кепілдік мерзімі қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай. Жабдық жаңа, пайдаланылмаған және ЕАЭО талаптарына сәйкестік құжаттары мен ЕАС таңбасы болуы тиіс.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	111010000, Ақмола облысы, Көкшетау қ. Ақмола обласы, Көкшетау қаласы, Боровской шағын аудан ,64ұй
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Бейнебақылау жүйесіне арналған автономды жұмыс уақыты кемінде 24 сағат болатын үздіксіз қуат көзінің жиынтығы. ҰҚК: тік Tower үлгісінде, шығысында таза синусоидасы бар желілік-интерактивті немесе онлайн түрі. Қуаты кемінде 800 ВА және 500 Вт. Ішкі батареялары жоқ, сыртқы аккумуляторлық батареялармен жұмыс істейді. Зарядтау тогы кемінде 10 А. Жерге тұйықталуы бар кемінде екі Schuko розеткасы. Батарея заряды мен жүктемені көрсететін СК-дисплей. Қысқа тұйықталудан, шамадан тыс жүктемеден, импульстік кедергілерден және батареяның терең разрядынан қорғау, жүктемені автоматты түрде өшіру функциялары болуы тиіс. Аккумуляторлық батареялар: герметикалық, қызмет көрсетуді қажет етпейтін AGM немесе GEL технологиясындағы қорғасын-қышқылды батареялар. Үй-жайларда пайдалануға қауіпсіз болуы керек. Бір батареяның кернеуі 12 В. Жалпы сыйымдылығы кемінде 240 Ач. Әрқайсысы кемінде 120 Ач болатын екі батареяға рұқсат етіледі. Бейнебақылау жүйесін 24 сағатқа дейін резервтік қуатпен қамтамасыз етуі тиіс. Буферлік режимдегі қызмет ету мерзімі кемінде 5 жыл. Қорғаныс боксы: вандалға қарсы ұнтақ жабыны, табиғи желдетуі және кілті бар механикалық құлпы бар металл шкаф. Батареяларды қауіпсіз орналастыруға, клеммаларды оқшаулауға және бөгде адамдардың қол жеткізуін шектеуге арналған. Өлшемдері батареяларға сәйкес болуы тиіс. Кепілдік мерзімі қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай. Жабдық жаңа, пайдаланылмаған және ЕАЭО талаптарына сәйкестік құжаттары мен ЕАС таңбасы болуы тиіс.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17775871-1
Наименование закупки:	Приобретение Комплект источника бесперебойного питания для системы видеонаблюдения с автономной работой, согласно технической спецификаций заказчика.
Номер лота:	№ 88224959-3ЦП1
Наименование лота:	Блок
Описание лота:	для бесперебойного питания систем видеонаблюдения
Дополнительное описание лота:	Комплект источника бесперебойного питания для системы видеонаблюдения с автономной работой не менее 24 часов. ИБП: вертикальное исполнение Tower, линейно-интерактивный или онлайн, с чистой синусоидой на выходе. Мощность не менее 800 ВА и 500 Вт. Внутренние батареи отсутствуют, работа с внешними АКБ. Ток заряда не менее 10 А. Не менее двух евророзеток Schuko с заземлением. ЖК-дисплей для отображения заряда батарей и нагрузки. Защита от короткого замыкания, перегрузки, импульсных помех и глубокого разряда АКБ с автоматическим отключением нагрузки. Аккумуляторные батареи: герметичные необслуживаемые свинцово-кислотные AGM или GEL, безопасные для использования в помещениях. Напряжение одной батареи 12 В. Общая емкость не менее 240 Ач, допускаются две АКБ емкостью не менее 120 Ач каждая. Обеспечение резервного питания системы видеонаблюдения до 24 часов. Срок службы в буферном режиме не менее 5 лет. Защитный бокс: металлический шкаф с антивандальным порошковым покрытием, естественной вентиляцией и механическим замком с ключом. Обеспечение безопасного размещения АКБ, изоляции силовых клемм и ограничения доступа посторонних лиц. Размеры бокса должны соответствовать габаритам батарей. Гарантия на весь комплект не менее 12 месяцев с момента подписания акта приема-передачи. Оборудование новое, не бывшее в употреблении, с действующими документами о соответствии требованиям ЕАЭС и маркировкой ЕАС.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	111010000, Акмолинская область, г.Кокшетау Акмолинская область, г.Кокшетау, Микрорайон БОРОВСКОЙ, 64Д
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней со дня подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Комплект источника бесперебойного питания для системы видеонаблюдения с автономной работой не менее 24 часов. ИБП: вертикальное исполнение Tower, линейно-интерактивный или онлайн, с чистой синусоидой на выходе. Мощность не менее 800 ВА и 500 Вт. Внутренние батареи отсутствуют, работа с внешними АКБ. Ток заряда не менее 10 А. Не менее двух евророзеток Schuko с заземлением. ЖК-дисплей для отображения заряда батарей и нагрузки. Защита от короткого замыкания, перегрузки, импульсных помех и глубокого разряда АКБ с автоматическим отключением нагрузки. Аккумуляторные батареи: герметичные необслуживаемые свинцово-кислотные AGM или GEL, безопасные для использования в помещениях. Напряжение одной батареи 12 В. Общая емкость не менее 240 Ач, допускаются две АКБ емкостью не менее 120 Ач каждая. Обеспечение резервного питания системы видеонаблюдения до 24 часов. Срок службы в буферном режиме не менее 5 лет. Защитный бокс: металлический шкаф с антивандальным порошковым покрытием, естественной вентиляцией и механическим замком с ключом. Обеспечение безопасного размещения АКБ, изоляции силовых клемм и ограничения доступа посторонних лиц. Размеры бокса должны соответствовать габаритам батарей. Гарантия на весь комплект не менее 12 месяцев с момента подписания акта приема-передачи. Оборудование новое, не бывшее в употреблении, с действующими документами о соответствии требованиям ЕАЭС и маркировкой ЕАС.