

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17758419-1
Сатып алудың атауы:	30217 ә/б қазандығы АПБ қазандығының ішкі жылыту жүйесі үшін жабдықтарды (айналым сорғыларын) сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88165799-3ЦП1
Лоттың атауы:	Сорғы
Лоттың сипаттауы:	жалпы қолданылатын, тегергіштік, берілуі 20 м3/с-қа дейін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ГОСТ EN 16297-3-2015. Циркуляциялық сорғы кемінде K50-32-125 кемінде 2,2 кВт кемінде 2900 айн/мин.K50-32-125 түрі. Сорғы түрі орталықтан тепкіш, консоль, бір сатылы Беру кемінде 12,5 м3/сағ. қысым кемінде 20 м. айналу жиілігі кемінде 2900-3000 айн/мин қозғалтқыштың ұсынылатын қуаты кемінде 2,2 кВт. Электр қозғалтқышы air 80v2. Кернеуі 380 В кем емес, желінің жиілігі 50 Гц кем емес. Кіріс құбырының диаметрі кемінде 50 мм. шығыс құбырының диаметрі кемінде 32 мм. жұмыс дөңгелегінің диаметрі кемінде 125 мм. тиімділік кемінде 60 %. NPSH / кавитациялық қор кем дегенде 2,5-3,5 м. жұмыс ортасы су мен суға жақын сұйықтықтар. Орындалуы көлденең, фланецті. Алдын ала Тапсырыс берушімен келісіңіз!
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. ҚАЗАҚСТАН, Абай облысы, Семей қ., Западный промузел, 115
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалғаннан кейін 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ГОСТ EN 16297-3-2015. Циркуляциялық сорғы кемінде K50-32-125 кемінде 2,2 кВт кемінде 2900 айн/мин.K50-32-125 түрі. Сорғы түрі орталықтан тепкіш, консоль, бір сатылы Беру кемінде 12,5 м3/сағ. қысым кемінде 20 м. айналу жиілігі кемінде 2900-3000 айн/мин қозғалтқыштың ұсынылатын қуаты кемінде 2,2 кВт. Электр қозғалтқышы air 80v2. Кернеуі 380 В кем емес, желінің жиілігі 50 Гц кем емес. Кіріс құбырының диаметрі кемінде 50 мм. шығыс құбырының диаметрі кемінде 32 мм. жұмыс дөңгелегінің диаметрі кемінде 125 мм. тиімділік кемінде 60 %. NPSH / кавитациялық қор кем дегенде 2,5-3,5 м. жұмыс ортасы су мен суға жақын сұйықтықтар. Орындалуы көлденең, фланецті. Алдын ала Тапсырыс берушімен келісіңіз! Кепілдік - 12 ай Сапа сертификатымен Түпнұсқа шот-фактураны қамтамасыз ету Жеткізу және көлік шығындары жеткізуші тауарды сатып алушының қоймасына өз есебінен және өз күшімен (немесе үшінші тұлғаларды тарта отырып) жеткізуге міндеттенеді. Жүк тиеу-түсіру жұмыстарын және жүкті тасымалдау кезеңіне сақтандыруды қоса алғанда, көлік шығыстарын жеткізуші көтереді. Тауарды беру Сатып алушының тауар жүкқұжатына жеткізу қоймасындағы өкілі қол қойған сәттен бастап жүзеге асырылды деп есептеледі.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17758419-1
Наименование закупки:	Приобретение оборудования (циркуляционных насосов) для внутренней системы отопления котельной РЭЧ, котельной в/ч 30217
Номер лота:	№ 88165799-3ЦП1
Наименование лота:	Насос
Описание лота:	общего применения, шестеренный, подача до 20 м ³ /ч
Дополнительное описание лота:	ГОСТ EN 16297-3-2015. Насос циркуляционный не менее K50-32-125 не менее 2,2 кВт не менее 2900 об/мин. Тип K50-32-125. Тип насоса Центробежный, консольный, одноступенчатый Подача не менее 12,5 м ³ /ч. Напор не менее 20 м. Частота вращения не менее 2900–3000 об/мин Рекомендуемая мощность двигателя не менее 2,2 кВт. Электродвигатель АИР80В2. Напряжение не менее 380 В. Частота сети не менее 50 Гц. Диаметр входного патрубка не менее 50 мм. Диаметр выходного патрубка не менее 32 мм. Диаметр рабочего колеса не менее 125 мм. КПД не менее 60 %. NPSH / кавитационный запас не менее 2,5–3,5 м. Рабочая среда вода и жидкости, близкие по свойствам к воде. Исполнение Горизонтальное, фланцевое. Предварительно согласовать с Заказчиком!
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей КАЗАХСТАН, область Абай, г.Семей, ул. Западный промузел, 115
Срок поставки:	15 календарных дней, после заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ГОСТ EN 16297-3-2015. Насос циркуляционный не менее K50-32-125 не менее 2,2 кВт не менее 2900 об/мин. Тип K50-32-125. Тип насоса Центробежный, консольный, одноступенчатый Подача не менее 12,5 м ³ /ч. Напор не менее 20 м. Частота вращения не менее 2900–3000 об/мин Рекомендуемая мощность двигателя не менее 2,2 кВт. Электродвигатель АИР80В2. Напряжение не менее 380 В. Частота сети не менее 50 Гц. Диаметр входного патрубка не менее 50 мм. Диаметр выходного патрубка не менее 32 мм. Диаметр рабочего колеса не менее 125 мм. КПД не менее 60 %. NPSH / кавитационный запас не менее 2,5–3,5 м. Рабочая среда вода и жидкости, близкие по свойствам к воде. Исполнение Горизонтальное, фланцевое. Предварительно согласовать с Заказчиком! Гарантия 12 месяцев С сертификатом качества Предоставить оригинал накладной Доставка и транспортные расходы Поставщик обязуется осуществить доставку товара на склад Заказчика, за свой счёт и своими силами (или с привлечением третьих лиц). Транспортные расходы, включая погрузо-разгрузочные работы и страхование груза на период транспортировки, несёт Поставщик. Передача товара считается осуществлённой с момента подписания товарной накладной представителем Заказчика на складе доставки.