

ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫНЫҢ
БІЛІМ БЕРУ БАСҚАРМАСЫ,
ЖЕРГЕЛІК АУДАНЫ БІЛІМ
БЕРУ БӨЛІМІНІҢ «ЗАХАРОВ
НЕПІЗГІ ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРУ
МЕКТЕБІ» КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

20 26 ж. «8» 10
№ 29

Утверждаю
руководитель школы
КГУ «Захаровская ООШ»
Т. Г. Токбатырова Токбатырова Г.А.

Дефектный АКТ.

Мы, нижеподписавшиеся, руководитель Захаровской ООШ Токбатырова Г.А., завхоз Мотынга М.С. и рабочий Альмуханов А.Ж. произвели осмотр видеонаблюдения школы и установили, что в результате скачка напряжения в электрической сети произошло повреждение оборудования системы видеонаблюдения.

В ходе осмотра установлено, что камеры видеонаблюдения полностью вышли из строя, не функционируют и не обеспечивают передачу видеосигнала. Восстановление работоспособности оборудования путём текущего ремонта не представляется возможным либо является технически нецелесообразным. Камеры требуют полной замены.

Причина неисправности: скачок напряжения в электрической сети, повлекший повреждение электронных компонентов камер видеонаблюдения.

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Видеорегистратор цифровой 16 канальный	Штук	2
2	Усилитель сигнала	Штук	10
3	Кабель UTP уличный	Метр	250
4	Кабель UTP внуиренный	Метр	200
5	РОЕ-коммутатор 8-ми портовый	Штук	2
6	Камеры уличные 2 MP IP	Штук	8
7	Камеры внутренние 2 MP IP	Штук	8
8	Распред коробки	Штук	16
9	Наконечники RJ-45	Штук	35
10	Демонтажные и монтажные работы	Штук	1

Завхоз Мотынга М. С.
Рабочий Альмуханов А.Ж.