

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17761779-1
Сатып алудың атауы:	тұрмыстық заттарды сатып алу бойынша
Лоттың нөмірі:	№ 88149382-3ЦП2
Лоттың атауы:	Аккумулятор
Лоттың сипаттауы:	ИБП үшін, кернеуі 12 В, сыйымдылығы 7-20 А/сағ, қорғасын-қышқылды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Акуумуляторлық батарей (12V7AH2-HR) Күзет және өрт дабылы жүйелері құрылғыларын резервтік қуатпен қамтамасыз етуге арналған, төмен тоқты жүйелерде UPS-пен бірге пайдалануға ұсынылады және дербес компьютерлер мен серверлер үшін UPS бөлігі ретінде пайдалануға арналмаған, номиналды кернеу W, сертификаттың болуы.
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	552210000, Павлодар облысы, Екібастұз қ. Королев к-сі 100А
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалғаннан кейін 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Акуумуляторлық батарей (12V7AH2-HR) Күзет және өрт дабылы жүйелері құрылғыларын резервтік қуатпен қамтамасыз етуге арналған, төмен тоқты жүйелерде UPS-пен бірге пайдалануға ұсынылады және дербес компьютерлер мен серверлер үшін UPS бөлігі ретінде пайдалануға арналмаған, номиналды кернеу W, сертификаттың болуы. / Акуумуляторная батарея (12V7AH2-HR) предназначены для резервного электропитания приборов систем охранной и пожарной сигнализации рекомендуется для использования с ИБП в слаботочных системах и не предназначен для работы в составе ИБП персональных компьютеров и серверов номинальное напряжение Вт наличие сертификата

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17761779-1
Наименование закупки:	приобретение хозяйственные товары
Номер лота:	№ 88149382-ЗЦП2
Наименование лота:	Аккумулятор
Описание лота:	для ИБП, напряжение 12 В, емкость 7-20 А/ч, свинцово-кислотный
Дополнительное описание лота:	Акуумуляторная батарея (12V7AH2-HR) предназначены для резервного электропитания приборов систем охранной и пожарной сигнализации рекомендуется для использования с ИБП в слаботочных системах и не предназначен для работы в составе ИБП персональных компьютеров и серверов номинальное напряжение Вт наличие сертификата
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	552210000, Павлодарская область, г.Экибастуз улица Королева 100А
Срок поставки:	в течении 16 календарных дней после заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Акуумуляторлық батарея (12V7AH2-HR) Күзет және өрт дабылы жүйелері құрылғыларын резервтік қуатпен қамтамасыз етуге арналған, төмен тоқты жүйелерде UPS-пен бірге пайдалануға ұсынылады және дербес компьютерлер мен серверлер үшін UPS бөлігі ретінде пайдалануға арналмаған, номиналды кернеу W, сертификаттың болуы. / Акуумуляторная батарея (12V7AH2-HR) предназначены для резервного электропитания приборов систем охранной и пожарной сигнализации рекомендуется для использования с ИБП в слаботочных системах и не предназначен для работы в составе ИБП персональных компьютеров и серверов номинальное напряжение Вт наличие сертификата