

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17782590-1
Сатып алудың атауы:	Тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88274314-3ЦП1
Лоттың атауы:	Сүзгіш
Лоттың сипаттауы:	салқын ауыз суын тазалауға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Аквафор жүйесіне арналған сүзгі. Корпус: шыны толтырылған пластик. Бекіту: кронштейн. Ауыстырылатын Модульдер: ВВ 20 стандарты". Бекіту жіптері: G10. Жұмыс ортасы: су. Жұмыс ортасының температурасы: +5 ... + 38с0. Максималды жұмыс қысымы; кемінде 630 кПа.
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	591010000, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. Васильев көшесі 123
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс беруші өтінім бергеннен кейін күнтізбелік 16 күннен аспайды.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Аквафор жүйесіне арналған сүзгі. Корпус: шыны толтырылған пластик. Бекіту: кронштейн. Ауыстырылатын Модульдер: ВВ 20 стандарты". Бекіту жіптері: G10. Жұмыс ортасы: су. Жұмыс ортасының температурасы: +5 ... + 38с0. Максималды жұмыс қысымы; кемінде 630 кПа.Жеткізуші техникалық реттеу жөніндегі Қазақстан Республикасы заңнамаларымен сәйкес жеткізілетін тауардың талаптарға, белгіленген техникалық регламенттерге, стандарттар ережелеріне немесе басқа да құжаттарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті. Тауарды жеткізу тікелей тапсырыс берушінің қоймасына өнім берушінің күшімен жүзеге асырылады. Тапсырыс берушінің жағынан жүк тасушылар берілмейді. Өнім беруші өкілінің қатысуы міндетті. Кепілдік 12 ай.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17782590-1
Наименование закупки:	Тауарларды сатып алу
Номер лота:	№ 88274314-ЗЦП1
Наименование лота:	Фильтр
Описание лота:	для очистки холодной питьевой воды
Дополнительное описание лота:	Фильтр для системы Аквафор. Корпус: стеклонаполненный пластик. Крепление: кронштейн. Сменные модули: стандарта ВВ 20". Присоединительная резьба: G10. Рабочая среда: вода. Температура рабочей среды: +5 ...+38С0. Максимальное рабочее давление; не менее 630 кПа.
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	591010000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск улица Васильева 123 (кардиологический центр)
Срок поставки:	не более 16 календарных дней после подачи заявки заказчиком.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Фильтр для системы Аквафор. Корпус: стеклонаполненный пластик. Крепление: кронштейн. Сменные модули: стандарта ВВ 20". Присоединительная резьба: G10. Рабочая среда: вода. Температура рабочей среды: +5 ...+38С0. Максимальное рабочее давление; не менее 630 кПа.Поставщик обязан представить документы, подтверждающие соответствие поставляемого товара требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании. Доставка товара осуществляется не посредственно на склад заказчика силами Поставщика. Со стороны Заказчика грузчики не предоставляются. Присутствие представителя поставщика обязательно. Гарантия 12 месяцев.