

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17769990-1
Сатып алудың атауы:	«Еңбек-Павлодар» филиалына арналған трансформатор майы
Лоттың нөмірі:	№ 88098619-ЗЦПЗ
Лоттың атауы:	Трансформаторлық май
Лоттың сипаттауы:	пайдаланылмалы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	«Еңбек-Павлодар» филиалы үшін трансформаторлық май
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	551010000, Павлодар облысы, Павлодар қ. Павлодар қаласы, Шығыс өнеркәсіптік аймағы, 519 құрылыс.
Жеткізу мерзімі:	шарт күшіне енген сәттен бастап күнтізбелік 16 күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Техникалық ерекшелік ҚР ИМ ҚАЖК «№ 44 мекемесі» жанындағы «Еңбек-Павлодар» филиалының теңгеріміндегі № 13995 ТП трансформаторына құюға арналған трансформаторлық май Павлодар қаласы, Восточная өнеркәсіптік аймағы, 519 құрылыс. Трансформаторлық май, түрі: Т-1500 (МЕМСТ 982-80) тотығуға қарсы қоспаны енгізумен аз күкіртті мұнайлардан дайындалған электр оқшаулағыш минералды май. Қуатты және өлшеу трансформаторларын, реакторларды, май ажыратқыштарын және кернеу сыныбы 500 кВ дейінгі басқа да жоғары вольтты электр жабдықтарын толтыруға арналған. Май сенімді электр оқшаулауды, жылуды тиімді бөлуді және жабдықты пайдалану процесінде электр доғасын сөндіруді қамтамасыз етеді. Негізгі техникалық сипаттамалары: • Өнім түрі- электр оқшаулағыш трансформаторлық май. • Нормативтік құжат - МЕМСТ 982-80. • Құрамы - құрамында кемінде 0,4% тотығуға қарсы қоспасы (ионол) бар күкірті аз мұнайлардан жасалған минералды май. • Кинематикалық тұтқырлығы 50 °С 11 мм ²/с артық емес. • Ашық тигельдегі жарқыл температурасы +135 °С төмен емес. • Қату температурасы - -45 °С жоғары емес. • Қышқыл саны - 0,01 мг КОН/г аспайды • Мақсаты - электрлік оқшаулауды, салқындатуды және жоғары вольтты электр жабдығын мерзімінен бұрын ескіруден қорғауды қамтамасыз ету. Трансформаторлық май жаңа, бұрын қолданыста болмаған, МЕМСТ 982-80 талаптарына сәйкес болуы, электр техникалық жабдықтың қауіпсіз және сенімді пайдаланылуын қамтамасыз етуі және зауыттық герметикалық қаптамада жеткізілуі Т-1500, ыдыс ашылмауы тиіс. Жеткізу мерзімі: шарт күшіне енген сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі күнтізбелік 60 күнді құрайды. Жеткізу орны: Павлодар қ., Восточная өндірістік аймағы, 519 құрылыс.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17769990-1
Наименование закупки:	Масло трансформаторная для филиала «Енбек-Павлодар»
Номер лота:	№ 88098619-ЗЦПЗ
Наименование лота:	Масло трансформаторное
Описание лота:	эксплуатационное
Дополнительное описание лота:	Масло трансформаторная для филиала «Енбек-Павлодар»
Количество:	100
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	551010000, Павлодарская область, г.Павлодар г.Павлодар, Промышленная зона Восточная, строение 519.
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней с момента вступления договора в силу.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Техническая спецификация трансформаторное масло для заливки на трансформатор ТП № 13995 находящийся на балансе филиала «Енбек-Павлодар» при «Учреждение № 44» КУИС МВД РК г.Павлодар, Промышленная зона Восточная, строение 519. Трансформаторное масло, тип: Т-1500 (ГОСТ 982-80) представляет собой электроизоляционное минеральное масло, изготовленное из малосернистых нефтей с введением антиокислительной присадки. Предназначено для заполнения силовых и измерительных трансформаторов, реакторов, масляных выключателей и другого высоковольтного электрооборудования с классом напряжения до 500 кВ. Масло обеспечивает надежную электрическую изоляцию, эффективный отвод тепла и гашение электрической дуги в процессе эксплуатации оборудования. Основные технические характеристики: • Тип продукта – электроизоляционное трансформаторное масло. • Нормативный документ – ГОСТ 982-80. • Состав – минеральное масло из малосернистых нефтей с содержанием антиокислительной присадки (ионол) не менее 0,4 %. • Кинематическая вязкость при 50 °С – не более 11 мм²/с. • Температура вспышки в открытом тигле – не ниже +135 °С. • Температура застывания – не выше -45 °С. • Кислотное число – не более 0,01 мг КОН/г. • Назначение – обеспечение электрической изоляции, охлаждения и защиты высоковольтного электрооборудования от преждевременного старения. Трансформаторное масло Т-1500 должно быть новым, не бывшим в употреблении, соответствовать требованиям ГОСТ 982-80, обеспечивать безопасную и надежную эксплуатацию электротехнического оборудования и поставляться в заводской герметичной упаковке, тара не должна быть вскрыта. Срок поставки: в течение 16 календарных дней с момента вступления договора в силу. В случае нахождения Поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки составляет 60 календарных дней. Место поставки: г.Павлодар, Промышленная зона Восточная, строение 519.