

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17797438-1
Сатып алудың атауы:	Тоқ кернеуі ұлғаюының шектеуіші 10 кВ
Лоттың нөмірі:	№ 88157696-3ЦП1
Лоттың атауы:	Тоқ кернеуі ұлғаюының шектеуіші
Лоттың сипаттауы:	электр жабдығын қорғауға арналған, сызықтық емес, кернеу сыныбы 10 кВ
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тоқ кернеуі ұлғаюының шектеуіші 10 кВ
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	153430100, Ақтөбе облысы, Әйтеке би ауданы, Темірбек Жүргенов а. ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Әйтеке би ауданы, Темірбек Жүргенов а.,
Жеткізу мерзімі:	31 желтоқсан 2026ж
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Желілік емес ОПНп-10 шамадан тыс кернеуді шектегіштер 50 Гц жиіліктегі ауыспалы токтың 10 кВ кернеу сыныбының оқшауланған немесе компенсацияланған бейтарабы бар желілердегі электр жабдықтарын коммутациялық және атмосфералық шамадан тыс кернеуден қорғауға арналған. 10 кВ-қа арналған конструктивті ОПН-п шектегіштері металл фланецтермен бекітілген полимерлік герметикалық ылғал өткізбейтін корпуста варистор бағаны түрінде орындалған

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17797438-1
Наименование закупки:	Ограничитель перенапряжения 10 кВ
Номер лота:	№ 88157696-ЗЦП1
Наименование лота:	Ограничитель перенапряжения
Описание лота:	для защиты электрооборудования, нелинейный, класс напряжения 10 кВ
Дополнительное описание лота:	Ограничитель перенапряжения 10 кВ
Количество:	6
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	153430100, Актыбинская область, Айтекебийский район, с.Темирбека Жургенева КАЗАХСТАН, Актыбинская область, Айтекебийский район, с.Темирбека Жургенева,
Срок поставки:	31 декабря 2026г
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Ограничители перенапряжений нелинейные ОПНп-10 предназначены для защиты электрооборудования от коммутационных и атмосферных перенапряжений в сетях с изолированной или компенсированной нейтралью класса напряжения 10 кВ переменного тока частотой 50 Гц. Конструктивно ограничители ОПН-п на 10 кВ выполнены в виде колонки варисторов в полимерном герметичном влагонепроницаемом корпусе, укрепленном металлическими фланцами