

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17849781-1
Сатып алудың атауы:	СБ және ЕҚ бөлімінің қажеттіліктері үшін сатып алу (бензинді электр генераторы)
Лоттың нөмірі:	№ 88229333-3ЦП1
Лоттың атауы:	Электрогенераторлық қондырғы
Лоттың сипаттауы:	іштен жанудың піспекті қозғалтқышымен, қуаттылығы 1-100 кВт
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Бензин генераторы
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711310000, Астана қ., Сарыарқа ауданы техникалық сипаттамаға сәйкес
Жеткізу мерзімі:	техникалық сипаттамаға сәйкес
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	1. Сатып алынатын тауардың атауы: Бензинді генератор, резервтік, үш фазалы. 2. Жабдықтың мақсаты: Университет ғимараттарындағы өрт сөндіру жабдықтарын (қуаты 7,5 кВт-қа дейінгі өрт сөндіру сорғылары) негізгі электр желісіндегі кернеудің критический (сыни) деңгейге дейін күрт төмендеуі немесе кернеудің толық жоғалуы жағдайында кепілдендірілген авариялық (резервтік) электрмен жабдықтаумен қамтамасыз ету. 3. Техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары: Номиналды толық қуат: кемінде 10 кВт. Шығыс кернеуінің сипаттамалары: Номиналды кернеу: 380 В -тан 400 В-қа дейін, үш фазалы Шығыс жиілігі: 50 Гц. Отын түрі: АИ-92 бензині Іске қосу жүйесі – жеке аккумуляторы және күту режимінде 220 В желісінен қуат алатын автоматты зарядтау блогы бар электрлік стартер (12 В). Басқару панелі – сандық; мына параметрлерді көрсетеді: кернеу, жиілік, қозғалтқыштың жұмыс уақыты, отын деңгейі және ақаулық индикаторлары (май қысымының төмендігі, қызып кету, қайта іске қосу). Генератор жауын-шашын мен механикалық зақымданудан қорғау үшін дыбыс оқшаулағыш қасиеті бар және кез келген ауа райы жағдайына төзімді қаптамада (корпуста) орналастырылуы тиіс. Жанармай бағының сыйымдылығы – генератордың жанармай құюсыз, 100% жүктеме кезінде кемінде 6 сағат бойы үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз етуі тиіс. Қозғалтқышты салқындату — ауа арқылы. Жинақ құрамы: толық құрастырылған электр станциясы, аккумулятор, техникалық қызмет көрсетуге арналған құралдар жинағы, бұйым төлқұжаты және қазақ әрі орыс тілдеріндегі пайдалану жөніндегі нұсқаулық. Талаптарға сәйкестік және қауіпсіздік – Тауарлар жаңа әрі пайдаланылмаған болуы тиіс. Кеден одағының (КО) жарамды декларациясы немесе сәйкестік сертификатының болуы міндетті. Жеткізілетін тауар саны: 3 (үш) бензинді генератор Кепілдік мерзімі: жеткізу және қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай Жеткізу орны: Астана қ., Бейбітшілік көш., 49А Жеткізу мерзімі: шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде Байланыс телефоны: 87023061997

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17849781-1
Наименование закупки:	Приобретение для нужд отдела СБ и ОТ (бензиновый генератор)
Номер лота:	№ 88229333-3ЦП1
Наименование лота:	Установка электрогенераторная
Описание лота:	с поршневым двигателем внутреннего сгорания, мощность 1-100 кВт
Дополнительное описание лота:	Бензиновый генератор (для СБиОТ)
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711310000, г.Астана, район Сарыарка согласно технической спецификации
Срок поставки:	согласно технической спецификации
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	1. Наименование закупаемого товара: Бензиновый генератор, резервный, трехфазный. 2. Назначение оборудования: Обеспечение гарантированного аварийного (резервного) электроснабжения противопожарного оборудования (пожарных насосов мощностью до 7,5 кВт) в зданиях университета при критическом падении или полном исчезновении напряжения в основной сети. 3. Технические, качественные и эксплуатационные характеристики: Номинальная полная мощность: Не менее 10 кВт. Параметры выходного напряжения: Номинальное напряжение: от 380 В до 400 В, трёхфазный Выходная частота: 50 Гц. Тип топлива - Бензин Аи-92 Система запуска - Электростартер (12 В) с собственной аккумуляторной батареей (АКБ) и автоматическим устройством подзарядки от сети 220В в режиме ожидания. Панель управления - Цифровая, с отображением параметров: напряжение, частота, моточасы, уровень топлива, аварийные индикаторы (низкое давление масла, перегрев, перезапуск). Генератор должен быть в шумозащитном всепогодном кожухе (капоте) для защиты от атмосферных осадков и механических повреждений Емкость топливного бака - Должна обеспечивать непрерывную работу генератора при 100% нагрузке в течение не менее 6 часов без дозаправки. Охлаждение двигателя - воздушное Комплект поставки - Электростанция в сборе, аккумуляторная батарея (АКБ), комплект инструментов для ТО, паспорт, руководство по эксплуатации на казахском и русском языках. Соответствие и безопасность - Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. Обязательно наличие действующей Декларации/Сертификата соответствия ТР ТС (Таможенного союза). Количество поставляемого товара - 3 (три) бензиновых генератора Гарантийный срок эксплуатации: не менее 12 месяцев с момента поставки и подписания акта приемки Место поставки товара: г. Астана, ул. Бейбитшилик,49А Срок поставки товара в течение 15 календарных дней с даты подписания договора Контактный телефон: 87023061997