

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17767976-1
Сатып алудың атауы:	Күзет-өрт сөндіру жабдығын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88159722-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Кәбіл
Лоттың сипаттауы:	маркасы КСПВ, кернеуі 1 000 В-тан артық емес
Лоттың қысқаша сипаттауы:	КСПВ 6х0,5 кабелі
Саны, көлемі:	60
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Азаттық 101а
Жеткізу мерзімі:	келісім шарт жасасқан күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	КСПВ 0,5×6 кабелі күзет және өрт дабылы, бақылау және басқару жүйелерінің жабдықтарын қосуға және сигналдарды беруге арналған. Кабель диаметрі 0,5 мм болатын 6 ток өткізгіш талшықтан тұруы тиіс. Ток өткізгіш талшықтары мыстан жасалуы керек. Талшықтардың оқшаулағышы мен сыртқы қабығы ғимарат ішінде пайдалану кезінде механикалық зақымданудан сенімді қорғауды қамтамасыз етуі тиіс. Кабель осы үлгідегі кабель өнімдеріне қойылатын техникалық талаптарға сәйкес болуы керек. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, оқшаулағышы мен сыртқы қабығында зақымданулар болмауы тиіс. Жеткізу орамдарда немесе катушкаларда жүзеге асырылады. Сапа кепілдігі өндірушінің талаптарына сәйкес болуы тиіс.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17767976-1
Наименование закупки:	Приобрести охранно-пожарное оборудование
Номер лота:	№ 88159722-ЗЦП1
Наименование лота:	Кабель
Описание лота:	марка КСПВ, напряжение не более 1 000 В
Дополнительное описание лота:	Кабель КСПВ 6х0,5
Количество:	60
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	231010000, Атырауская область, г.Атырау Азаттык 101а
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней с момента заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Кабель КСПВ 0,5×6 предназначен для передачи сигналов и подключения оборудования систем охранной и пожарной сигнализации, контроля и управления. Кабель должен состоять из 6 токопроводящих жил диаметром 0,5 мм. Токопроводящие жилы — медные. Изоляция жил и наружная оболочка должны обеспечивать надежную защиту от механических повреждений при эксплуатации внутри помещений. Кабель должен соответствовать техническим требованиям, предъявляемым к кабельной продукции данного типа. Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без повреждений изоляции и наружной оболочки. Поставка осуществляется в бухтах или на катушках. Гарантия качества — согласно требованиям производителя.