Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

# Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 18022496-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | ҚР ІІМ ҚАЖК «№ 30 мекемесі» РММ үшін өзге де қорларды сатып алу |
| **Лоттың нөмірі:** | № 88894081-ЗЦП1 |
| **Лоттың атауы:** | Сөндіргіш |
| **Лоттың сипаттауы:** | автоматтық, үш полюсті, кернеуі 230-400 В |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | 125 амперге арналған үш фазалы автоматты ажыратқыш - күш беретін электр желілерін 380 В/400 В шамадан тыс жүктемелер мен қысқа тұйықталулардан қорғайды, 82 кВт дейінгі жалпы белсенді қуатқа шыдайды. Кернеуі: 380-400 В (ауыспалы ток, 3 полюс - 3Р). Көбінесе С типі (қалыпты іске қосу токтары бар стандартты жүктемелер үшін) немесе B/D. Ажырату қабілеті: 10 кА-дан (модульдік сериялар) 35 кА-ға дейін (құйылған корпустық күштік аппараттар), Кабель қимасы (мыс): 35 мм-ден кем емес ² (125А жуық ұзақ ток жүктемелері үшін монтаждау қағидаларына сәйкес). МЕМСТ IEC 60898-1-2020. Жүк алушы: ҚР ІІМ ҚАЖК «№ 30 мекемесі» РММ. Қарағанды облысы, Шахтинск қаласы, Долинка ауылы, Садовая көшесі, 92 |
| **Саны, көлемі:** | 2 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 352835100, Қарағанды облысы, Шахтинск қ., Долинка к.  Садовая көшесі, 92 |
| **Жеткізу мерзімі:** | тіркелген күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | 125 амперге арналған үш фазалы автоматты ажыратқыш - күш беретін электр желілерін 380 В/400 В шамадан тыс жүктемелер мен қысқа тұйықталулардан қорғайды, 82 кВт дейінгі жалпы белсенді қуатқа шыдайды. Кернеуі: 380-400 В (ауыспалы ток, 3 полюс - 3Р). Көбінесе С типі (қалыпты іске қосу токтары бар стандартты жүктемелер үшін) немесе B/D. Ажырату қабілеті: 10 кА-дан (модульдік сериялар) 35 кА-ға дейін (құйылған корпустық күштік аппараттар), Кабель қимасы (мыс): 35 мм-ден кем емес ² (125А жуық ұзақ ток жүктемелері үшін монтаждау қағидаларына сәйкес). МЕМСТ IEC 60898-1-2020. Жүк алушы: ҚР ІІМ ҚАЖК «№ 30 мекемесі» РММ. Қарағанды облысы, Шахтинск қаласы, Долинка ауылы, Садовая көшесі, 92 |

Приложение 2
к конкурсной документации

# Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 18022496-1 |
| **Наименование закупки:** | Приобретение прочих запасов для РГУ "Учреждение №30" КУИС МВД РК |
| **Номер лота:** | № 88894081-ЗЦП1 |
| **Наименование лота:** | Выключатель |
| **Описание лота:** | автоматический, трехполюсный, напряжение 230-400 В |
| **Дополнительное описание лота:** | Трехфазный автоматический выключатель на 125 ампер - защищает силовые электросети на 380 В/400 В от перегрузок и коротких замыканий, выдерживая общую активную мощность до 82 кВт. Напряжение: 380–400 В (переменный ток, 3 полюса — 3Р). Чаще всего тип C (для стандартных нагрузок с умеренными пусковыми токами) или B/D. Отключающая способность: От 10 кА (модульные серии) до 35 кА (литые корпусные силовые аппараты).Сечение кабеля (медь): Не менее 35 мм² (согласно правилам монтажа для длительных токовых нагрузок около 125А. ГОСТ IEC 60898-1-2020. Грузополучатель: РГУ "Учреждение №30" КУИС МВД РК. Карагандинская область, г. Шахтинск, п. Долинка, ул. Садовая 92 |
| **Количество:** | 2 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 352835100, Карагандинская область, г.Шахтинск, п.Долинка ул. Садовая 92 |
| **Срок поставки:** | декабрь в течение 16 календарных дней со дня регистрации |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Трехфазный автоматический выключатель на 125 ампер - защищает силовые электросети на 380 В/400 В от перегрузок и коротких замыканий, выдерживая общую активную мощность до 82 кВт. Напряжение: 380–400 В (переменный ток, 3 полюса — 3Р). Чаще всего тип C (для стандартных нагрузок с умеренными пусковыми токами) или B/D. Отключающая способность: От 10 кА (модульные серии) до 35 кА (литые корпусные силовые аппараты).Сечение кабеля (медь): Не менее 35 мм² (согласно правилам монтажа для длительных токовых нагрузок около 125А. ГОСТ IEC 60898-1-2020. Грузополучатель: РГУ "Учреждение №30" КУИС МВД РК. Карагандинская область, г. Шахтинск, п. Долинка, ул. Садовая 92 |