

Дефектный акт №3 от 04.05.2026г.

Наименование объекта: «Средняя школа имени Ыбырая Алтынсарина» отдела образования Бородулихинского района управления образования области Абай.

Мы, нижеподписавшиеся: директор школы Адылхановой Ж.К., завхоз Белая А.Е., учитель технологии Власенко В.Ю. составили настоящий акт о том, установке пандуса КГУ «Средняя школа имени Ыбырая Алтынсарина» отдела образования Бородулихинского района управления образования области Абай требует замены:

В ходе обследования установлено:

1. На входе в здание отсутствует пандус для беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями и других маломобильных групп населения.
2. Существующая входная группа не обеспечивает доступность объекта в соответствии с требованиями доступной среды.
3. Для безопасного и удобного доступа в здание необходимо устройство пандуса из металлических конструкций с поручнями.



Заключение комиссии

Для обеспечения доступности здания необходимо выполнить следующие работы:

1. Изготовление металлического пандуса в соответствии с нормами СНиП.
2. Устройство несущего каркаса из металлических конструкций.
3. Монтаж настила с противоскользящим покрытием.
4. Установка металлических поручней с двух сторон пандуса.
5. Монтаж и крепление конструкции к существующей входной группе.
6. Окраска металлических элементов антикоррозийными материалами.
7. Приведение параметров пандуса в соответствие с требованиями доступности для маломобильных групп населения.
8. Выполнить кровельный навес на часть пандуса находящегося в зоне схода снега с основной кровли.

Настоящий дефектный акт составлен для определения объема работ и последующего составления сметной документации.

Подписи комиссии:

	1. Адылханова Ж.
	1. Белая А.Е.
	1. Власенко В.