

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17773625-1
Сатып алудың атауы:	«Дизель-генераторлық қондырғыға арналған салқындатқыш сұйықтық пен қосалқы бөлшектерді сатып алу».
Лоттың нөмірі:	№ 88244665-3ЦП1
Лоттың атауы:	Сұйықтық
Лоттың сипаттауы:	іштен жану қозғалтқыштарын/ жылу алмасу аппараттарын салқындатуға арналған, салқындайтын
Лоттың қысқаша сипаттауы:	«Дизель-генераторлық қондырғының қозғалтқышын салқындату жүйесіне арналған қызыл түсті антифриз. Қолдануға дайын, коррозияға қарсы қоспалары бар, кристалдану температурасы –40 °С-тан жоғары емес».
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы Манаса к-сі 40
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс бергеннен кейін 15 күнтізбелік күннің ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	«Дизель-генераторлық қондырғының қозғалтқышын салқындату жүйесіне арналған қызыл түсті антифриз. Қолдануға дайын, коррозияға қарсы қоспалары бар, кристалдану температурасы –40 °С-тан жоғары емес».

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17773625-1
Наименование закупки:	Приобретение охлаждающей жидкости и запасных частей для дизель-генераторной установки
Номер лота:	№ 88244665-3ЦП1
Наименование лота:	Жидкость
Описание лота:	для охлаждения двигателей внутреннего сгорания/ теплообменных аппаратов, охлаждающая
Дополнительное описание лота:	Антифриз красного цвета для системы охлаждения дизель-генераторной установки, готовый к применению, с антикоррозионными присадками, температура начала кристаллизации не выше –40 °С».
Количество:	50
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	751410000, г.Алматы, Бостандыкский район ул. Манаса 40
Срок поставки:	по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Антифриз красного цвета для системы охлаждения дизель-генераторной установки, готовый к применению, с антикоррозионными присадками, температура начала кристаллизации не выше –40 °С».