Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18020550-1
Сатып алудың атауы:	Өрт сөндіргіш ОП сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87847854-3ЦП2
Лоттың атауы:	Өрт сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	ұнтақты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ОП-8 өрт сөндіргіші
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	334820100, Жетісу облысы, Сарқан ауданы, Сарқан қ. Жетісу облысы, Сарқан ауданы, Сарқан қаласы, И. Венедиктов, 74
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ОП-8 ұнтақты өрт сөндіргіш. ҚР СТ ГОСТ Р 51057-2005 стандартымен регламенттеледі. Құрылғы түрі: жылжымалы өрт сөндіргіш. Ұнтақ түрі: АВСЕ. Зарядтың көлемі 8л кем емес, зарядтың массасы 8кг кем емес, ОТВ беру Ұзақтығы 4 сек кем емес. Сөндіру алаңы кемінде 100кв. м. ағынның ұзындығы кемінде 10м. салмағы кемінде 10,1 кг. өрт сөндіргіш зат: өрт сөндіргіш ұнтақ кемінде 40% АВС. Пайдалану температурасы -40-тан +50С-қа дейін, қызмет ету мерзімі 10 жылдан кем емес. Жеткізілген өнім жаңа, пайдаланылмаған болуы керек. Тапсырыс берушінің қоймасына дейін жеткізу, жеткізушінің есебінен барлық жеткізу шығындары. Ақаулар мен зақымдар анықталған жағдайда жеткізуші ауыстыруды жүргізуге міндеттенеді.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18020550-1
Наименование закупки:	Огнетушитель ОП приобретение
Номер лота:	№ 87847854-3ЦП2
Наименование лота:	Огнетушитель
Описание лота:	порошковый
Дополнительное описание лота:	Огнетушитель ОП-8
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	334820100, область Жетiсу, Сарканский район, г.Саркан область Жетiсу, Саркандский район, г.Сарканд, И.Венедиктов, 74
Срок поставки:	в течении 16 календарных дней со дня заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Порошковый огнетушитель ОП-8. Регламентируются стандартом СТ РК ГОСТ Р 51057-2005. Тип устройства: огнетушитель передвижной. Тип порошка: АВСЕ. Объём заряда не менее 8л. Масса заряда не менее 8кг Продолжительность подачи ОТВ не менее 4 сек. Площадь тушения не менее 100кв.м. Длина струи не менее 10м. Масса не менее 10,1кг. Огнетушащее вещество: порошок огнетушащий не менее 40% АВС. Температура эксплуатации не менее -40 до +50С. Срок службы не менее 10лет. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. Поставка до склада Заказчика, все расходы по поставке за счет Поставщика. В случае обнаружения дефектов и повреждений поставщик обязуется произвести замену.