

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 16762738-1
Сатып алудың атауы:	Мембраналық дозалау сорғысын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86009625-3ЦП1
Лоттың атауы :	Мөлшерлеу сорабы
Лоттың сипаттауы:	сұйықтықтарды айдауға арналған, мембраналық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Натрий фториді учаскесін қосымша жабдықтау: Prominent Sigma S1Cb 07065 PVT мембраналық мөлшерлеу сорғысы, жиынтықта: 24В апаттық кабель, 0/4-20 мА басқару кабелі, PVT инъекциялық клапаны
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	471010000, Маңғыстау облысы, Ақтау қ. Өндірістік аймақ 4, 74 ғимарат
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған сәттен бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін (Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша)

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Натрий фториді учаскесін қосымша жабдықтау: мембраналық мөлшерлеуіш сорғы ProMinent Sigma S1Cb 07065 PVT, жиынтықта: 24В апаттық кабелі, 0/4-20 мА басқару кабелі, PVT инжекциялық клапаны. Түрі/моделі: ProMinent Sigma / 1 Control. Type S1Cb 07065 PVT. Жетек түрі: негізгі жетек, мембраналық. Айдалатын сұйықтық: натрий фториді. Макс. өнімділігі: 63 л/сағ. Макс. қарсы қысым: 7 бар. Дозатор басының материалы: PVDF. Тығыздағыш материалы: PTFE. Жұмыс мембранасының түрі: үзілуін оптикалық индикациялайтын көпқабатты қорғаныш мембрана. Дозатор басының орындалуы: 0,1 бар тот баспайтын болаттан жасалған 2 серіппелі клапандар. Гидравликалық қосылу: бекіткіш гайкалар және PVDF құбыр муфтасы. Электрмен қоректендіру: 1 фаза, 100-230 В, 50/60 Гц. Қорғаныс дәрежесі: IP65. Кабельдер мен штекерлер: 2 м, Еуропа стандарты. Реле: зақымдану туралы сигнал беруге арналған реле + тактілік импульстар релесі (24В-100 мА). Басқару жүйесінің нұсқасы: қолмен + сыртқы контакт (PulseControl) + аналогтық + мөлшерлеу профильдері. Артық жүктеме кезінде автоматты түрде ажырату қарастырылған. Басқару панелі: ЧМИ (HMI) + 2 м кабель. Қорғаныс опциялары: қолжетімділікті бақылаумен динамикалық мөлшерлеуді бақылау. Стандарт: ГОСТ EN 809-2017. Шығарылған жылы: 2026 ж. Кепілдік мерзімі: 12 ай. Жеткізу мерзімі: өтінім берілген күннен бастап 30 күн. Жеткізуші тауармен бірге ұсынуы тиіс: Техникалық паспорт Пайдалану жөніндегі нұсқаулық ЕАС/ТР ТС талаптарына сәйкестік сертификаты немесе декларациясы (жабдық қауіпсіздігі бойынша). Шетел тілінде ұсынылған құжаттарға мемлекеттік және орыс тілдеріне дәл (нотариалды куәландырылған) аудармасы қоса берілуі тиіс.
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16762738-1
Наименование закупки:	Приобретение мембранный дозирующий насос
Номер лота:	№ 86009625-3ЦП1
Наименование лота:	Насос дозировочный
Описание лота:	для перекачки жидкостей, мембранный
Дополнительное описание лота:	Доукомплектация на участок фторида натрия: насос мембранный дозирующий Prominent Sigma S1Cb 07065 PVT, в комплекте: кабель аварий 24В, кабель управления 0/4-20 мА, инжекционный клапан PVT
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	471010000, Мангистауская область, г.Актау Промышленная зона 4, здание 74
Срок поставки:	с момента заключения договора до 31 декабря 2026г. (по заявке Заказчика)

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Доукомплектация на участок фторида натрия: насос мембранный дозирующий Prominent Sigma S1Cb 07065 PVT, в комплекте: кабель аварий 24В, кабель управления 0/4-20 мА, инжекционный клапан PVT. Тип/ модель: ProMinent Sigma / 1 Control. Type S1Cb 07065 PVT. Вид привода - основной привод, мембрана. Перекачиваемая жидкость - фторид натрия. Макс. производительность - 63л/час. Макс. противодавление - 7 бар. Материал головки дозатора - PVDF. Уплотнительный материал - PTFE. Тип рабочей мембраны - многослойная предохранительная мембрана с оптической индикацией разрыва. Исполнение головки дозатора - клапаны с 2 пружинами 0,1 бар нерж сталь. Гидравлическое соединение - крепежные гайки и PVDF муфта трубопровода. Электропитание - 1 фаза, 100-230 В 50/60 Гц. Степень защиты - IP 65. Кабели и штекеры - 2м, Европа. Реле для сигнализации о наличии повреждения + реле тактовых импульсов (24В-100мА). Вариант системы управления ручной+ внешний контакт с PulseControl + аналоговый + профили дозирования. С отключением при перегрузке. Панель управления ЧМИ + кабель 2м. Защитные опции-контроль дозирования динамический с контролем доступа. ГОСТ EN 809-2017. Год выпуска - 2026 г. Гарантийный срок 12 месяц. Срок поставки-30 дней с момента подачи заявки. Вместе с товаром поставщик должен представить: 1. Технический паспорт. 2. Руководство по эксплуатации. 3. Сертификат или декларация о соответствии ЕАС/ ТР ТС о безопасности оборудования. В случае представления документов на иностранном языке, к ним прилагается точный (нотариально заверенный) перевод на государственный и русский языки.
--	---