

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17584129-1
Сатып алудың атауы:	Е-Аршалы қазандығына арналған материалдар
Лоттың нөмірі:	№ 87598705-3ЦП5
Лоттың атауы :	Желдеткіш
Лоттың сипаттауы:	осьтік, бір сатылық, диаметрі 300-800 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қуаты 120 кВт дейінгі бля мысық үрлеу желдеткіші
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	113430100, Ақмола облысы, Аршалы ауданы, Аршалы к. Спортивная 1
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қуаты 120 кВт дейінгі қазандыққа арналған үрлеу желдеткіші Техникалық сипаттамасы: Жылу қуаты 120 кВт дейінгі қазандыққа арналған, қазандықтың жану камерасына ауаны мәжбүрлі түрде беруге арналған үрлеу желдеткіші. Желдеткіш жану процесіне қажетті ауаның тұрақты берілуін қамтамасыз етуі тиіс. Электр қозғалтқышы — орындалуына қарай бір фазалы немесе үш фазалы, қоректену кернеуі — 220/380 В, 50 Гц. Корпусы мен жұмыс дөңгелегі металлдан жасалған, конструкциясы ұзақ уақыт пайдалануға жарамды болуы тиіс. Жиынтықта электр қозғалтқышы, желдеткіш, қорғаныс торы және қажетті бекіту элементтері болуы тиіс. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, механикалық зақымданусыз, паспорты және өндірушінің пайдалану жөніндегі нұсқаулығымен бірге жеткізілуі тиіс. Нормативтік құжат: өндірушінің техникалық құжаттамасы (ТУ); ГОСТ 5976-90.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17584129-1
Наименование закупки:	Материалы для котельной Е-Аршалы/
Номер лота:	№ 87598705-ЗЦП5
Наименование лота:	Вентилятор
Описание лота:	осевой, одноступенчатый, диаметр 300-800 мм
Дополнительное описание лота:	Нагнетательный вентилятор для котла мощностью до 120 кВт (Е-Аршалы)
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	113430100, Акмолинская область, Аршалынский район, п.Аршалы Спортивная 1
Срок поставки:	16 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Вентилятор нагнетательный для котла тепловой мощностью до 120 кВт, предназначенный для принудительной подачи воздуха в топочную камеру котла. Вентилятор должен обеспечивать стабильную подачу воздуха, необходимую для процесса горения. Электродвигатель — однофазный или трехфазный, в зависимости от исполнения, напряжение питания — 220/380 В, 50 Гц. Корпус и рабочее колесо — металлические, конструкция должна быть рассчитана на длительную эксплуатацию. В комплекте — электродвигатель, вентилятор, защитная решетка и необходимые крепежные элементы. Товар новый, ранее не использованный, без механических повреждений, с паспортом и инструкцией производителя. Нормативный документ: техническая документация (ТУ) производителя; ГОСТ 5976-90 — вентиляторы радиальные общего назначения.