

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16794679-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық ерекшелікке сәйкес қосалқы бөлшектер сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 84578174-3ЦП5
Лоттың атауы :	Оқпан
Лоттың сипаттауы:	өрт сөндіру, РС - 50, алюминдық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ствол пожарный перекрывные РСП-50. 1. Рабочее давление, МПа 0,4 - 0,6.2. Расход воды, л·с-1, не менее*: — сплошной струи 2,7 — распыленной струи 2,0 3. Дальность водяной струи (максимальная по крайним каплям), м., не менее*: — сплошной струи; 30— распыленной струи. 114. Угол факела распыленной струи, рад (град)*: — минимальный; — — максимальный. 0,70 (40).5. Диаметр выходного отверстия (насадка), мм 12Н11 (+0,11)6. Габаритные размеры (рис. 1, 2), мм, не более: — высота (Н); 150— длина (L); 350 — ширина (В). 155. Масса, кг, не более 1,4.* Значение по п.п. 2-4 приведены при рабочем давлении (0,4+0,05) МПа.** Значение при минимальном угле факела.Таблица 2Наименование изделия, агрегата, детали, сборочной единицы Масса цветного металла или сплава в изделии, агрегате или сборочной единице, кг Примечание Ствол РСП-50 1,15. Головка соединительная 0,28. Корпус 0,49. Насадок 0,23. Рукоятка 0,13. Полуось наружная 0,02.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	313630100, Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, Сарыкемер а. Сарыкемер ауылы Желтоқсан көшесі 30
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойғаннан кейін 20 күнтүзбелік күн ішінде

Функционалдык, техникалык, сапалык және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Ствол пожарный перекрывные РСП-50. 1. Рабочее давление, МПа 0,4 - 0,6. 2. Расход воды, л·с-1, не менее*: — сплошной струи 2,7 — распыленной струи 2,0 3. Дальность водяной струи (максимальная по крайним каплям), м., не менее*: — сплошной струи; 30— распыленной струи. 114. Угол факела распыленной струи, рад (град)*: — минимальный; ——— максимальный. 0,70 (40). 5. Диаметр выходного отверстия (насадка), мм 12Н11 (+0,11) 6. Габаритные размеры (рис. 1, 2), мм, не более: — высота (Н); 150— длина (L); 350 — ширина (В). 155. Масса, кг, не более 1,4.* Значение по п.п. 2-4 приведены при рабочем давлении (0,4+0,05) МПа.** Значение при минимальном угле факела. Таблица 2 Наименование изделия, агрегата, детали, сборочной единицы Масса цветного металла или сплава в изделии, агрегате или сборочной единице, кг Примечание Ствол РСП-50 1,15. Головка соединительная 0,28. Корпус 0,49. Насадок 0,23. Рукоятка 0,13. Полуось наружная 0,02.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16794679-1
Наименование закупки:	Приобретение запчастей согласно с технической спецификацией
Номер лота:	№ 84578174-3ЦП5
Наименование лота:	Ствол
Описание лота:	пожарный, РС - 50, алюминиевый
Дополнительное описание лота:	Ствол пожарный перекрывные РСП-50. 1. Рабочее давление, МПа 0,4 - 0,6.2. Расход воды, л·с-1, не менее*: — сплошной струи 2,7 — распыленной струи 2,0 3. Дальность водяной струи (максимальная по крайним каплям), м., не менее*: — сплошной струи; 30— распыленной струи. 114. Угол факела распыленной струи, рад (град)*: — минимальный; — — максимальный. 0,70 (40).5. Диаметр выходного отверстия (насадка), мм 12Н11 (+0,11)6. Габаритные размеры (рис. 1, 2), мм, не более: — высота (Н); 150— длина (L); 350 — ширина (В). 155. Масса, кг, не более 1,4.* Значение по п.п. 2-4 приведены при рабочем давлении (0,4+0,05) МПа.** Значение при минимальном угле факела.Таблица 2Наименование изделия, агрегата, детали, сборочной единицы Масса цветного металла или сплава в изделии, агрегате или сборочной единице, кг Примечание Ствол РСП-50 1,15. Головка соединительная 0,28. Корпус 0,49. Насадок 0,23. Рукоятка 0,13. Полуось наружная 0,02.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	313630100, Жамбылская область, Байзакский район, с.Сарыкемер село Сарыкемер улица Желтоксан 30
Срок поставки:	со дня заключения договора 20 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Ствол пожарный перекрывные РСП-50. 1. Рабочее давление, МПа 0,4 - 0,6. 2. Расход воды, л·с-1, не менее*: — сплошной струи 2,7 — распыленной струи 2,0 3. Дальность водяной струи (максимальная по крайним каплям), м., не менее*: — сплошной струи; 30— распыленной струи. 114. Угол факела распыленной струи, рад (град)*: — минимальный; —— максимальный. 0,70 (40). 5. Диаметр выходного отверстия (насадка), мм 12Н11 (+0,11) 6. Габаритные размеры (рис. 1, 2), мм, не более: — высота (Н); 150— длина (L); 350 — ширина (В). 155. Масса, кг, не более 1,4.* Значение по п.п. 2-4 приведены при рабочем давлении (0,4+0,05) МПа.** Значение при минимальном угле факела. Таблица 2 Наименование изделия, агрегата, детали, сборочной единицы Масса цветного металла или сплава в изделии, агрегате или сборочной единице, кг Примечание Ствол РСП-50 1,15. Головка соединительная 0,28. Корпус 0,49. Насадок 0,23. Рукоятка 0,13. Полуось наружная 0,02.
---	---