

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17786034-1
Сатып алудың атауы:	Жылыту қазандықтарына арналған тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 88259429-3ЦП1
Лоттың атауы:	Қазан қауіпсіздігі тобы
Лоттың сипаттауы:	жылыту жүйесін максималды рұқсат етілген жұмыс қысымынан асып кетуден қорғауға және одан ауаныбұрып жіберуге арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қазан қауіпсіздігі тобы
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	156000000, Ақтөбе облысы, Хромтау ауданы Республика 784 В
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қауіпсіздік тобы қуаты 100 кВт-қа дейінгі жабық типтегі жылыту жүйесінің құрамында жұмыс істеуге арналған. Құрылғы жүйедегі қысымның жоғарылауын болдырмауға және жылыту тізбегінен ауаны шығаруға және жылыту тізбегіндегі қысымды бақылауға мүмкіндік береді. Қысым, бар 3-тен кем емес, диаметрі, мм 15-тен кем емес 25.4, агрегат есептелген қазандықтың қуаты (98 кВт), мырышталған болат корпус, автоматты ауа таратқыш Клапан, 0-ден 6 барға дейінгі Манометр, қауіпсіздік клапанының құрылғысы, салқындатқышпен үйлесімділік (су, бу немесе антифриз)

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17786034-1
Наименование закупки:	Товары для котлов отопления
Номер лота:	№ 88259429-ЗЦП1
Наименование лота:	Группа безопасности котла
Описание лота:	для защиты систем отопления от превышения максимально допустимого рабочего давления и отвода воздуха из них
Дополнительное описание лота:	Группа безопасности котла
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	156000000, Актыбинская область, Хромтауский район Республика 784 В
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Группа безопасности предназначен для работы в составе системы отопления закрытого типа мощностью до 100 кВт. Устройство позволяет предотвратить превышение давления в системе и вывести из отопительного контура воздух и контролировать давление в отопительном контуре. Давление, не менее bar 3, Диаметр,мм не менее 15 не более 25.4, мощность котла, на которую рассчитан агрегат (98 кВт), стальной оцинкованный корпус, Клапан автоматического воздухоотводчика, Манометр от 0 до 6 бар, Устройство предохранительного клапана, совместимость с теплоносителем (вода, пар или антифриз)