

Сатып алынатын тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) техникалық ерекшелігі (әрбір лотқа жеке беріледі)

Тендер №:	№ 16781387-1
Тендер атауы:	Ақмола ОФ ЖШС «КАЖсервис» үшін электрматериалдар
Лоттың №:	№ 86276009-3ЦПнеГ31
Лоттың атауы:	Тар жолдар

Шыққан жылы: 2025

Кепілдік мерзімі (айлар): 12

Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы:СТ РК 3192-2018

№ 2 Әмбебап лаздар SV 110-1A; SV95-1A (2A); SV105-3,6; SV105-5 типті электр желілерінің трапеция қимасының темірбетон тіректері бойынша қозғалуға арналған. Лазерлік ерітіндіні реттеу гайкалар мен шайбалары бар екі болтпен бекітілген тартылатын қапсырманың көмегімен жүзеге асырылады. Олар шынайы былғарыдан жасалған бекіту белдіктерімен жабдықталған. Реттеуді ескере отырып, лаза ерітіндісі (табан жазықтығына проекциядағы тікенектер арасындағы қашықтық) — min 175+5 мм, тах-190+5 мм.лазды көтеру-min 122+5 мм, тах-131+5 мм. бекіту белдіктерімен жиынтықтағы әмбебап лаздардың массасы 5,5 кг-нан аспайды. тауардың сәйкестігі сертификаты. Жеткізу мекенжайы: Астана қ., Ж. Досмұхамедұлы көшесі 50. Жеткізушінің күші мен қаражаты есебінен жеткізу және түсіру. Жеткізу мекенжайы: Астана қ. Жаханша Досмұхамедұлы көшесі 50 үй. Жеткізу және түсіру жеткізушінің күші мен қаражаты есебінен.

**Техническая спецификация закупаемых товаров, работ и услуг к
тендерной документации**

№ Тендера:	№ 16781387-1
Наименование Тендера:	Электроматериалы для Акмолинского ОФ ТОО "КАЖсервис"
№ лота:	№ 86276009-ЗЦПнеГ31
Наименование лота:	Лазы

Год выпуска: 2025

Гарантийный срок (в месяцах): 12

Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары: СТ РК 3192-2018

Лазы универсальные №2 предназначены для перемещения по железобетонным опорам трапецеидального сечения воздушных линий электропередач типа СВ 110-1а; СВ95-1а (2а); СВ105-3,6; СВ105-5. Регулировка раствора лаза осуществляется с помощью выдвижной скобы, которая фиксируется двумя болтами с гайками и шайбами. Комплекуются крепёжными ремнями из натуральной кожи. Раствор лаза (расстояние между шипами в проекции на плоскость подножки) с учётом регулировки — min 175+5 мм, max-190+5 мм. Подъём лаза-min 122+5 мм, max-131+5 мм. Масса лаз универсальных в комплекте с крепёжными ремнями не более 5,5 кг. Сертификат соответствие товара. Адрес поставки: г. Астана, улица Ж. Досмухамедулы 50. Доставка и разгрузка за счет сил и средств поставщика.