

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17767013-1
Сатып алудың атауы:	ЭМС баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен/габариттік-монтаждық ендірімелер
Лоттың нөмірі:	№ 88228056-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Жылу желісіне арналған құбыр
Лоттың сипаттауы:	болат, диаметрі 10-50 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	иммитаторлар
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711110000, Астана қ., Алматы ауданы Астана қ, I. Жансүгірұлы көшесі, 7
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс беруші өтінім берген кезден бастап күнтізбелік 16 күн ішінде.Егер Өнім беруші қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса, шарт бойынша тауарларды жеткізу мерзімі Тапсырыс беруші өтінім берген кезден бастап күнтізбелік 60 күнді құрайды.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"Имитаторлар (габариттік-монтаждық ендірімелер) штаттық электромагниттік шығын өлшегіштердің (ПРЭМ, Взлет ЭР) орнына дәнекерлеу, монтаждау, шаю және қысыммен сынау жұмыстары жүргізілетін кезеңде құбыржолдарға орнатуға арналған. Саны – 50 дана: 1. ПРЭМ Ду 20 имитаторы – 4 дана; 2. ПРЭМ Ду 32 имитаторы – 14 дана; 3. ПРЭМ Ду 40 имитаторы – 2 дана; 4. ПРЭМ Ду 50 имитаторы – 6 дана; 5. ПРЭМ Ду 65 имитаторы – 4 дана; 6. ПРЭМ Ду 80 имитаторы – 2 дана; 7. ПРЭМ Ду 100 имитаторы – 2 дана; 8. Взлет ЭР, фланец Ду 20 имитаторы – 4 дана; 9. Взлет ЭР, фланец Ду 32 имитаторы – 10 дана; 10. Взлет ЭР, фланец Ду 50 имитаторы – 2 дана. Имитаторлар (габариттік-монтаждық ендірімелер) штаттық электромагниттік шығын өлшегіштердің (ПРЭМ, Взлет ЭР) орнына дәнекерлеу, монтаждау, шаю және қысыммен сынау жұмыстары жүргізілетін кезеңде құбыржолдарға орнатуға арналған. Бұл өлшеу аспаптарының зақымдануын, ластануын және олардың ішіне қақтың түсуін болдырмау үшін қажет. ГОСТ-та қарастырылмаған. Геометриялық сәйкестігі: Имитаторлардың монтаждық ұзындықтары, қосылу диаметрлері, фланецтері/сэндвич-қосылыстары және бекіту тесіктері тиісті типтегі (ПРЭМ және Взлет ЭР) және диаметрдегі (Ду 20–100) түпнұсқа шығын өлшегіштердің габариттік-қосылу өлшемдеріне қатаң сәйкес келуі тиіс. Материалы және беріктігі: Имитаторлар коррозияға төзімді және есепке алу торабының жұмыс қысымына (кемінде 1,6 МПа / Ру 16) шыдайтын конструкциялық немесе тот баспайтын болаттан жасалуы тиіс. Дайындау сапасы: Дәнекерленген тігістер берік, герметикалық және қождан тазартылған болуы тиіс. Бетінде өткір қылаулар, тот және тығыздағыш төсемдердің тығыз жанасуына кедергі келтіретін ақаулар болмауы тиіс. Корпус коррозиядан қорғайтын қорғаныш қабатпен (грунт/эмаль) қапталуы тиіс. Кепілдік пайдалану мерзімі жеткізілген күннен бастап кемінде 1 жыл болуы тиіс. Шыққан жылы – 2026 жылдан бұрын емес. "

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17767013-1
Наименование закупки:	ЭГЗ способом запроса ценовых предложений/ габаритно-монтажные вставки
Номер лота:	№ 88228056-ЗЦП1
Наименование лота:	Труба для тепловой сети
Описание лота:	стальная, диаметр 10-50 мм
Дополнительное описание лота:	иммитаторы
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711110000, г.Астана, район Алматы г. Астана, ул. И.Жансугурова 7
Срок поставки:	В течении 16 календарных дней с момента заявки Заказчика . В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки товаров по договору составляет 60 календарных дней с момента заявки Заказчика.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"Имитаторы (габаритно-монтажные вставки) предназначены для установки в трубопроводы на период проведения сварочных, монтажных, промывочных и опрессовочных работ вместо штатных электромагнитных расходомеров (ПРЭМ, Взлет ЭР). В количестве 50шт: 1. Имитатор ПРЭМ ду 20 – 4 шт; 2. Имитатор ПРЭМ ду. 32 – 14 шт; 3. Имитатор ПРЭМ ду. 40 – 2 шт; 4. Имитатор ПРЭМ ду 50 – 6 шт; 5. Имитатор ПРЭМ ду 65 – 4 шт; 6. Имитатор ПРЭМ ду 80 – 2 шт; 7. Имитатор ПРЭМ ду 100 – 2 шт; 8. Имитатор Взлет ЭР Фланец ду. 20 – 4 шт; 9. Имитатор Взлет ЭР Фланец ду 32 – 10 шт; 10. Имитатор Взлет ЭР Ф д. 50 - 2 шт. Имитаторы (габаритно-монтажные вставки) предназначены для установки в трубопроводы на период проведения сварочных, монтажных, промывочных и опрессовочных работ вместо штатных электромагнитных расходомеров (ПРЭМ, Взлет ЭР). Это необходимо для предотвращения повреждений, загрязнения и попадания окалина внутрь измерительных приборов. ГОСТ не предусмотрен. Геометрическое соответствие: Монтажные длины, присоединительные диаметры, фланцы/ сэндвич-соединения и крепежные отверстия имитаторов должны строго соответствовать габаритно-присоединительным размерам оригинальных расходомеров соответствующего типа (ПРЭМ и Взлет ЭР) и диаметра (Ду 20–100). Материал и прочность: Изготавливаются из конструкционной или нержавеющей стали, устойчивой к коррозии и выдерживающей рабочее давление узла учета (не менее 1,6 МПа / Ру 16). Качество изготовления: Сварные швы должны быть прочными, герметичными и очищенными от шлака. Поверхность не должна иметь острых заусенцев, ржавчины и дефектов, препятствующих плотному прилеганию уплотнительных прокладок. Корпус должен быть покрыт антикоррозийным защитным слоем (грунтовка/эмаль). Гарантийный срок эксплуатации не менее 1 года со дня поставки. Год выпуска – не ранее 2026г. "