

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17671374-1
Сатып алудың атауы:	Е-Аршалы қазандығына арналған материалдар/
Лоттың нөмірі:	№ 87598705-3ЦП8
Лоттың атауы :	Желдеткіш
Лоттың сипаттауы:	осьтік, бір сатылық, диаметрі 300-800 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қуаты 120 кВт дейінгі бля мысық үрлеу желдеткіші
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	113430100, Ақмола облысы, Аршалы ауданы, Аршалы к. Спортивная 1
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	120 кВт-қа дейінгі қазандыққа арналған үрлеу желдеткіші. Техникалық ерекшеліктері: Қуаты 120 кВт-қа дейінгі қатты отын қазандығының жану камерасына ауа беруге арналған үрлеу желдеткіші. Түрі — ортадан тепкіш. Электрмен қоректендіру — 220 В, 50 Гц. Желдеткіш отынның жану процесіне қажетті ауаның тұрақты берілуін қамтамасыз етуі және қазандықты автоматты басқару жүйесімен үйлесімді болуы тиіс. Корпусы мен жұмыс дөңгелегі механикалық және температуралық жүктемелерге төзімді материалдардан жасалуы тиіс. Бұйым жарамды күйде, деформациясыз және зақымданусыз жеткізілуі тиіс. Нормативтік құжат: ГОСТ 5976-90 «Радиалды желдеткіштер. Жалпы техникалық шарттар».

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17671374-1
Наименование закупки:	Материалы для котельной Е-Аршалы//
Номер лота:	№ 87598705-ЗЦП8
Наименование лота:	Вентилятор
Описание лота:	осевой, одноступенчатый, диаметр 300-800 мм
Дополнительное описание лота:	Нагнетательный вентилятор для котла мощностью до 120 кВт (Е-Аршалы)
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	113430100, Акмолинская область, Аршалынский район, п.Аршалы Спортивная 1
Срок поставки:	16 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Нагнетательный вентилятор для твердотопливного котла. Техническая спецификация: Вентилятор нагнетательный для подачи воздуха в топочную камеру твердотопливного котла тепловой мощностью до 120 кВт. Тип — центробежный. Электропитание — 220 В, 50 Гц. Вентилятор должен обеспечивать стабильную подачу воздуха, необходимую для процесса горения топлива, и быть совместимым с системой автоматического управления котлом. Корпус и рабочее колесо должны быть изготовлены из материалов, устойчивых к механическим и температурным нагрузкам. Изделие должно поставляться в исправном состоянии, без деформаций и повреждений. Нормативный документ: ГОСТ 5976-90 «Вентиляторы радиальные. Общие технические условия».