Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17936945-1
Сатып алудың атауы:	Климаттық ауа баптау жүйелері үшін шығыс материалдарын мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87967932-ЗЦП4
Лоттың атауы:	Реттегіш
Лоттың сипаттауы:	бу турбина үшін, қысымды реттеу үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Азотты редуктор (ИКИ Расходники Астана)
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Астана қ., Нұра ауданы, Домалақ ана көшесі, 11
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Азот редукторы прецизиялық кондиционерлерге техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде баллоннан техникалық азотты беру қысымын реттеуге арналған. Жабдық түрі: Баллондық бір сатылы қысым редукторы. Жұмысшы газ: Техникалық азот (N_2). Максималды кіріс қысымы: 200 бардан (20 МПа) кем емес. Реттелетін шығыс қысымы: 0–10 бар немесе 0–30 бар. Манометрлер саны: 2 дана (баллондағы қысым және жұмыс қысымы). Өткізу қабілеті: 8 м³/сағ-тан кем емес. Мембрана түрі: Газға төзімді эластомерлі мембрана. Кіріс қосылымы: G3/4", G3/8 немесе газ баллонына баламалы. Шығыс қосылымы: G1/4" немесе адаптер арқылы 1/4" SAE. Жұмыс температурасы: −20…+50 °C-тан кем емес. Қорғаныс клапаны: Бар болуы тиіс. Манометрлер дәлдігі: 2,5 классынан төмен емес. Орындалуы: Инертті газдар үшін (азот, аргон және ұқсас). Корпус материалы: Жез немесе коррозияға қарсы жабыны бар жоғары берік қорытпа. Жеткізу жиынтығы: Азот редукторы – 1 дана. Жоғары қысым манометрі – 1 дана. Жұмыс қысымының манометрі – 1 дана. SAE 1/4" сервистік шлангіге арналған адаптерлер – 1 дана. Қорғаныс қаптамасы – 1 жинақ. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық – 1 жинақ. Бұйым паспорты. Мынадай мәліметтер көрсетілген құжат: • газ түрі; • максималды кіріс қысымы; • реттеу диапазоны; • өнімділігі. Сапа сертификаты, сәйкестік құжаты (Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе өндірушіде көзделген болса). Кепілдік міндеттемелері.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17936945-1
Наименование закупки:	Государственные закупки расходных материалов для систем климатического кондиционирования
Номер лота:	№ 87967932-ЗЦП4
Наименование лота:	Регулятор
Описание лота:	для паровой турбины, для регулирования давления
Дополнительное описание лота:	Редуктор азотный (ИКИ Расходники Астана)
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711510000, г.Астана, район Нұра г.Астана, район Нұра ул.Домалак ана,11
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней с момента заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Редуктор азотный предназначен для регулирования давления подачи технического азота из баллона при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту прецизионных кондиционеров. Тип оборудования Баллонный одноступенчатый редуктор давления Рабочий газ - Азот (N_2) технический. Максимальное входное давление Не менее 200 бар (20 МПа). Регулируемое выходное давление 0–10 бар или 0–30 бар Количество манометров 2 шт. (давление в баллоне и рабочее давление). Пропускная способность Не менее 8 м³/ч. Тип мембраны Газостойкая эластомерная мембрана. Входное соединение - Не менее от –20 °C до +60 °C. Предохранительный клапан – Наличие. Точность манометров - Класс не хуже 2,5. Исполнение - Для инертных газов (азот, аргон и аналогичные). G3/4", G3/8 или эквивалент для газового баллона Выходное соединение - G1/4" или 1/4" SAE через переходник. Рабочая температура - Не менее −20…+50 °C. Материал корпуса Латунь или высокопрочный сплав с антикоррозионным покрытием Комплект поставки: Редуктор азотный – 1 шт.Манометр высокого давления – 1 шт.Манометр рабочего давления – 1 шт.Переходники на сервисный шланг SAE 1/4" – 1 шт.Защитная упаковка - 1 к-т Руководство по эксплуатации - 1 к-т Паспорт изделия. Документ с указанием: • типа газа; • максимального входного давления; • диапазона регулирования; • производительности. Сертификат качества, документ о соответствии (если предусмотрено законодательством Республики Казахстан или производителем).