

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17767976-1
Сатып алудың атауы:	Күзет-өрт сөндіру жабдығын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88123631-3ЦП1
Лоттың атауы:	Өрттік хабарлағыш
Лоттың сипаттауы:	қолмен жасалатын
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ИП 513 қол электр-контактілі өрт хабарландырушысы
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Азаттық 101а
Жеткізу мерзімі:	келісім шарт жасасқан күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ИП 513 қолмен іске қосылатын өрт хабарлағышы өрт туралы сигналды қолмен қалыптастыруға және оны өрт дабылы жүйесіне беруге арналған. Құрылғы өрт белгілері анықталған кезде өрт дабылын қолмен іске қосу мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс. Хабарлағыштың құрылымы сенімді жұмыс істеуді және пайдалануға қолайлылықты қамтамасыз етуі керек. Техникалық сипаттамалары, электрмен қоректендіру параметрлері және қосылу тәсілі өндірушінің талаптарына әрі орнатылған өрт дабылы жүйесімен үйлесімділігіне сәйкес болуы тиіс. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған және механикалық зақымдануларсыз болуы керек. Жиынтықталуы өндірушінің стандартты жинақтамасына сәйкес болуы тиіс. Кепілдік мерзімі — кемінде 12 ай.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17767976-1
Наименование закупки:	Приобрести охранно-пожарное оборудование
Номер лота:	№ 88123631-ЗЦП1
Наименование лота:	Извещатель пожарный
Описание лота:	ручной
Дополнительное описание лота:	Ручной электроконтактный пожарный извещатель ИП 513
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	231010000, Атырауская область, г.Атырау Азаттык 101а
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней с момента заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Ручной пожарный извещатель ИП 513 предназначен для ручного формирования сигнала о пожаре и передачи тревожного сигнала в систему пожарной сигнализации. Устройство должно обеспечивать возможность ручного включения пожарной тревоги при обнаружении признаков возгорания. Конструкция извещателя должна обеспечивать надежную работу и удобство эксплуатации. Технические характеристики, параметры электропитания и способ подключения должны соответствовать требованиям производителя и совместимости с установленной системой пожарной сигнализации. Товар должен быть новым, ранее не использованным, без механических повреждений. Комплектация — согласно стандартной комплектации производителя. Гарантийный срок — не менее 12 месяцев.