

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17779277-1
Сатып алудың атауы:	Өрт сөндіргіш сатып алу 2026 ж.
Лоттың нөмірі:	№ 87643506-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Өрт сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	көмірқышқылды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Өрт сөндіргіш
Саны, көлемі:	15
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын. ауданы Алиханова к-сі 11а
Жеткізу мерзімі:	шарт жасасқан сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде, егер өнім беруші тауар өндіруші болса 60 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	1. Мақсаты мен қолдану саласы Жылжымалы көмір қышқылды өрт сөндіргіш ОУ-10 арналған өрт сөндіру жану, түрлі заттардың жануы жоқ, болуы мүмкін ауаның қол жоқ, сондай-ақ өрттерді сөндіру үшін сынып В (сұйық заттар), С-класты (газ тәрізді заттар) және электр қондырғыларының кернеудегі дейін 10 000 (класс Е). Өрт сөндіргіш арналған емес, өртті сөндіру үшін жану заттардың жануы болып қол жеткізу ауаның (алюминий, магний және олардың қорытпалары, натрий, калий). 2. Техникалық сипаттамалары: • Корпустың сыйымдылығы: кем дегенде 13,4 литр. • Өрт сөндіргіш заттың заряд массасы (CO₂): 10,0 кг (рұқсат етілген ауытқуы -0,5 кг дейін). • Өрт сөндіргіш корпусындағы жұмыс қысымы 20 °С температурада: 5,88 МПа (60 кгс/см²). • Өрт сөндіргіш затты беру ұзақтығы: кемінде 15 секунд. • Өрт сөндіргіш зат ағынының ұзындығы: кемінде 3,0 метр. • В класындағы өртті сөндіру бойынша өрт сөндіру қабілеті: кемінде 55В. • Пайдалану және сақтау температурасының диапазоны: -40 °С-тан +50 °С-қа дейін. • Жарақталған күйдегі өрт сөндіргіштің салмағы: 35,0 кг артық емес. 3. Конструктивтік талаптар және жинақтау • Өрт сөндіргіш жоғары қысымды болат баллоннан, рычагты немесе тапанша түріндегі құлыптау-іске қосу құрылғысынан (ЗПУ), сифон түтігінен, қоңырау (диффузор) бар икемді шлангтан және тасымалдауға арналған доңғалақ жақтауынан (арбадан) тұрады. • Өрт сөндіргіштің корпусы қызыл түске боялған болуы керек және бояуға, ойықтарға немесе коррозия белгілеріне зақым келтірмеуі керек. • Бекіту-іске қосу құрылғысы рұқсатсыз немесе кездейсоқ іске қосылудың алдын алу үшін бекітілген пломбасы бар қауіпсіздік чегімен жабдықталуы тиіс. • Арбаның дизайны өрт сөндіргіштің тік күйінде тұрақтылығын және оны бір адам жылжытудың ыңғайлылығын қамтамасыз етуі керек. 4. Сапаға, қауіпсіздікке және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестікке қойылатын талаптар • Тауар жаңа, пайдаланылмаған (пайдаланылған), ағымдағы күнтізбелік жылдан ерте шығарылмаған, физикалық зақымданусыз болуы тиіс. • Өнім өрт қауіпсіздігін және өрт сөндіруді қамтамасыз ету құралдарына қойылатын талаптар туралы "Еуразиялық экономикалық одақтың техникалық регламентінің (ЕАЭО ТР 043/2017)," артық қысыммен жұмыс істейтін жабдықтардың қауіпсіздігі туралы"Кеден одағының техникалық регламентінің (КО ТР 032/2013), сондай-ақ ҚР СТ 1484-2005 ("өрт техникасы. Өрт сөндіргіштер. Пайдалануға қойылатын талаптар"). • Жеткізілетін тауар Қазақстан Республикасының аумағында қолдануға және айналысқа рұқсат етілуі және ЕАЭО ТР / ҚР СТ қолданыстағы сәйкестік сертификаты болуы тиіс. • Корпустағы таңбалау мемлекеттік (қазақ) және орыс тілдерінде: дайындаушының атауы мен тауар белгісін, өрт сөндіргіштің түрін, заряд массасын, дайындалған (куәландырылған) күнін, жұмыс температурасын және қолданысқа енгізу жөніндегі қысқаша нұсқаулықты көрсете отырып жазылуға тиіс. • Жеткізу жиынтығына міндетті түрде өнімнің паспорты және мемлекеттік және орыс тілдеріндегі пайдалану жөніндегі Нұсқаулық кіреді.

	5. Кепілдік шарттары, сапаны бақылау және қызмет көрсету: Өрт сөндіргіштің кепілдік қызмет ету мерзімі-пайдалануға берілген күннен бастап (немесе тауарды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап) 12 ай. • Өрт сөндіргіштің белгіленген қызмет ету мерзімі — кемінде 10 жыл. • Өрт сөндіргіш ҚР Азаматтық қорғау және өрт қауіпсіздігі саласындағы заңнамасына сәйкес тиісті рұқсаты (лицензиясы) бар мамандандырылған ұйымдар жылына кемінде бір рет міндетті түрде мерзімді куәландыруға (өлшеу жолымен заряд массасын бақылауға) және кемінде 5 жылда бір рет техникалық куәландыруға/қайта зарядтауға жатады.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17779277-1
Наименование закупки:	Приобретение огнетушителя на 2026 г.
Номер лота:	№ 87643506-ЗЦП1
Наименование лота:	Огнетушитель
Описание лота:	углекислотный
Дополнительное описание лота:	Огнетушитель
Количество:	15
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би ул. Алиханова 11а
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней с момента заключения договора, в случае если поставщик товаропроизводитель 60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Назначение и область применения Передвижной углекислотный огнетушитель ОУ-10 предназначен для тушения загораний различных веществ, горение которых не может происходить без доступа воздуха, а также для тушения пожаров класса В (жидкие вещества), класса С (газообразные вещества) и электроустановок, находящихся под напряжением до 10 000 В (класс Е). Огнетушитель не предназначен для тушения загораний веществ, горение которых происходит без доступа воздуха (алюминий, магний и их сплавы, натрий, калий). 2. Технические характеристики • Вместимость корпуса: не менее 13,4 литра. • Масса заряда огнетушащего вещества (СО₂): 10,0 кг (с допустимым отклонением до -0,5 кг). • Рабочее давление в корпусе огнетушителя при температуре 20 °С: 5,88 МПа (60 кгс/см²). • Продолжительность подачи огнетушащего вещества: не менее 15 секунд. • Длина струи огнетушащего вещества: не менее 3,0 метров. • Огнетушащая способность по тушению пожаров класса В: не менее 55В. • Диапазон температур эксплуатации и хранения: от -40 °С до +50 °С. • Масса огнетушителя в снаряженном состоянии: не более 35,0 кг. 3. Конструктивные требования и комплектация • Огнетушитель состоит из стального баллона высокого давления, запорно-пускового устройства (ЗПУ) рычажного или пистолетного типа, сифонной трубки, гибкого шланга с раструбом (диффузором) и колесной рамы (тележки) для транспортировки. • Корпус огнетушителя должен быть окрашен в красный цвет и не иметь повреждений лакокрасочного покрытия, вмятин или следов коррозии. • Запорно-пусковое устройство должно быть оснащено предохранительной чекой с зафиксированной пломбой для предотвращения несанкционированного или случайного срабатывания. • Конструкция тележки должна обеспечивать устойчивость огнетушителя в вертикальном положении и удобство его перемещения одним человеком. 4. Требования к качеству, безопасности и соответствию законодательству Республики Казахстан • Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (эксплуатации), выпущенным не ранее текущего календарного года, без физических повреждений. • Продукция должна соответствовать требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017), Технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013), а также СТ РК 1484-2005 («Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»). • Поставляемый товар должен быть разрешен к применению и обращению на территории Республики Казахстан и иметь действующий сертификат соответствия ТР ЕАЭС / СТ РК. • Маркировка на корпусе должна быть нанесена на государственном (казахском) и русском языках с указанием: наименования и товарного знака изготовителя, типа огнетушителя, массы заряда, даты изготовления (освидетельствования), рабочих температур и краткой инструкции по приведению в действие. • В комплект поставки обязательно входят паспорт изделия и инструкция

по эксплуатации на государственном и русском языках.

5. Условия гарантии, контроль качества и обслуживание

- Гарантийный срок службы огнетушителя — 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию (или с даты подписания акта приема-передачи товара).
- Назначенный срок службы огнетушителя — не менее 10 лет.

Огнетушитель подлежит обязательному периодическому освидетельствованию (контролю массы заряда путем взвешивания) не реже одного раза в год и техническому освидетельствованию/перезарядке не реже одного раза в 5 лет специализированными организациями, имеющими соответствующее разрешение (лицензию) согласно законодательству РК в сфере гражданской защиты и пожарной безопасности.