

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17788924-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87676093-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Сумен жабдықтауға арналған құбыр
Лоттың сипаттауы:	полиэтиленді, диаметрі 151-200 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Гофрленген екі қабатты құбырлар, ішкі диаметрі 139 мм, салмағы 1 п. м. құбырлар 1300 г, Түсі Қара. SN 8-10 DN 160 мм гофрленген кәріз құбырларын жеткізуге арналған. Қолдану аясы: сыртқы және ішкі өздігінен ағатын кәріз және су бұру жүйелері.Мақсаты: тұрмыстық, нәсерлі және техникалық сарқынды суларды тасымалдау.Пайдалану шарттары: Жер асты төсемі, қысымсыз жүйелер.Құбырлар талаптарға сай болуы керек: ГОСТ Р 54475-2011 (немесе EN 13476 баламасы) өндірушінің техникалық құжаттамасы,сақиналы қаттылық класы орындалуына байланысты SN 8 немесе SN 10 болуы керек.Материал ағынды сулар мен жер асты ортасының химиялық әсеріне төзімділікті қамтамасыз етуі керек.Конструкция тығыздағыш сақиналары бар Керней қосылыстарын пайдалану кезінде қосылыстардың тығыздығын қамтамасыз етуі керек. екі қабатты гофрленген (сыртқы гофрленген қабат, ішкі тегіс қабат), Материал: полиэтилен (PE) қосылым түрі: сақиналы қоңырау тығыздағыш: EPDM резеңке сақинасы немесе аналогтық жұмыс ортасы: ағынды сулар, жаңбыр суы,техникалық сұйықтықтар, сыртқы қабат гофрленген, сақинаның қаттылығын жоғарылатады. Ішкі қабат: тегіс, төмен гидравликалық қарсылықты қамтамасыз етеді.Материал коррозияға, абразияға және химиялық әсерге төзімді болуы керек.Қосылыстар ағып кетпестен толық тығыздықты қамтамасыз етуі керек.Өнімдер жаңа, пайдаланылмаған болуы керек.Жарықтар, стратификациялар, деформациялар және өндірістік ақауларға жол берілмейді. Құбырдағы немесе қаптамадағы таңбалау: • DN 160; SN8 немесе SN10, гофрленген кәріз құбырларын жеткізу жинағы тығыздағыш сақиналар; өнім паспорты.Құжаттама жеткізуші ұсынуға міндетті: өнімнің паспорты; сәйкестік сертификаты; өндірушінің техникалық құжаттамасы; кепілдік міндеттемелері жеткізу күнінен бастап 12 ай кепілдік мерзімі. Өндірістік ақаулар анықталған кезде Өнім беруші өнімді өз есебінен ауыстыруға міндетті,
Саны, көлемі:	500
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	354820100, Қарағанды облысы, Қарқаралы ауданы, Қарқаралы қ. Сенкібай батыр 1
Жеткізу мерзімі:	2026 жыл ішінде тапсырыс берушінің өтініші бойынша, өтініш бергеннен кейін 5 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Гофрленген екі қабатты құбырлар, ішкі диаметрі 139 мм, салмағы 1 п. м. құбырлар 1300 г, Түсі Қара. SN 8-10 DN 160 мм гофрленген кәріз құбырларын жеткізуге арналған. Қолдану аясы: сыртқы және ішкі өздігінен ағатын кәріз және су бұру жүйелері.Мақсаты: тұрмыстық, нәсерлі және техникалық сарқынды суларды тасымалдау.Пайдалану шарттары: Жер асты төсемі, қысымсыз жүйелер.Құбырлар талаптарға сай болуы керек: ГОСТ Р 54475-2011 (немесе EN 13476 баламасы) өндірушінің техникалық құжаттамасы,сақиналы қаттылық класы орындалуына байланысты SN 8 немесе SN 10 болуы керек.Материал ағынды сулар мен жер асты ортасының химиялық әсеріне төзімділікті қамтамасыз етуі керек.Конструкция тығыздағыш сақиналары бар Керней қосылыстарын пайдалану кезінде қосылыстардың тығыздығын қамтамасыз етуі керек. екі қабатты гофрленген (сыртқы гофрленген қабат, ішкі тегіс қабат), Материал: полиэтилен (PE) қосылым түрі: сақиналы қоңырау тығыздағыш: EPDM резеңке сақинасы немесе аналогтық жұмыс ортасы: ағынды сулар, жаңбыр суы,техникалық сұйықтықтар, сыртқы қабат гофрленген, сақинаның қаттылығын жоғарылатады. Ішкі қабат: тегіс, төмен гидравликалық қарсылықты қамтамасыз етеді.Материал коррозияға, абразияға және химиялық әсерге төзімді болуы керек.Қосылыстар ағып кетпестен толық тығыздықты қамтамасыз етуі керек.Өнімдер жаңа, пайдаланылмаған болуы керек.Жарықтар, стратификациялар, деформациялар және өндірістік ақауларға жол берілмейді. Құбырдағы немесе қаптамадағы таңбалау: • DN 160; SN8 немесе SN10, гофрленген кәріз құбырларын жеткізу жинағы тығыздағыш сақиналар; өнім паспорты.Құжаттама жеткізуші ұсынуға міндетті: өнімнің паспорты; сәйкестік сертификаты; өндірушінің техникалық құжаттамасы; кепілдік міндеттемелері жеткізу күнінен бастап 12 ай кепілдік мерзімі. Өндірістік ақаулар анықталған кезде Өнім беруші өнімді өз есебінен

	ауыстыруға міндетті
--	---------------------

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17788924-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных средств
Номер лота:	№ 87676093-ЗЦП2
Наименование лота:	Труба для водоснабжения
Описание лота:	полиэтиленовая, диаметр 151-200 мм
Дополнительное описание лота:	Трубы гофрированные двухслойные ,Внутренний диаметр 139 мм,Вес 1 п.м. трубы 1300 г,Цвет Черный. на поставку гофрированных канализационных труб SN 8-10 DN 160 мм.Область применения: наружные и внутренние самотечные системы канализации и водоотведения.Назначение: транспортировка хозяйственнобытовых, ливневых и технических сточных вод.Условия эксплуатации: подземная прокладка, безнапорные системы.Трубы должны соответствовать требованиям: ГОСТ Р 54475-2011 (или эквивалент EN 13476) технической документации производителя,Класс кольцевой жесткости должен быть SN 8 или SN 10 в зависимости от исполнения.Материал должен обеспечивать устойчивость к химическому воздействию сточных вод и грунтовых сред.Конструкция должна обеспечивать герметичность соединений при использовании раструбных соединений с уплотнительными кольцами. двухслойная гофрированная (наружный гофрированный слой, внутренний гладкий слой), Материал: полиэтилен (PE) Тип соединения: раструбное с уплотнительным кольцом Уплотнение: резиновое кольцо EPDM или аналог Рабочая среда: сточные воды, ливневые воды, технические жидкости,Наружный слой гофрированный, обеспечивающий повышенную кольцевую жесткость. Внутренний слой: гладкий, обеспечивающий низкое гидравлическое сопротивление.Материал должен быть устойчив к коррозии, истиранию и химическим воздействиям.Соединения должны обеспечивать полную герметичность без протечек.Изделия должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации.Не допускаются трещины, расслоения, деформации и производственные дефекты. Маркировка На трубе или упаковке должно быть указано: • DN 160; SN8 или SN10, Комплектность поставки Гофрированных канализационных труб Уплотнительные кольца в комплекте; Паспорт изделия.Документация Поставщик обязан предоставить: паспорт изделия; сертификат соответствия; техническую документацию производителя; Гарантийные обязательства Гарантийный срок 12 месяцев с даты поставки. При выявлении производственных дефектов поставщик обязан заменить продукцию за свой счёт,
Количество:	500
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	354820100, Карагандинская область, Каркаралинский район, г.Каркаралинск Сенкібай батыр 1
Срок поставки:	в течении 2026 года по заявке заказчика, после заявки в течении 5 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Трубы гофрированные двухслойные ,Внутренний диаметр 139 мм,Вес 1 п.м. трубы 1300 г,Цвет Черный. на поставку гофрированных канализационных труб SN 8-10 DN 160 мм.Область применения: наружные и внутренние самотечные системы канализации и водоотведения.Назначение: транспортировка хозяйственнобытовых, ливневых и технических сточных вод.Условия эксплуатации: подземная прокладка, безнапорные системы.Трубы должны соответствовать требованиям: ГОСТ Р 54475-2011 (или эквивалент EN 13476) технической документации производителя,Класс кольцевой жесткости должен быть SN 8 или SN 10 в зависимости от исполнения.Материал должен обеспечивать устойчивость к химическому воздействию сточных вод и грунтовых сред.Конструкция должна обеспечивать герметичность соединений при использовании раструбных соединений с уплотнительными кольцами. двухслойная гофрированная (наружный гофрированный слой, внутренний гладкий слой), Материал: полиэтилен (PE) Тип соединения: раструбное с уплотнительным кольцом Уплотнение: резиновое кольцо EPDM или аналог Рабочая среда: сточные воды, ливневые воды, технические жидкости,Наружный слой гофрированный, обеспечивающий повышенную кольцевую жесткость. Внутренний слой: гладкий, обеспечивающий низкое гидравлическое сопротивление.Материал должен быть устойчив к коррозии, истиранию и химическим воздействиям.Соединения должны обеспечивать полную герметичность без протечек.Изделия должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации.Не допускаются трещины, расслоения, деформации и производственные дефекты. Маркировка На трубе или упаковке должно

быть указано: • DN 160; SN8 или SN10, Комплектность поставки Гофрированных канализационных труб Уплотнительные кольца в комплекте; Паспорт изделия. Документация Поставщик обязан предоставить: паспорт изделия; сертификат соответствия; техническую документацию производителя; Гарантийные обязательства Гарантийный срок 12 месяцев с даты поставки. При выявлении производственных дефектов поставщик обязан заменить продукцию за свой счёт,
--