

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17236559-1
Сатып алудың атауы:	КММ-не заттар сатып алу. ӨНІМ БЕРУШІНІҢ НАЗАРЫНА!!! СҰРАНЫС БЕРМЕС БҰРЫН, ТАПСЫРЫС БЕРУШІНІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІН МҰҚИЯТ ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ!!! ТАУАРДЫ САТЫП АЛМАС БҰРЫН, ТАПСЫРЫС БЕРУШІМЕН АЛДЫН АЛА КЕЛІСУ МІНДЕТТІ.
Лоттың нөмірі:	№ 86725886-ЗЦП2
Лоттың атауы :	Кәбіл
Лоттың сипаттауы:	маркасы АВБШв, кернеуі 1 000 В-тан артық емес
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кәбіл маркасы АВБШв 4х25
Саны, көлемі:	2000
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	791510000, Шымкент қ., Еңбекші ауданы
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	АВБШв кабелі кемінде 4×25мм ² , броньдалған — кемінде 0,66–1 кВ желілері үшін ПВХ оқшаулағышы және болат ленталы броньды алюминий кабелі. ГОСТ 31996-2012. Сапаға қойылатын талаптар: • Өнім жаңа, пайдаланылмаған болуы шарт. Қабылдау кезінде тауарда ақау анықталған жағдайда, Өнім беруші тауарды тегін ауыстыруға міндетті • Өнім беруші тауардың сапасына кепілдік береді. Жеткізу шарттары: • Тауардың құнына Өнім берушінің барлық шығындары кіреді: тиеу, жеткізу, түсіру • Жеткізу Өнім берушінің есебінен жүзеге асырылады. Тауар жеткізер алдын тапсырыс берушімен тауар үлгісін келісілуі қажет. Тауар комиссиялық түрде қабылданады.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17236559-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для КГУ . ВНИМАНИЮ ПОСТАВЩИКА!!! ПЕРЕД ПОДАЧЕЙ ЗАЯВКИ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМТЕСЬ С ТЕХНИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКАЦИЕЙ ЗАКАЗЧИКА!!! ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ УКАЗАННЫХ ТОВАРОВ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СОГЛАСОВАТЬ С ЗАКАЗЧИКОМ.
Номер лота:	№ 86725886-3ЦП2
Наименование лота:	Кабель
Описание лота:	марка АВБШв, напряжение не более 1 000 В
Дополнительное описание лота:	Кабель марка АВБШв 4х25
Количество:	2000
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	791510000, г.Шымкент, Енбекшинский район
Срок поставки:	В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня вступления в договор
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Кабель АВБШв не менее 4×25мм ² , бронированный-не менее Изолятор ПВХ для линий 0,66-1 кВ и стальной ленточный бронированный алюминиевый кабель. ГОСТ 31996-2012. Требования к качеству: * товар новый, должен быть неиспользованным. Дефект товара при приемке в случае обнаружения поставщик обязан заменить товар на безвозмездную обязательный * поставщик гарантирует качество товара. Условия поставки • * стоимость всего товара поставщика в стоимость входит: погрузка, доставка, разгрузка • доставка товар за счет поставщика. Поставка товара образец товара необходимо согласовать с заказчиком. Товар принимается комиссионно.