

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17768902-1
Сатып алудың атауы:	РМО материалдарын сатып алу ДВО 13020
Лоттың нөмірі:	№ 81404903-3ЦП2
Лоттың атауы:	Кәбіл
Лоттың сипаттауы:	маркасы КГ, кернеуі 1 000 В-тан артық емес
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кабель ВВГ-3*2,5 мм2 (ДВО-13020)
Саны, көлемі:	300
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы Алматы қ., Бостандық ауданы,
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ВВГ кабелі 3×2,5 мм2-300 м Техникалық сипаттама: ВВГ 3×2,5 мм2 кабелі стационарлық электр қондырғыларында электр энергиясын беруге және таратуға арналған. Кабель келесі техникалық сипаттамаларға сәйкес келуі керек: * маркасы-ВВГ; * тұрғын үй саны-3; * Венаның көлденең қимасы-2,5 мм2; * номиналды кернеу-0,66 / 1 кВ; * өткізгіш өзек материалы-мыс; * өткізгіш оқшаулау — ПВХ; • сыртқы қабық — ПВХ; * орындау — стационарлық төсем үшін. Қаптама/жеткізу: шығанақтармен, зауыттық қаптамада. Жеткізу мерзімі Тапсырыс берушінің өтінімінен кейін күнтізбелік 15 күннен аспайды. Жеткізу мекенжайы: Алматы облысы, Іле ауданы, Жапек батыр ауылы, № 21 өнеркәсіптік аймақ (Шубаев көшесі, 126) кәріздік тазарту құрылыстары басқармасы

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17768902-1
Наименование закупки:	Закуп материалов РМЦ ДВО 13020
Номер лота:	№ 81404903-3ЦП2
Наименование лота:	Кабель
Описание лота:	марка КГ, напряжение не более 1 000 В
Дополнительное описание лота:	Кабель ВВГ-3*2,5 мм ² (ДВО-13020)
Количество:	300
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	751410000, г.Алматы, Бостандыкский район г.Алматы, Бостандыкский район,
Срок поставки:	По заявке Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Кабель ВВГ 3×2,5 мм² — 300 м Техническая спецификация: Кабель ВВГ 3×2,5 мм² предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных электрических установках. Кабель должен соответствовать следующим техническим характеристикам: • марка — ВВГ; • количество жил — 3; • сечение жилы — 2,5 мм²; • номинальное напряжение — 0,66/1 кВ; • материал токопроводящей жилы — медь; • изоляция жил — ПВХ; • наружная оболочка — ПВХ; • исполнение — для стационарной прокладки. Упаковка/поставка: бухтами, в заводской упаковке. Срок поставки не более 15 календарных дней после заявки заказчика. Адрес поставки: Алматинская область, Илийский р-н, с. Жапек батыра, промзона №21 (ул. Шубаева 126) Управление канализационных очистных сооружений