

Сатып алынатын қызметтердің техникалық сипаттізімі

Тапсырыс берушінің атауы

Көкшетау қ. әкімдігінің жанындағы
«Көкшетау Жылу» ШЖҚ МКК

Қызмет/тауарларды жеткізу орны

Ақмола облысы, Көкшетау қ. Солтүстік өнеркәсіптік аймағы, 11, өтпе жолы № 56А
Солтүстік өнеркәсіптік аймағының ауд. Аймауытов к. Л.Чайкина к.қиылысы, Солтүстік өнеркәсіптік аймағының ауд.Рамадан ауд.6,7 өтпе жолдарының қиылысы, Ақан Сері к. 119 үй, Красный Яр Умышев к. 58, Станционный к. Оқжетпес 1 «Көкшетау Жылу» ШЖҚ МКК

Жұмыс/қызмет/тауарды жеткізу мерзімі

19.10.2026-31.12.2026ж. ай сайын

№	Тауар/жұмыс/қызметтердің техникалық және сапалық сипаттамасы	Саны	Өлшем бірл.
1	1. Сатып алынатын қызметтердің атауы «Көкшетау Жылу» ШЖҚ МКК объектілерінде автоматты өрт сигналдауы және өрт автоматикасына жүйесіне техникалық қызмет көрсету және жөндеу бойынша қызмет көрсету. 2. Тапсырыс беруші «Көкшетау Жылу» ШЖҚ МКК 3. Қызмет көрсету орны Қызмет Тапсырыс берушінің объектілерінде көрсетіледі, мына мекенжайлар бойынша: Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Солтүстік өнеркәсіптік аймағы, 11 өтпе жолы, № 56А. Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Солтүстік өнеркәсіптік аймағы, Аймауытов к. Л. Чайкина к. қиылысы. жолы, № 56А. Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Солтүстік өнеркәсіптік аймағы, Рамадан ауд., 6-7 өтпе жолдарының қиылысы. Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Ақана-сері көш., 119 үй. Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Красный Яр ауылы, Умышев көш., 58 үй. Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Станционный к., Оқжетпес-1. Орындаушы Тапсырыс берушінің аталған барлық объектілерінде автоматты өрт сигналдауына техникалық қызмет көрсету және жөндеуді қамтамасыз етуі тиіс. 4. Қызмет көрсету мақсаты Өрт белгілерін анықтауға, тиісті сигналдарды қалыптастыруға және беруге автоматты өрт сигналдауы мен өрт автоматикасы жүйелерінің тұрақты дұрыс күйін, жұмысқа қабілеттілігін және дайындығын қамтамасыз ету, сондай-ақ ақауларды уақтылы анықтау және жою. 5. Қызметтердің мазмұны мен көлемі Осы техникалық сипаттізім шеңберінде Орындаушы автоматты өрт	1	қызмет

сигналдауы мен өрт автоматикасы жүйелеріне кешенді техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыруға міндетті. Қызмет құрамына мыналар кіреді: автоматты өрт сигналдау жабдықтарын сырттай тексеру;
Жабдықтың техникалық жай-күйін тексеру;
Қабылдау-бақылау аспаптарының жұмысқа қабілеттілігін тексеру;
Автоматты өрт хабарлағыштарды тексеру;
Қолмен іске қосылатын өрт хабарлағыштарды тексеру;
Жарық және дыбыс сигналдауды тексеру;
Өрт сигналдауының шлейфтері мен желілерін тексеру;
Кабельдік желілер мен қосылыстарды тексеру;
Коммутациялық элементтердің жай-күйін тексеру;
Негізгі және резервтік электр көздерін тексеру;
Аккумулятор батареяларын тексеру;
«Өрт» және «Ақаулық» сигналдарының берілуін тексеру;
Үзілу мен қысқа тұйықталулардың бар-жоғын тексеру және жою;
Автоматты өрт сигналдауының объектінің басқа инженерлік жүйелерімен өзара әрекетін тексеру (бар болған жағдайда);
Өрт кезінде хабарлау және эвакуацияны басқару жүйесінің өрт автоматикасымен байланысты бөлігінің жұмысқа қабілеттілігін тексеру;
Жабдықты шаң мен кірден тазарту;
Қажетті өлшемдер жүргізу;
Жабдықты диагностикалау;
Ақауларды анықтау.
Анықталған ақауларды жою;
Жоспарлы- ескерту жұмыстарын жүргізу;
Дұрыс жұмыс істемейтін элементтерді жөнге келтіру;
Техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстары жүргізілгеннен кейін жүйені функционалдық жағынан тексеру;
пайдалану құжаттамасын жүргізу;
орындалған жұмыстардың нәтижелерін ресімдеу.

6. Қызмет көрсетудің мерзімі

Жоспарлы техникалық қызмет көрсету Тапсырыс беруші бекіткен кестеге сәйкес, Қазақстан Республикасының заңнамасы, нормативтік құжаттар, жобалау және пайдалану құжаттамасының, сондай-ақ орнатылған жабдықты дайындаушы зауыттардың құжаттамасының талаптары ескеріле отырып жүргізіледі.

Ақаулар анықталған жағдайда Орындаушы өтінім бойынша Тапсырыс берушінің тиісті объектісіне маманның баруын қамтамасыз етуге міндетті. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету шарттың әрекет ету мерзімінде автоматты өрт сигналдауы жүйесінің қалыпты жұмыс жағдайын қамтамасыз етуі тиіс.

7. Автоматты өрт сигналдауын жөндеу. Ақаулар анықталған жағдайда Орындаушы диагностика жасап, оның себебін анықтап, жүйенің қалыпты жұмысын қалпына келтіруге шара қолдануы тиіс.

Жөндеу жұмыстарына мыналар кіреді:

Ақауы бар автоматты өрт хабарлағыштарын ауыстыру;
Қолмен іске қосылатын өрт хабарлағыштарын ауыстыру;
Ақауы бар блоктар мен модульдерді ауыстыру;
Қабылдау-бақылау аспаптарының ақаулы элементтерін ауыстыру;
Электрлік қосылымдарды қалпына келтіру;
Үзілген жеілерді жөндеу;
Қысқа тұйықталуларды жөндеу;
Ақауы бар аккумуляторлық батареяларды ауыстыру;
Жарық және дыбыс құрылғыларының жұмыс істеу қабілетін қалпына келтіру;
Өрт автоматикасы жүйесінің басқа да ақауы бар элементтерін жөндеу

немесе ауыстыру

8.Орындаушыға қойылатын талаптар

Орындаушыда Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2025 жылғы 14 тамыздағы № 322 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 36640 болып тіркелген) бекітілген өрт автоматикасы жүйелерін монтаждау, баптау және техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметті жүзеге асыруға құқығы болуға тиіс және «Қазақстан Республикасындағы рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тәртіппен уәкілетті орган ведомствосы берген өрт автоматикасы жүйелерін монтаждау, баптау және техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметті жүзеге асыруға рұқсаты болған жағдайда құқылы.

Қолданыстағы тиісті рұқсаттың бар болуы туралы ақпарат заңнамада бекітілген тәртіппен расталуы тиіс. Өрт автоматикасы жүйесін монтаждау, баптау және техникалық қызмет көрсету қызметіне қолданыстағы рұқсаты болмаған жағдайда, Орындаушы жұмыстарды орындауға жіберілмейді.

Орындаушы өз қызметін Қазақстан Республикасының өрт қауіпсіздігі аясындағы заңнама талаптарына сәйкестігін қамтамасыз етуі тиіс.

9. Орындаушының мамандарына қойылатын талаптар.

Жұмыстарды өрт автоматикасын монтаждау, баптау және техникалық қызмет көрсету саласында сәйкес білімі, кәсіптік дайындығы мен біліктілігі бар мамандар орындауы тиіс.

Орындаушы мамандардың Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған білімі, дағдысы, рұқсаты мен басқа да қажетті құжаттарының болуын қамтамасыз етеді.

Орындаушының мамандары Тапсырыс берушінің аумағында болған кезде еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы, өрт қауіпсіздігі талаптарын және бекітілген ішкі режимді сақтауы тиіс.

10. Құрал-жабдықтар

Орындаушы мамандарды өзі қамтамасыз етеді:

қажетті құралдармен;

диагностикалық жабдықтармен;

өлшеу құралдарымен;

жеке қорғаныс құралдарымен;

құрылғылармен;

сапалы қызмет көрсетуге арналған басқа да құралдармен.

Пайдаланылатын өлшеу құралдары Қазақстан Республикасының заңнама талаптарына сәйкес болуы тиіс.

11.Ақауларды жою тәртібі

Ақаулар анықталған жағдайда Орындаушы міндетті:

диагностика жасауға;

ақаудың себебін табуға;

анықталған ақауды тіркеуге;

Тапсырыс берушіге хабарлауға;

Жабдықтың жұмысын қалпына келтіруге;

Ақаулар жойылғаннан кейін жүйенің жұмысын тексеруге;

Пайдалану құжаттарына тиісті жазба қалдыруға;

Тапсырыс берушіге орныдалған жұмыстар туралы ақпарат беруге.

Техникалық қызмет көрсету құнына еңбеген қосалқы бөлшектер, жабдықтар немесе материалдарды сатып алу қажеттілігі туындағанда, оларды Тапсырыс берушімен келісе отырып сатып алу қажет.

12. Көрсетілетін қызмет сапасына қойылатын талаптар.

Барлық қызметтер сапалы, уақтылы және толықтай

ҚР заңнамасына;

Өрт қауіпсіздігі талаптарына;
 Жобалық құжаттамаға;
 Пайдалану құжаттамасына;
 Жабдықты дайындаушылардың техникалық құжаттамасына;
 Өрт қауіпсіздігі аясындағы нормативтік талаптарға;
 Осы техникалық сипаттізімге;
 Мемлекеттік сатып алулар туралы шарт талаптарына сәйкес орындалуы тиіс.

Техникалық қызмет көрсету аяқталғаннан кейін автоматты өрт сигналдауы қалыпты жұмыс жағдайында болуы тиіс.

13. Құжаттарды ресімдеу.
 Өткізілген техникалық қызмет көрсету нәтижесі бойынша Орындаушы Тапсырыс берушіге:
 Орындалған жұмыстар/көрсетілген қызметтер актісі;
 техникалық қызмет көрсету туралы есеп;
 анықталған ақаулар туралы мәлімет;
 жойылған ақаулар туралы мәлімет;
 ауыстырылған элемент, қосалқы бөлшектер мен материалдар туралы мәлімет;
 қажеттілігіне қарай жабдықты бұдан әрі пайдалану бойынша ұсыным.

Объектінің пайдалану құжаттамасында орындалған барлық жұмыстар көрсетілуі тиіс.

14. Мамандардың баруы.
 Орындаушы Тапсырыс берушінің осы техникалық сипаттізімде көрсетілген объектілеріне білікті мамандардың баруын қамтамасыз етуі тиіс.

Мақсаты:
 Келісілген график бойынша-жоспар бойынша техникалық қызмет көрсетуге;
 Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша- ақаулар анықталған жағдайда;
 Тапсырыс берушімен келісе отырып- жөндеу қажет болғанда.

Орындаушының Тапсырыс берушінің объектілеріне баруына байланысты барлық шығындары көрсетілетін қызметтер құнында ескерілуі керек.

15. Орындаушының жауапкершілігі
 Орындаушы уақтылы және сапалы түрде қызмет көрсетуге, қолданылатын жабдық пен құралдың жарамдылығына, еңбекті қорғау талаптарын сақтау, қауіпсіздік техникасы, өрт қауіпсіздігі мен Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарын орындауға жауапты.

Орындаушының техникалық қызмет көрсету бойынша міндеттемелерді тиісінше орындамауы нәтижесінде Тапсырыс беруші анықтаған кемшіліктерді Орындаушы өз есебінен жоюға міндетті.


16. Қызмет көрсету нәтижесі
 Қызмет көрсету нәтижесі мыналар:
 автоматты өрт сигналдауының түзетілген және қалыпты жұмысын қамтамасыз ету;
 ақауларды уақтылы анықтау;
 анықталған ақауларды жою;
 жүйенің өрт белгілерін анықтау және тиісті сигналдарды қалыптастыру бойынша функцияларды орындауға дайындығын қамтамасыз ету;
 қажетті тексерулер мен сынақтарды жүргізу;
 жүргізілген техникалық қызмет көрсету мен жөндеуді құжаттамалық растау.

17. Ерекше шарттар
 Орындаушы жұмыстарды орындауға қажетті біліктілігі мен тиісті рұқсат құжаттары жоқ тұлғаларды жіберуге рұқсат етілмейді, егер мұндай құжаттардың болуы Қазақстан Республикасының заңнамасында

	көзделген болса. Орындаушы объектінің қауіпсіздігіне немесе автоматты өрт сигналдауының жұмысына әсер етуі мүмкін ақаулар туралы Тапсырыс берушіге хабарлауы тиіс. Өрт автоматикасы жүйесінің қалыпты жұмысына қауіп төндіретін ақаулар анықталған жағдайда, Орындаушы оны жою және жүйенің қалыпты жұмысына қажетті шараларды қабылдауға міндетті. 18. Қызмет көрсету мерзімі 19.10.2026 ж. бастап 31.12.2026 ж. дейін ай сайын. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету Тапсырыс беруші мен Орындаушы келіскен графикке сәйкес жүзеге асырылады. 19. Өлшем бірлігі Өлшем бірлігі: қызмет		
--	---	--	--


ӨТҚ басшысы

СКж/еЕКБ басшысы



Т.М. Матенов

С.К. Таженов

«УТВЕРЖДАЮ»
И.о.зам.ген.директора
-гл.инженера
ГКП на ПХВ «Кокшетау Жылу»
**Тунгатов Е.Е.**

Техническая спецификация закупаемых товаров/работ/услуг

Наименование Заказчика

ГКП на ПХВ «Кокшетау Жылу» при акимате города
Кокшетау



Место поставки товаров/работ/услуг

Акмолинская область, город Кокшетау,
Северная промышленная зона, проезд 11, № 56А, р-н
Северной промышленной зоны ул.Аймаутова пересеч.
Л.Чайкиной, р-н Северной промышленной зоны р-н
Рамадана пересеч. 6,7 проезда, ул.Акана-сері д.119,
с.Красный Яр. Ул.Умышева 58, п.Станционный Окжетпес 1.
ГКП на ПХВ «Кокшетау Жылу»

Срок поставки товаров/работ/услуг

С 19.10.2026г. по 31.12.2026г. ежемесячно

№	Технические и качественные характеристики товаров/работ/услуг/	Кол- во	Ед. изм
1	1. Наименование закупаемых услуг Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автоматической пожарной сигнализации и систем пожарной автоматики на объектах ГКП на ПХВ «Кокшетау Жылу». 2. Заказчик ГКП на ПХВ «Кокшетау Жылу». 3. Место оказания услуг Услуги оказываются на объектах Заказчика, расположенных по следующим адресам: Акмолинская область, город Кокшетау, Северная промышленная зона, проезд 11, № 56А. Акмолинская область, город Кокшетау, район Северной промышленной зоны, ул. Аймаутова, пересечение с ул. Л. Чайкиной. Акмолинская область, город Кокшетау, район Северной промышленной зоны, район Рамадана, пересечение 6-го и 7-го проездов. Акмолинская область, город Кокшетау, ул. Акана-сері, дом 119. Акмолинская область, город Кокшетау, село Красный Яр, ул. Умышева, дом 58. Акмолинская область, город Кокшетау, п. Станционный, Окжетпес-1. Исполнитель обязан обеспечить проведение технического обслуживания и ремонта автоматической пожарной сигнализации на всех указанных объектах Заказчика. 4. Цель оказания услуг Обеспечение постоянной исправности, работоспособности и готовности автоматической пожарной сигнализации и систем пожарной автоматики к обнаружению признаков пожара, формированию и передаче соответствующих сигналов, а также своевременное выявление и устранение неисправностей. 5. Содержание и объем услуг В рамках настоящей технической спецификации Исполнитель обязан	1	услуга

 Курманбек С.М. 09/10/2026  J.M.

осуществлять комплексное техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и систем пожарной автоматики.

В состав услуг входит:

- внешний осмотр оборудования автоматической пожарной сигнализации;
- проверка технического состояния оборудования;
- проверка работоспособности приемно-контрольных приборов;
- проверка пожарных автоматических извещателей;
- проверка ручных пожарных извещателей;
- проверка световой и звуковой сигнализации;
- проверка шлейфов и линий пожарной сигнализации;
- проверка кабельных линий и соединений;
- проверка состояния коммутационных элементов;
- проверка основного и резервного электропитания;
- проверка аккумуляторных батарей;
- проверка передачи сигналов «Пожар» и «Неисправность»;
- проверка наличия и устранение обрывов и коротких замыканий;
- проверка взаимодействия автоматической пожарной сигнализации с другими инженерными системами объекта при их наличии;
- проверка работоспособности системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в части, связанной с пожарной автоматикой;
- очистка оборудования от пыли и загрязнений;
- проведение необходимых измерений;
- диагностика оборудования;
- выявление неисправностей;
- устранение выявленных неисправностей;
- проведение планово-предупредительных работ;
- восстановление работоспособности неисправных элементов;
- проведение функциональной проверки системы после проведения технического обслуживания и ремонта;
- ведение эксплуатационной документации;
- оформление результатов выполненных работ.

6. Периодичность оказания услуг

Плановое техническое обслуживание проводится согласно утвержденному Заказчиком графику, с учетом требований законодательства Республики Казахстан, нормативных документов, проектной и эксплуатационной документации, а также документации заводов-изготовителей установленного оборудования.

При возникновении неисправности Исполнитель обязан осуществить выезд специалиста на соответствующий объект Заказчика по заявке.

Плановое техническое обслуживание должно обеспечивать поддержание систем автоматической пожарной сигнализации в исправном и работоспособном состоянии в течение всего срока действия договора.

7. Ремонт автоматической пожарной сигнализации

При выявлении неисправностей Исполнитель обязан провести диагностику, определить причину неисправности и принять меры по восстановлению работоспособности системы.

В состав ремонтных работ может входить:

- замена неисправных автоматических пожарных извещателей;
- замена ручных пожарных извещателей;
- замена неисправных блоков и модулей;
- замена неисправных элементов приемно-контрольных приборов;
- восстановление электрических соединений;
- устранение обрывов линий;
- устранение коротких замыканий;
- замена неисправных аккумуляторных батарей;
- восстановление работоспособности световых и звуковых устройств;

ремонт или замена иных неисправных элементов системы пожарной автоматики.

Замена оборудования, запасных частей и материалов, необходимость которых выявлена в ходе технического обслуживания, осуществляется по предварительному согласованию с Заказчиком.

8. Обязательные требования к Исполнителю

Исполнитель должен иметь право на осуществление деятельности по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем пожарной автоматики утвержденным приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан 14 августа 2025 года № 322 (зарегистрирован в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 36640) и при наличии разрешения на осуществление деятельности по монтажу наладке и техническому обслуживанию систем пожарной автоматики выданного ведомством уполномоченного органа в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».

Сведения о наличии и действии соответствующего разрешения должны подтверждаться в установленном законодательством порядке.

Отсутствие действующего разрешения на осуществление деятельности по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем пожарной автоматики является основанием для недопущения Исполнителя к выполнению соответствующих работ.

Исполнитель обязан обеспечить соответствие своей деятельности требованиям законодательства Республики Казахстан в области пожарной безопасности.

9. Требования к специалистам Исполнителя

Работы должны выполняться квалифицированными специалистами, имеющими соответствующее образование, профессиональную подготовку и опыт работы в сфере монтажа, наладки и технического обслуживания систем пожарной автоматики.

Исполнитель обеспечивает наличие у специалистов необходимых знаний, навыков, допусков и иных документов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Специалисты Исполнителя при нахождении на территории объектов Заказчика обязаны соблюдать требования охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и установленного внутреннего режима.

10. Инструменты и оборудование

Исполнитель самостоятельно обеспечивает специалистов необходимыми: инструментами;

диагностическим оборудованием;

измерительными приборами;

средствами индивидуальной защиты;

приспособлениями;

иными средствами, необходимыми для качественного выполнения услуг.

Используемые средства измерений должны соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан в области обеспечения единства измерений.

11. Порядок устранения неисправностей

При выявлении неисправности Исполнитель обязан:

провести диагностику;

установить причину неисправности;

зафиксировать выявленную неисправность;

уведомить Заказчика;

принять необходимые меры по восстановлению работоспособности оборудования;

после устранения неисправности провести проверку работоспособности системы;

внести соответствующую информацию в эксплуатационную документацию; предоставить Заказчику информацию о выполненных работах.

При необходимости приобретения запасных частей, оборудования или материалов, стоимость которых не входит в стоимость технического обслуживания, их приобретение осуществляется только после согласования с Заказчиком.

12. Требования к качеству оказываемых услуг

Все услуги должны выполняться качественно, своевременно и в полном объеме в соответствии с:

законодательством Республики Казахстан;

требованиями пожарной безопасности;

проектной документацией;

эксплуатационной документацией;

технической документацией изготовителей оборудования;

нормативными требованиями в области пожарной безопасности;

настоящей технической спецификацией;

условиями договора о государственных закупках.

По завершении технического обслуживания автоматическая пожарная сигнализация должна находиться в исправном и работоспособном состоянии.

13. Документальное оформление

По результатам проведенного технического обслуживания Исполнитель предоставляет Заказчику:

акт выполненных работ/оказанных услуг;

отчет о проведенном техническом обслуживании;

сведения о выявленных неисправностях;

сведения об устраненных неисправностях;

сведения о замененных элементах, запасных частях и материалах;

рекомендации по дальнейшей эксплуатации оборудования при необходимости.

Все выполненные работы должны быть отражены в соответствующей эксплуатационной документации объекта.

14. Выезд специалистов

Исполнитель обязан обеспечить выезд квалифицированных специалистов на объекты Заказчика, указанные в настоящей технической спецификации.

Выезд осуществляется:

для планового технического обслуживания — согласно согласованному графику;

при возникновении неисправности — по заявке Заказчика;

при необходимости проведения ремонта — по согласованию с Заказчиком.

Все расходы Исполнителя, связанные с выездом специалистов на объекты Заказчика, должны быть учтены в стоимости оказываемых услуг.

15. Ответственность Исполнителя

Исполнитель несет ответственность за качество и своевременность оказания услуг, исправность применяемого оборудования и инструмента, соблюдение требований охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и законодательства Республики Казахстан.

Недостатки, выявленные Заказчиком в результате ненадлежащего выполнения Исполнителем обязательств по техническому обслуживанию, подлежат устранению Исполнителем за свой счет.

16. Результат оказания услуг


Результатом оказания услуг является:

обеспечение исправного и работоспособного состояния автоматической пожарной сигнализации;

своевременное выявление неисправностей; устранение выявленных неисправностей; обеспечение готовности системы к выполнению функций по обнаружению признаков пожара и формированию соответствующих сигналов; проведение необходимых проверок и испытаний; документальное подтверждение проведенного технического обслуживания и ремонта. 17. Особые условия Исполнитель не вправе привлекать к выполнению работ лиц, не имеющих необходимой квалификации и соответствующих разрешительных документов, если наличие таких документов предусмотрено законодательством Республики Казахстан. Исполнитель обязан незамедлительно уведомить Заказчика о выявленных неисправностях, которые могут повлиять на безопасность объекта или работоспособность автоматической пожарной сигнализации. В случае обнаружения неисправности, создающей угрозу нормальной работе системы пожарной автоматики, Исполнитель обязан принять первоочередные меры по ее устранению и восстановлению работоспособности системы. 18. Срок оказания услуг С 19.10.2026г. по 31.12.2026г. ежемесячно. Плановое техническое обслуживание осуществляется согласно графику, согласованному Заказчиком и Исполнителем. 19. Единица измерения Единица измерения: услуга.		
---	--	--

Начальник ПТС

Начальник ОНБ и ОТ




Матенов Т.М.

Таженов С.К.