

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17760158-1
Сатып алудың атауы:	Ы сыр ма
Лоттың нөмірі:	№ 88168149-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Ысырма
Лоттың сипаттауы:	сыналы, болат, шартты өткел 50-450 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ысырма сыналы, болат, шартты өткел 100мм PN-64
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	473630100, Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы, Бейнеу а. Есекмерген ВОС
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа қол қойғаннан кейін 16 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Өнім атауы: Болат фланцты ысырма (затвор), DN 100 мм, PN 64 (6,4 МПа). Номиналды өту диаметрі (DN) 100 мм және номиналды қысымы (PN) 64 болатын болат фланцты сына тәрізді ысырма сумен жабдықтау құбыржолдарында, сорғы станцияларында және технологиялық құбыржолдарда жұмыс ортасының ағынын толық жабуға арналған. Ысырма толық өту қималы (full-bore) типтес болуы және жұмыс ортасы ағынының сенімді әрі герметикалық жабылуын қамтамасыз ететін сына тәрізді жапқыш элементпен жабдықталуы тиіс. Номиналды диаметрі: DN 100 мм. Номиналды қысымы: PN 64 (6,4 МПа, 64 бар). Жалғау түрі: фланцты. Басқару түрі: қолмен (маховик арқылы). Ысырма корпусы мен қақпағы құйылған көміртекті немесе төмен легирленген болаттан жасалуы тиіс. Жапқыш элемент ретінде болат сына қолданылады. Шток коррозияға төзімді болаттан жасалуы керек. Тығыздағыш беттер жұмыс ортасының герметикалық жабылуын қамтамасыз етуі тиіс. Тығыздау класы: GOST 9544-2015 стандартына сәйкес «А» класы. Ысырма жұмыс ортасының температурасы +425°С-қа дейін және қоршаған орта температурасы -40°С пен +40°С аралығында болған жағдайда пайдалануға жарамды болуы тиіс. Жұмыс орталары: су, бу, мұнай, сұйық және газ тәрізді мұнай өнімдері, газ және ысырма материалдарына қатысты агрессивті емес басқа да орталар. Фланцты жалғау өлшемдері көрсетілген номиналды қысымға арналған тиісті стандарт талаптарына сай болуы және қолданыстағы құбыржолдың қарсы фланцтарымен үйлесімділікті қамтамасыз етуі тиіс. Ысырма конструкциясы оның қайта-қайта ашылып-жабылуын, корпус беріктігін, қосылыстардың герметикалығын және сенімді жұмыс істеуін қамтамасыз етуі қажет. Сыртқы беттерінде коррозиядан қорғайтын жабын болуы тиіс. Жеткізу кезінде Жеткізуші уәкілетті сынақ ұйымы берген гидравликалық сынақтардың сәтті өткенін растайтын сертификатты ұсынуы міндетті. Құжатта мынадай деректер қамтылуы тиіс: өнімнің атауы мен белгіленуі, сериялық нөмірі (бар болған жағдайда), сынақ күні, сынақ қысымының мәні, корпус беріктігі мен тұтастығын сынау нәтижелері, жапқыш элементтің тығыздығын сынау нәтижелері және сынақты жүргізген ұйым туралы мәліметтер. Гидравликалық сынақ нәтижелері ысырманың қауіпсіздік, беріктік және тығыздық жөніндегі белгіленген талаптарға сәйкестігін растауы тиіс. Сапа және толықтық талаптары: Жеткізілетін ысырма жаңа, пайдаланылмаған және қалпына келтірілмеген болуы тиіс; онда механикалық зақымдар, жарықтар, коррозия іздері және өндірістік ақаулар болмауы керек. Жеткізу жиынтығына ысырма (қол дөңгелегімен толық жинақталған күйде), өнім паспорты және гидравликалық сынақ сертификаты кіруі тиіс. Жеткізу тасымалдау және сақтау кезінде өнімнің бүтіндігін қамтамасыз ететін қаптамада жүзеге асырылуы тиіс. Кепілдік міндеттемелері: Кепілдік мерзімі Тапсырыс беруші тауарды қабылдап алған күннен бастап кемінде 12 айды құрауы тиіс. Жеткізуші жеткізілген ысырманың белгіленген техникалық сипаттамаларға және осы техникалық талаптардың шарттарына сәйкестігін қамтамасыз етуге жауапты.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17760158-1
Наименование закупки:	Зад виж ка
Номер лота:	№ 88168149-ЗЦП1
Наименование лота:	Задвижка
Описание лота:	клиновая, стальная, условный проход 50-450 мм
Дополнительное описание лота:	Задвижка клиновая, стальная, условный проход 100мм PN-64
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	473630100, Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу Есекмерген ВОС
Срок поставки:	после подписания договора в течений 16 дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование товара: Задвижка стальная фланцевая DN 100 мм, PN 64 (Ру 6,4 МПа). Задвижка стальная клиновая фланцевая с условным проходом DN 100 мм и номинальным давлением PN 64 предназначена для полного перекрытия потока рабочей среды в трубопроводных системах водоснабжения, насосных станциях и технологических трубопроводах. Задвижка должна быть полнопроходной, с клиновым запорным элементом, обеспечивающим надёжное и герметичное перекрытие потока рабочей среды. Номинальный диаметр — DN 100 мм. Номинальное давление — PN 64 (6,4 МПа, 64 бар). Тип присоединения — фланцевый. Тип управления — ручной, посредством маховика. Корпус и крышка задвижки должны быть изготовлены из литой углеродистой или низколегированной стали. Запорный элемент — стальной клин. Шпиндель должен быть изготовлен из коррозионностойкой стали. Уплотнительные поверхности должны обеспечивать герметичное перекрытие рабочей среды. Класс герметичности затвора — А по ГОСТ 9544-2015. Задвижка должна обеспечивать эксплуатацию при температуре рабочей среды до +425 °С, температура окружающей среды: от -40 до +40°С. Рабочая среда — Вода, пар, нефть, жидкие и газообразные нефтепродукты, газ и другие среды, неагрессивные к материалам задвижки. Фланцевые присоединительные размеры должны соответствовать требованиям применимого стандарта для соответствующего номинального давления и обеспечивать совместимость с ответными фланцами существующего трубопровода. Конструкция задвижки должна обеспечивать многократное открытие и закрытие, прочность корпуса, плотность соединений и надёжную эксплуатацию. Наружные поверхности должны иметь защитное антикоррозионное покрытие. При поставке товара поставщик обязан предоставить сертификат о прохождении гидравлических испытаний, выданный уполномоченной испытательной организацией. Документ должен содержать наименование и обозначение изделия, заводской номер (при наличии), дату проведения испытаний, величину испытательного давления, результаты проверки прочности и плотности корпуса, результаты проверки герметичности затвора, а также сведения об организации, проводившей испытания. Результаты гидравлических испытаний должны подтверждать соответствие задвижки установленным требованиям безопасности, прочности и герметичности. Требования к качеству и комплектности: Поставляемая задвижка должна быть новой, ранее не использованной, не восстановленной, без механических повреждений, трещин, следов коррозии и производственных дефектов. В комплект поставки должны входить задвижка в сборе с маховиком, паспорт изделия, сертификат о прохождении гидравлических испытаний. Поставка должна осуществляться в упаковке, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке и хранении. Гарантийные обязательства: Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев со дня приёмки товара Заказчиком. Поставщик несёт ответственность за соответствие поставляемой задвижки установленным техническим характеристикам и требованиям настоящей технической спецификации.

