

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17850458-1
Сатып алудың атауы:	Серверлік шкафтарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86807907-3ЦП2
Лоттың атауы:	Серверлік шкаф
Лоттың сипаттауы:	биіктігі 42 U
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Серверлік шкаф, биіктігі 33 U
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	117035100, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Бурабай к. Территория Юго-Западный берег озера Бурабай, 5
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтініші бойынша 15 күнтізбелік күн. Егер жеткізуші Қазақстандық өндірушілердің тізілімінде болса, Тапсырыс берушінің өтініші бойынша 60 күнтізбелік күн.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Серверлік шкаф, биіктігі 33 U. · Шкаф түрі – 19 дюймдік серверлік және телекоммуникациялық жабдықты орналастыруға арналған еденге орнатылатын телекоммуникациялық шкаф. · Монтаждық кеңістігінің биіктігі –33U. · Корпустың қорғаныс дәрежесі – кемінде IP20. · Рұқсат етілетін біркелкі бөлінген статикалық жүктеме – кемінде 800 кг. Габариттік өлшемдері: · Шкафтың ені – кемінде 600 мм. · Шкафтың тереңдігі – кемінде 800 мм. · Шкафтың биіктігі – кемінде 1600 мм. · Пайдалы монтаждық тереңдігі – кемінде 570 мм. Конструкциясы: · Шкаф жиналмалы конструкцияда болуы тиіс. · Шкаф стандартты 19 дюймдік жабдықты орнатуға арналған болуы тиіс. · Алдыңғы есік шыңдалған әйнекпен және ауа айналымын қамтамасыз ететін бүйірлік перфорациямен жабдықталуы, сондай-ақ құлыппен жабдықталуы тиіс. · Артқы есік металлдан жасалған, перфорацияланған және құлыппен жабдықталған болуы тиіс. · Бүйір панельдері алынбалы және жеке құлыптармен жабдықталған болуы тиіс. · Конструкция жоғарғы және төменгі бөліктерінде күштік және әлсіз тоқты кабельдерді енгізуге арналған кабельдік енгізу тесіктерін қарастыруы тиіс. · Конструкция шкафтың жоғарғы бөлігінде желдеткіш модульдерін орнату мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс. · Монтаждық профильдер стандартты 19 дюймдік жабдықты орнатуға және тереңдігі бойынша реттелуге мүмкіндік беруі тиіс. · Шкаф кемінде төрт реттелетін тірекпен жабдықталуы тиіс. · Шкаф кемінде төрт айналмалы доңғалақпен жабдықталуы тиіс. · Тірек профилінің қалыңдығы кемінде 2 мм болуға тиіс. · Барлық металл элементтері алдын ала фосфатталған ұнтақты-полимерлі қорғаныш жабынмен қапталуы тиіс. · Конструкция қорғаныш жерге қосу жүйесіне қосылу мүмкіндігін қарастыруы тиіс. · Түсі – қара. · Кепілдік мерзімі – кемінде 12 ай. · Шкаф құрастыруға арналған бекіту жиынтығымен және 19 дюймдік жабдықты орнатуға арналған монтаждық бекіткіштер жиынтығымен бірге бөлшектелген күйде жеткізілуі тиіс. МЕМСТ 28601.2-90. Телефон: 8 (71636) 75-200, ішкі нөмірі 400. Жеткізу тағайындалған жерге, соның ішінде қойма ішіндегі көрсетілген орында толық түсіру жұмыстарын қоса алғанда, Жеткізушінің жеке ресурстары мен жабдықтарын пайдалану арқылы жүзеге асырылуы тиіс.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17850458-1
Наименование закупки:	Приобретение серверных шкафов
Номер лота:	№ 86807907-3ЦП2
Наименование лота:	Шкаф серверный
Описание лота:	высота 42 U
Дополнительное описание лота:	Шкаф серверный, высота 33 U
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	117035100, Акмолинская область, Бурабайский район, п.Бурабай Территория Юго-Западный берег озера Бурабай, 5
Срок поставки:	По Заявке Заказчика 15 календарных дней. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, по Заявке Заказчика 60 календарных дней.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Шкаф серверный, высота 33 U. · Тип шкафа – телекоммуникационный, напольный, предназначенный для размещения стандартного 19-дюймового серверного и телекоммуникационного оборудования. · Высота монтажного пространства – 33U. · Степень защиты корпуса – не менее IP20. · Допустимая распределенная статическая нагрузка – не менее 800 кг. Габаритные размеры: · Ширина шкафа – не менее 600 мм. · Глубина шкафа – не менее 800 мм. · Высота шкафа – не менее 1600 мм. · Полезная монтажная глубина – не менее 570 мм. Конструкция: · Шкаф должен иметь разборную конструкцию. · Шкаф должен быть предназначен для установки стандартного 19-дюймового оборудования. · Передняя дверь должна быть металлической с вставкой из закаленного стекла и боковыми перфорированными участками, обеспечивающими циркуляцию воздуха, оснащена запирающим устройством (замком). · Задняя дверь должна быть металлической, перфорированной, обеспечивающей эффективную циркуляцию воздуха, и оснащена запирающим устройством (замком). · Боковые панели должны быть съемными и оснащены индивидуальными запирающими устройствами (замками). · Конструкция шкафа должна предусматривать кабельные вводы, расположенные в верхней и нижней частях корпуса, обеспечивающие удобный ввод и вывод силовых и слаботочных кабелей. · Конструкция шкафа должна предусматривать возможность установки вентиляторных модулей в верхней части шкафа. · Монтажные профили должны обеспечивать установку стандартного 19-дюймового оборудования и иметь возможность регулировки по глубине. · Шкаф должен комплектоваться не менее чем четырьмя регулируемыми опорами, обеспечивающими выравнивание шкафа после установки. · Шкаф должен комплектоваться не менее чем четырьмя поворотными роликовыми опорами (колесами), обеспечивающими возможность его перемещения при проведении монтажных и эксплуатационных работ. · Несущий профиль должен быть изготовлен из стали толщиной не менее 2 мм. · Все металлические элементы шкафа должны иметь порошково-полимерное защитное покрытие с предварительным фосфатированием поверхности. · Конструкция шкафа должна предусматривать возможность подключения к системе защитного заземления. · Цвет шкафа – черный. · Гарантийный срок эксплуатации – не менее 12 месяцев. · Шкаф должен поставляться в разобранном виде с комплектом крепежных элементов для сборки и комплектом крепежа для установки 19-дюймового оборудования. ГОСТ 28601.2-90. Телефон - 8 (71636) 75-200 вн. 400. Поставка должна осуществляться до места назначения с полной выгрузкой в указанное место на складе, силами и средствами Поставщика.