

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17787898-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық сипаттамаға сәйкес мектеп үшін өрт сөндіргіштерді сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82260901-3ЦП1
Лоттың атауы:	Өрт сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	ұнтақты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Огнетушитель ОП-2, Огнетушитель переносной (ручной). Тип ОТВ ОП, Применение к пожарам С, Е, А, В. Тип порошка АВСЕ, вытеснение тушащего вещества Закачанный газом, Пусковое устройство Запорно-пусковым устройством рычажного типа, Возможность восстановления ресурса Перезаряжаемый, Длина струи ОТВ 4 м, Огнетушащая способность (площадь) не менее 20 кв.м, Масса заряда не менее 2 кг, Продолжительность подачи ОТВ не менее 6 сек, Рабочее давление 1.2 МПа, Состояние Новое, Минимальная рабочая температура -40 град., Максимальная рабочая температура 50 град., Гарантийный срок 12 мес
Саны, көлемі:	7
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	551041100, Павлодар облысы, Павлодар қ., Павлодарское а. Павлодар қаласы, Павлодар ауылы, Ыбырай Алтынсарин көшесі 60/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған сәттен бастап 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде. Егер Өнім беруші отандық тауар өндірушілердің тізіліміне (ОТӨ) енгізілген жағдайда, тауарды жеткізу мерзімі екі тарап шартқа қол қойған сәттен бастап күнтізбелік 61 (алпыс бір) күнді құрайды
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ОП-2 өрт сөндіргіш, портативті (қолмен)өрт сөндіргіш Оп ОТВ типі, өрттерге қолдану С, Е, А, В АВСЕ ұнтағының түрі, Газбен айдалатын сөндіргіш Заттыңесысуы, іске қосу құрылғысы рычагты типті құлыптау-іске қосу құрылғысы, Қайта зарядталатын ресурсты қалпына келтіру мүмкіндігі, ОТВ 4 м ағынының ұзындығы, Өрт сөндіру қабілеті (ауданы) 20 шаршы метр, зарядтың салмағы 2 кг, ОТВ беру ұзақтығы 6 сек, жұмыс қысымы 1.2 МПа, жаңа күй, минималды жұмыс температура -40 градус., Максималды Жұмыс температурасы 50 градус., Кепілдік мерзімі-12 ай. Тауар ҚР СТ ГОСТ Р 51057-2005 талаптарына сәйкес келуі тиіс * Жинақтау: әрбір өрт сөндіргіш жұмыс қабілеттілігін көзбен шолып бақылау үшін бүріккіш немесе қоңырауы бар икемді шлангпен (дайындаушы зауыттың конструкторлық құжаттамасына сәйкес), кірістірілген қысым индикаторымен (манометрмен), сондай-ақ паспортпен/пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен жабдықталуы тиіс. * Таңбалау: өрт сөндіргіштің корпусында мемлекеттік (қазақ) және орыс тілдерінде: өндірушінің атауы, өрт сөндіргіштің түрі, өрт сыныптары, заряд массасы, Өндіріс күні және ОТК белгісі, қолдану жөніндегі нұсқаулықтан тұратын нақты таңбалау (затбелгі) болуға тиіс

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17787898-1
Наименование закупки:	Приобретение огнетушителей для школы, согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 82260901-3ЦП1
Наименование лота:	Огнетушитель
Описание лота:	порошковый
Дополнительное описание лота:	Огнетушитель ОП-2, Огнетушитель переносной (ручной). Тип ОТВ ОП, Применение к пожарам С, Е, А, В. Тип порошка АВСЕ, вытеснение тушащего вещества Закачанный газом, Пусковое устройство Запорно-пусковым устройством рычажного типа, Возможность восстановления ресурса Перезаряжаемый, Длина струи ОТВ 4 м, Огнетушащая способность (площадь) не менее 20 кв.м, Масса заряда не менее 2 кг, Продолжительность подачи ОТВ не менее 6 сек, Рабочее давление 1.2 МПа, Состояние Новое, Минимальная рабочая температура -40 град., Максимальная рабочая температура 50 град., Гарантийный срок 12 мес
Количество:	7
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	551041100, Павлодарская область, г.Павлодар, с.Павлодарское г.Павлодар, село Павлодарское, ул.Ыбырай Алтынсарин60/1
Срок поставки:	в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента подписания Договора. В случае если Поставщик включен в Реестр отечественных товаропроизводителей (ОТП), срок поставки Товара составляет 61 (шестьдесят один) календарный день с момента подписания Договора обеими Сторонами
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Огнетушитель ОП-2, Огнетушитель переносной (ручной) Тип ОТВ ОП, Применение к пожарам С, Е, А, В Тип порошка АВСЕ, Вытеснение тушащего вещества Закачанный газом, Пусковое устройство Запорно-пусковым устройством рычажного типа, Возможность восстановления ресурса Перезаряжаемый, Длина струи ОТВ 4 м, Огнетушащая способность (площадь) 20 кв.м, Масса заряда 2 кг, Продолжительность подачи ОТВ 6 сек, Рабочее давление 1.2 МПа, Состояние Новое, Минимальная рабочая температура -40 град., Максимальная рабочая температура 50 град., Гарантийный срок 12 мес. Товар должен соответствовать требованиям СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 *Комплектация: Каждый огнетушитель должен быть укомплектован гибким шлангом с распылителем или раструбом (в соответствии с конструкторской документацией завода-изготовителя), встроенным индикатором давления (манометром) для визуального контроля работоспособности, а также паспортом/инструкцией по эксплуатации. * Маркировка: На корпусе огнетушителя должна быть четкая маркировка (этикетка) на государственном (казахском) и русском языках, содержащая: наименование производителя, тип огнетушителя, классы пожаров, массу заряда, дату производства и отметку ОТК, инструкцию по применению