

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17855629-1
Сатып алудың атауы:	шаруашылық тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88158904-3ЦП6
Лоттың атауы:	Боттар
Лоттың сипаттауы:	диэлектрлі, ерлердікі, резеңкелі, жылытылмаған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Диэлектрлік боттар
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Жұп
Жеткізу орны:	114820100, Ақмола облысы, Есіл ауданы, Есіл қ. Акмолинская обл., Есильский р-н, г. Есиль, ул. Макаренко 9
Жеткізу мерзімі:	шарт күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. Өнім беруші КТП тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күн.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Боттар электр тогының соғуынан қорғаудың қосымша құралы болып табылады, кернеуі 1кВ және температурасы минус 30-дан плюс 50 ° С-қа дейін. жабық және жауын-шашын болмаған кезде, ашық электр қондырғыларында. Өндірілген: кернеуі 20000 вольт сыналған диэлектрлік резеңкеден жасалған. Материал: жоғары сапалы резеңке, галош биіктігі: кем емес 160 мм.0 сынып (1000 В дейін), өлшемі 42. ГОСТ 21515-76. Өнім паспортының, жеткізу кезінде сапа сертификатының және тексеру туралы құжаттың болуы. Жеткізу алдында Тапсырыс берушімен келісу тел.8(71647)21817, 8708 3785034 Нина, 8705 6273014 Гүлмира завохозы. Жеткізу орны, Тапсырыс берушінің қоймасына дейін жұмыс күндері сағат 09.00-18.00.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17855629-1
Наименование закупки:	приобретение хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 88158904-ЗЦП6
Наименование лота:	Боты
Описание лота:	диэлектрические, мужские, резиновые, неутепленные
Дополнительное описание лота:	Диэлектрические боты
Количество:	1
Единица измерения:	Пара
Места поставки:	114820100, Акмолинская область, Есильский район, г.Есиль
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней со дня вступления договора в силу. В случае нахождения поставщика в Реестре КТП, срок поставки 60 календарных дней.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Боты являются дополнительным средством защиты от поражения электрическим током, при напряжении 1кВ и температуре от минус 30 до плюс 50 ° С. при работе на закрытых и при отсутствии осадков, на открытых электроустановках. Изготовлены: Формовым способом из диэлектрической резины, испытанной напряжением 20000 вольт. Материал:высококачественная резина, Высота галош: не менее 160 мм. Класс 0 (ДО 1000 В), Размер 42. ГОСТ 21515-76. Наличие паспорта изделия, сертификата качества при поставке и документ о поверке. Согласовать с Заказчиком перед поставкой тел.8(71647)21817, 8708 3785034 Нина, 8705 6273014 завхоз Гульмира. Место поставки, до склада заказчика в будни дни с 09.00-18.00 часов.