Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18004135-1
Сатып алудың атауы:	Филиалға арналған өлшеу құралдары
Лоттың нөмірі:	№ 84635303-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Жерге тұйықтау қарсылығын өлшегіш
Лоттың сипаттауы:	жерге тұйықтағыш құрылғылардың кедергісін өлшеуге арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жерге тұйықтау кедергісін өлшегіш
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	632410000, Шығыс Қазақстан облысы, Риддер қ. ШҚО, Риддер қ., Бухмейер к-сі, 9
Жеткізу мерзімі:	Хабарламаны веб-портал арқылы алғаннан кейін жеткізу мерзімі 15 (он бес) жұмыс күнін, ал қазақстандық тауар өндірушілер тізіліміне енгізілген Өнім берушілер үшін — 60 (алпыс) күнтізбелік күнді құрайды.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жерге төзімділік өлшегіші. Электр және электр жүйелері, найзағайдан қорғау жабдықтары және электр жабдықтарын жерге қосу жүйелері үшін жерге тұйықталу кедергісін дәл 3 сымды және қарапайым 2 сымды өлшеуді орындайды. Техникалық және функционалдық сипаттамалары: жерге қосу кедергісі: 0 – 2000 Ом; айнымалы ток кернеуі: 0-200 В; қуат: АА, 1,5 в (LR6) батареялары-6 дана; дисплей: СКД; әрекетсіздік кезінде автоматты түрде өшіру; батареяның төмен көрсеткіші; кірістірілген жад: 20 көрсеткіш; деректерді сақтау функциясы "Data Hold"; Қос оқшаулау; 2 және 3 сымды қосылу схемасы; шамадан тыс жүктеме көрсеткіші; нашар байланыс туралы хабарлама. Жиынтық: "крокодил" типті қысқышы бар өлшеуіш зонд-1 жиынтық; жерге тұйықтау түйреуіштері-2 дана; тасымалдауға арналған сөмке-1 дана; 1,5 в (АА) батарея - 6 дана; Пайдаланушы нұсқаулығы - 1 дана. ҚР өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесінің (ҚР МЖӘ) тізіліміне енгізілген және қолданыстағы тексерісі бар Қазақстан Республикасына жеткізу күніне кемінде 10 ай. ҚР СТ 2.568-2018

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18004135-1
Наименование закупки:	Средства измерения для филиала
Номер лота:	№ 84635303-ЗЦП1
Наименование лота:	Измеритель сопротивления заземления
Описание лота:	для измерения сопротивления заземляющих устройств
Дополнительное описание лота:	Измеритель сопротивления заземления
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	632410000, Восточно-Казахстанская область, г.Риддер ВКО, г. Риддер, ул. Бухмейера, 9
Срок поставки:	После получения уведомления посредством веб-портала срок поставки составляет 15 (пятнадцать) рабочих дней, а для Поставщиков, включённых в реестр казахстанских товаропроизводителей, — 60 (шестьдесят) календарных дней.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Измеритель сопротивления заземления. Выполняет точное 3-х проводное и простое 2-х проводное измерение сопротивления заземления для силовых и электрических систем, оборудования молниезащиты и системы заземления электрического оборудования. Технические и функциональные характеристики: сопротивление заземления: 0 – 2000 Ом; напряжение переменного тока: 0 – 200 В; питание: батарейки АА, 1,5 В (LR6) – 6 шт.; дисплей: ЖК; авто-выключение при бездействии; индикация низкого заряда батареи; встроенная память: 20 показаний; Функция удержания данных «Data Hold»; Двойная изоляция; 2-х и 3-х проводная схема подключения; индикация перегрузки; сообщение о плохом контакте. Комплектация: измерительный щуп с зажимом типа "крокодил" - 1 комплект; заземлительные штырьки - 2 шт.; сумка для переноски - 1 шт.; батарейка 1,5 В (АА) - 6 шт.; инструкция пользователя - 1 шт. Внесен в реестр Государственной системы обеспечения единства измерения РК (ГСИ РК) и имеет действующую поверку в Республике Казахстан не менее 10 месяцев на дату поставки. СТ РК 2.568-2018